

Кал,18

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/16г.-24/04/16г.

Абонент: Калинина, 18

Договор N

Адрес: Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 9

Тип расходомера:

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G под max = _____ G под min = _____

Тхв = 0°C

G обр max = _____ G обр min = _____

Заводской номер 00156831

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/03/16	64.57	48.04	16.53	151.81	148.94	143.98	142.34	6.60	5.60	4.80	2.779	0.428	24	0	
27/03/16	64.57	48.32	16.25	151.88	149.02	144.11	142.37	6.65	5.60	4.80	2.744	0.428	24	0	
28/03/16	64.46	48.28	16.18	150.60	147.76	143.37	141.73	6.03	5.60	4.80	2.679	0.391	24	0	
29/03/16	65.08	48.20	16.88	148.77	145.94	142.55	140.92	5.02	5.60	4.80	2.703	0.328	24	0	
30/03/16	64.81	48.31	16.50	149.59	146.82	143.52	141.85	4.97	5.60	4.80	2.661	0.324	24	0	
31/03/16	64.38	47.29	17.09	141.83	139.19	135.46	134.03	5.16	5.60	4.80	2.622	0.333	24	0	
01/04/16	64.88	46.41	18.47	133.57	131.07	126.76	125.53	5.54	5.60	4.80	2.679	0.362	24	0	
02/04/16	64.56	45.99	18.57	133.81	131.26	126.75	125.54	5.72	5.60	4.80	2.698	0.372	24	0	
03/04/16	64.68	46.17	18.51	136.51	133.95	126.71	125.48	8.47	5.60	4.80	2.869	0.551	24	0	
04/04/16	64.63	46.07	18.56	132.72	130.23	126.22	124.98	5.25	5.60	4.80	2.654	0.342	24	0	
05/04/16	64.63	46.08	18.55	132.64	130.16	126.57	125.30	4.86	5.60	4.80	2.637	0.316	24	0	
06/04/16	64.70	46.20	18.50	133.45	130.93	126.49	125.26	5.67	5.60	4.80	2.680	0.371	24	0	
07/04/16	64.70	46.52	18.18	132.63	130.14	127.46	126.18	3.96	5.60	4.80	2.548	0.256	24	0	
08/04/16	64.54	46.70	17.84	134.18	131.64	128.29	126.94	4.70	5.60	4.80	2.567	0.306	24	0	
09/04/16	64.73	46.84	17.89	135.00	132.44	128.37	126.97	5.47	5.60	4.80	2.624	0.357	24	0	
10/04/16	64.56	46.63	17.93	136.09	133.53	128.32	126.96	6.57	5.60	4.80	2.700	0.424	24	0	
11/04/16	64.50	46.52	17.98	135.06	132.55	128.48	127.19	5.36	5.60	4.80	2.631	0.346	24	0	
12/04/16	64.76	46.81	17.95	134.73	132.19	128.65	127.23	4.96	5.60	4.80	2.609	0.322	24	0	
13/04/16	64.40	46.69	17.71	134.48	131.95	129.07	127.65	4.30	5.60	4.80	2.536	0.277	24	0	
14/04/16	64.48	46.44	18.04	135.45	132.91	128.89	127.55	5.36	5.60	4.80	2.645	0.345	24	0	
15/04/16	64.60	46.29	18.31	133.87	131.39	127.87	126.58	4.81	5.60	4.80	2.626	0.313	24	0	
16/04/16	64.83	46.34	18.49	133.48	130.95	127.08	125.80	5.15	5.60	4.80	2.660	0.333	24	0	
17/04/16	64.87	46.78	18.09	135.22	132.65	127.39	126.06	6.59	5.60	4.80	2.706	0.430	24	0	
18/04/16	64.29	46.88	17.41	135.63	133.10	128.69	127.29	5.81	5.60	4.80	2.588	0.375	24	0	
19/04/16	64.61	46.75	17.86	133.64	131.14	127.87	126.53	4.61	5.60	4.80	2.557	0.297	24	0	
20/04/16	64.74	46.52	18.22	132.31	129.81	126.83	125.61	4.20	5.60	4.80	2.560	0.271	24	0	
21/04/16	64.62	46.29	18.33	133.10	130.62	126.81	125.54	5.08	5.60	4.80	2.629	0.329	24	0	
22/04/16	64.77	46.41	18.36	133.90	131.36	126.78	125.54	5.82	5.60	4.80	2.680	0.379	24	0	
23/04/16	64.51	46.20	18.31	134.28	131.76	126.54	125.30	6.46	5.60	4.80	2.709	0.420	24	0	
24/04/16	64.67	46.25	18.42	132.84	130.30	126.45	125.22	5.08	5.60	4.80	2.632	0.329	24	0	
Итого:				4113.07	4035.70	3912.33	3871.47	164.23			79.612	10.655	720	0	
Средние:	64.64	46.77	17.87						5.60	4.80					

Итоговые параметры на 25/04/16г. 9 ч

V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
215420.42	211248.17	206360.18	203388.05	7860.12	2883.346	483.897	35735	2398

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации