

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/16г. - 24/04/16г.

Абонент: Калинина, 20

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 10

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max=_____ G под min=_____

M сет. воды=_____ т.сут M гвс=_____ т.сут

G обр max=_____ G обр min=_____

Тхв= 0°C

Заводской номер 00192850

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		
26/03/16	64.36	46.56	17.80	146.08	143.34	135.81	134.37	8.97	5.60	4.80	2.968	0.579	24	0		0.0000
27/03/16	64.39	46.84	17.55	147.18	144.40	135.82	134.38	10.02	5.60	4.80	3.004	0.643	24	0		0.0000
28/03/16	64.26	47.19	17.07	145.27	142.55	136.63	135.19	7.36	5.60	4.80	2.778	0.472	24	0		0.0000
29/03/16	64.87	46.60	18.27	139.69	137.01	130.55	129.21	7.80	5.60	4.80	2.868	0.508	24	0		0.0000
30/03/16	64.52	45.17	19.35	129.40	126.95	120.89	119.69	7.26	5.60	4.80	2.782	0.470	24	0		0.0000
31/03/16	64.07	43.67	20.40	115.00	112.86	106.77	105.82	7.04	5.60	4.80	2.607	0.451	24	0		0.0000
01/04/16	64.49	42.30	22.19	103.99	102.02	95.19	94.47	7.55	5.60	4.80	2.579	0.488	24	0		0.0000
02/04/16	64.21	42.07	22.14	105.56	103.57	95.38	94.66	8.91	5.60	4.80	2.668	0.576	24	0		0.0000
03/04/16	64.33	42.08	22.25	106.01	103.98	95.28	94.56	9.42	5.60	4.80	2.704	0.608	24	0		0.0000
04/04/16	64.26	42.19	22.07	104.31	102.35	95.28	94.56	7.79	5.60	4.80	2.583	0.500	24	0		0.0000
05/04/16	64.25	42.19	22.06	103.29	101.35	95.51	94.79	6.56	5.60	4.80	2.509	0.423	24	0		0.0000
06/04/16	64.32	42.37	21.95	103.93	101.96	95.46	94.74	7.22	5.60	4.80	2.545	0.468	24	0		0.0000
07/04/16	64.34	42.71	21.63	103.63	101.65	96.05	95.25	6.40	5.60	4.80	2.470	0.413	24	0		0.0000
08/04/16	64.21	42.73	21.48	104.63	102.65	96.39	95.60	7.05	5.60	4.80	2.504	0.452	24	0		0.0000
09/04/16	64.42	42.85	21.57	105.58	103.58	96.42	95.55	8.03	5.60	4.80	2.576	0.520	24	0		0.0000
10/04/16	64.22	42.69	21.53	105.26	103.30	96.43	95.61	7.69	5.60	4.80	2.550	0.496	24	0		0.0000
11/04/16	64.17	42.52	21.65	105.08	103.11	96.48	95.76	7.35	5.60	4.80	2.543	0.475	24	0		0.0000
12/04/16	64.37	42.61	21.76	104.83	102.86	96.66	95.89	6.97	5.60	4.80	2.532	0.448	24	0		0.0000
13/04/16	64.07	42.64	21.43	104.66	102.71	96.88	96.05	6.66	5.60	4.80	2.483	0.430	24	0		0.0000
14/04/16	64.13	42.32	21.81	104.45	102.49	96.81	96.09	6.40	5.60	4.80	2.504	0.412	24	0		0.0000
15/04/16	64.23	42.06	22.17	104.25	102.28	96.22	95.50	6.78	5.60	4.80	2.549	0.436	24	0		0.0000
16/04/16	64.49	42.22	22.27	106.58	104.54	95.89	95.17	9.37	5.60	4.80	2.722	0.606	24	0		0.0000
17/04/16	64.54	42.86	21.68	106.02	103.99	96.00	95.17	8.82	5.60	4.80	2.630	0.571	24	0		0.0000
18/04/16	63.94	42.79	21.15	104.05	102.12	96.59	95.76	6.36	5.60	4.80	2.428	0.409	24	0		0.0000
19/04/16	64.27	42.88	21.39	104.80	102.82	96.89	96.04	6.78	5.60	4.80	2.490	0.436	24	0		0.0000
20/04/16	64.43	42.86	21.57	104.77	102.79	96.90	96.04	6.75	5.60	4.80	2.505	0.438	24	0		0.0000
21/04/16	64.27	42.61	21.66	104.69	102.74	97.08	96.33	6.41	5.60	4.80	2.497	0.413	24	0		0.0000
22/04/16	64.42	42.60	21.82	105.42	103.42	97.05	96.27	7.15	5.60	4.80	2.562	0.462	24	0		0.0000
23/04/16	64.21	42.36	21.85	106.39	104.36	96.82	96.10	8.26	5.60	4.80	2.630	0.532	24	0		0.0000
24/04/16	64.34	42.37	21.97	106.01	104.01	96.68	95.96	8.05	5.60	4.80	2.624	0.522	24	0		0.0000

Итого:				3340.81	3277.76	3076.81	3050.58	227.18			78.394	14.657	720	0		
Средние:	64.31	43.20	21.11						5.60	4.80						0.0000

Итоговые параметры на 25/04/16г. 9 ч

Дат	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС	DI
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/04/16	123596.69	121126.64	118564.83	117076.86	4049.78	1976.266	264.169	21478	0	0.0000

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации