ООО "Управдом"
Калинина 22 9

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 28/03/16г.-24/04/16г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 0 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 6.70 м3/ч G под min= 0.08 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 6.70 м3/ч G обр min= 0.08 м3/ч
Тив= 0.00 Град С

Заводской номер 00144980 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0x2C1F ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кр/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС	Н.С. t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг
26/03/16	64.72	46.66	18.06	146.64	143.83	137.37	135.94	7.89	3.90	3.60	2.962	0.510	24	0													
27/03/16	64.75	46.90	17.85	146.68	143.83	137.67	136.23	7.60	3.90	3.60	2.925	0.495	24	0													
28/03/16	64.59	47.26	17.33	146.80	143.98	139.12	137.68	6.30	3.90	3.60	2.793	0.406	24	0													
29/03/16	65.30	47.96	17.34	147.83	144.98	139.66	138.20	6.78	3.90	3.60	2.836	0.445	24	0													
30/03/16	64.95	48.34	16.61	148.50	145.64	140.34	138.79	6.85	3.90	3.60	2.744	0.447	24	0													
31/03/16	64.67	48.13	16.54	148.37	145.55	140.90	139.37	6.18	3.90	3.60	2.703	0.399	24	0													
01/04/16	65.13	48.35	16.78	149.19	146.30	141.24	139.65	6.65	3.90	3.60	2.775	0.432	24	0													
02/04/16	64.84	48.05	16.79	150.21	147.33	140.57	139.04	8.29	3.90	3.60	2.870	0.539	24	0													
03/04/16	64.94	48.11	16.83	150.03	147.14	140.53	139.01	8.13	3.90	3.60	2.868	0.531	24	0													
04/04/16	64.90	48.29	16.61	149.01	146.13	141.66	140.08	6.05	3.90	3.60	2.717	0.394	24	0													
05/04/16	64.91	48.17	16.74	149.82	146.94	140.95	139.40	7.54	3.90	3.60	2.824	0.490	24	0													
06/04/16	64.96	48.38	16.58	149.66	146.78	141.33	139.76	7.02	3.90	3.60	2.774	0.458	24	0													
07/04/16	64.95	48.70	16.25	150.02	147.12	142.76	141.12	6.00	3.90	3.60	2.680	0.390	24	0													
08/04/16	64.83	48.60	16.23	150.78	147.90	142.82	141.20	6.70	3.90	3.60	2.724	0.436	24	0													
09/04/16	65.00	48.65	16.35	151.33	148.45	142.62	141.00	7.45	3.90	3.60	2.790	0.484	24	0													
10/04/16	64.80	48.42	16.38	151.69	148.80	142.12	140.52	8.28	3.90	3.60	2.836	0.535	24	0													
11/04/16	64.79	48.44	16.35	151.13	148.25	143.02	141.41	6.84	3.90	3.60	2.754	0.446	24	0													
12/04/16	65.00	48.71	16.29	151.34	148.46	143.59	141.94	6.52	3.90	3.60	2.735	0.427	24	0													
13/04/16	64.68	48.58	16.10	151.78	148.89	143.61	141.98	6.91	3.90	3.60	2.732	0.447	24	0													
14/04/16	64.78	48.45	16.33	151.96	149.07	143.04	141.42	7.65	3.90	3.60	2.803	0.497	24	0													
15/04/16	64.82	48.33	16.49	130.11	127.63	123.24	121.89	5.74	3.90	3.60	2.381	0.374	24	0	*			2		2							
16/04/16	65.10	48.35	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	3.60	0.000	0.000	24	0	*			2		2							
17/04/16	65.13	48.80	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	3.60	0.000	0.000	24	0	*			2		2							
18/04/16	64.54	48.72	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	3.60	0.000	0.000	24	0	*			2		2							
19/04/16	64.89	48.77	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	3.60	0.000	0.000	24	0	*			2		2							
20/04/16	65.03	49.67	15.36	2.36	2.32	2.18	2.14	0.18	3.90	3.60	0.044	0.011	24	0	*			2		2							
21/04/16	64.86	48.20	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	3.60	0.000	0.000	24	0	*			2		2							
22/04/16	65.16	47.96	17.20	1.14	1.12	1.05	1.04	0.08	3.90	3.60	0.023	0.005	24	0	*			2		2							
23/04/16	64.79	47.93	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	3.60	0.000	0.000	24	0	*			2		2							
24/04/16	64.91	48.03	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	3.60	0.000	0.000	24	0	*			2		2							
Итого:				3126.38	3066.44	2951.37	2918.81	147.63			58.293	9.598	720	0	*												
Средние:	64.89	48.26	16.63						3.90	3.60																	

Итоговые параметры на 25/04/16г. 10 ч

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/04/16	7228.84	7086.80	6796.49	6724.30	362.50	148.487	23.777	1413	2

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Отключение
за неплатежи
с 15.04.16

Резервантех
Rezervantech Ltd.