

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/16г. - 24/04/16г.

Абонент: Калинина, 41

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 3

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max=_____ G под min=_____

M сет. воды=_____ т.сут M гвс=_____ т.сут

G обр max=_____ G обр min=_____

Тхв= 0°C

Заводской номер 00205276

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/03/16	64.02	47.27	16.75	220.75	216.60	213.15	210.96	5.64	5.20	4.60	3.894	0.368	24	0	
27/03/16	64.01	47.36	16.65	221.45	217.31	212.96	210.77	6.54	5.20	4.60	3.925	0.423	24	0	
28/03/16	63.85	46.73	17.12	193.13	189.57	185.44	183.51	6.06	5.20	4.60	3.526	0.391	24	0	
29/03/16	64.49	44.82	19.67	151.50	148.65	144.33	142.98	5.67	5.20	4.60	3.177	0.369	24	0	
30/03/16	64.18	45.69	18.49	154.01	151.13	147.33	145.89	5.24	5.20	4.60	3.032	0.340	24	0	
31/03/16	63.84	45.44	18.40	155.88	152.99	147.94	146.50	6.49	5.20	4.60	3.112	0.420	24	0	
01/04/16	64.32	45.57	18.75	156.52	153.55	148.70	147.26	6.29	5.20	4.60	3.163	0.411	24	0	
02/04/16	64.01	45.22	18.79	156.92	154.00	149.05	147.61	6.39	5.20	4.60	3.178	0.414	24	0	
03/04/16	64.15	45.39	18.76	159.19	156.20	148.63	147.19	9.01	5.20	4.60	3.337	0.583	24	0	
04/04/16	64.10	45.50	18.60	156.95	153.99	148.71	147.27	6.72	5.20	4.60	3.167	0.437	24	0	
05/04/16	64.10	45.43	18.67	156.66	153.74	149.07	147.63	6.11	5.20	4.60	3.144	0.399	24	0	
06/04/16	64.14	45.80	18.34	156.67	153.72	149.56	148.12	5.60	5.20	4.60	3.074	0.368	24	0	
07/04/16	64.10	46.08	18.02	157.86	154.90	151.20	149.75	5.15	5.20	4.60	3.025	0.336	24	0	
08/04/16	63.94	45.80	18.14	158.21	155.26	151.37	149.93	5.33	5.20	4.60	3.060	0.347	24	0	
09/04/16	64.16	45.90	18.26	159.08	156.09	151.12	149.68	6.41	5.20	4.60	3.140	0.419	24	0	
10/04/16	63.98	45.66	18.32	159.74	156.74	151.06	149.62	7.12	5.20	4.60	3.195	0.461	24	0	
11/04/16	63.94	45.66	18.28	158.23	155.27	151.24	149.80	5.47	5.20	4.60	3.088	0.355	24	0	
12/04/16	64.20	45.92	18.28	158.45	155.48	151.42	149.98	5.50	5.20	4.60	3.091	0.359	24	0	
13/04/16	63.83	45.83	18.00	158.18	155.26	151.86	150.42	4.84	5.20	4.60	3.018	0.316	24	0	
14/04/16	63.92	45.62	18.30	158.98	156.03	151.69	150.25	5.78	5.20	4.60	3.117	0.377	24	0	
15/04/16	64.02	45.44	18.58	157.97	155.01	150.86	149.42	5.59	5.20	4.60	3.131	0.367	24	0	
16/04/16	64.24	45.55	18.69	158.30	155.29	150.00	148.56	6.73	5.20	4.60	3.209	0.436	24	0	
17/04/16	64.29	46.27	18.02	158.08	155.10	150.14	148.68	6.42	5.20	4.60	3.091	0.422	24	0	
18/04/16	63.70	46.10	17.60	158.52	155.60	151.06	149.57	6.03	5.20	4.60	3.016	0.388	24	0	
19/04/16	64.01	45.89	18.12	159.16	156.21	151.79	150.35	5.86	5.20	4.60	3.099	0.379	24	0	
20/04/16	64.18	46.10	18.08	158.97	155.99	151.76	150.31	5.68	5.20	4.60	3.080	0.372	24	0	
21/04/16	64.05	45.93	18.12	158.91	155.94	152.00	150.56	5.38	5.20	4.60	3.072	0.352	24	0	
22/04/16	64.19	46.01	18.18	158.08	155.10	151.99	150.55	4.55	5.20	4.60	3.028	0.300	24	0	
23/04/16	63.96	45.61	18.35	160.01	157.01	151.52	150.08	6.93	5.20	4.60	3.192	0.452	24	0	
24/04/16	64.11	45.79	18.32	159.96	156.94	151.29	149.85	7.09	5.20	4.60	3.196	0.460	24	0	
Итого:				4896.32	4804.67	4668.24	4623.05	181.62			95.577	11.821	720	0	

Средние: | 64.07 | 45.85 | 18.22 | | | | | | | 5.20 | 4.60 | | | | | |

Итоговые параметры на 25/04/16г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/04/16	132853.76	130246.22	125398.16	124092.74	6153.48	2604.888	228.796	22557	788

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации