

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/16г.-24/04/16г.

Абонент: Калинина, 47

Договор N

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 6

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= _____ G под min= _____

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= _____ G обр min= _____

Тхв= 0С

Заводской номер 00224513

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/03/16	63.24	48.26	14.98	304.02	298.42	278.56	275.45	22.97	4.20	3.60	5.578	1.454	24	0	
27/03/16	63.24	48.48	14.76	303.06	297.49	278.59	275.47	22.02	4.20	3.60	5.455	1.393	24	0	
28/03/16	63.16	48.90	14.26	303.83	298.29	281.07	277.90	20.39	4.20	3.60	5.247	1.290	24	0	
29/03/16	63.73	49.16	14.57	299.78	294.20	277.80	274.63	19.57	4.20	3.60	5.244	1.250	24	0	
30/03/16	63.37	48.14	15.23	270.70	265.72	248.93	246.18	19.54	4.20	3.60	4.984	1.240	24	0	
31/03/16	62.88	45.67	17.21	225.15	221.09	206.12	204.05	17.04	4.20	3.60	4.580	1.072	24	0	
01/04/16	63.39	45.81	17.58	225.30	221.13	206.97	204.84	16.29	4.20	3.60	4.632	1.033	24	0	
02/04/16	63.03	45.28	17.75	227.03	222.92	207.23	205.25	17.67	4.20	3.60	4.754	1.115	24	0	
03/04/16	63.18	45.39	17.79	228.81	224.60	206.78	204.81	19.79	4.20	3.60	4.892	1.251	24	0	
04/04/16	63.09	45.25	17.84	227.64	223.47	206.71	204.79	18.68	4.20	3.60	4.830	1.180	24	0	
05/04/16	63.13	45.40	17.73	226.55	222.44	207.36	205.32	17.12	4.20	3.60	4.716	1.082	24	0	
06/04/16	62.88	43.72	19.16	186.59	183.21	168.21	166.61	16.60	4.20	3.60	4.236	1.043	24	0	
07/04/16	62.28	36.42	25.86	113.55	111.53	99.27	98.55	12.98	4.20	3.60	3.352	0.809	24	0	
08/04/16	62.47	40.13	22.34	140.22	137.70	123.93	122.93	14.77	4.20	3.60	3.666	0.923	24	0	
09/04/16	62.82	42.10	20.72	157.37	154.54	141.17	139.97	14.57	4.20	3.60	3.810	0.915	24	0	
10/04/16	62.68	41.99	20.69	158.58	155.75	141.10	139.90	15.85	4.20	3.60	3.884	0.996	24	0	
11/04/16	62.60	41.73	20.87	158.28	155.46	141.35	140.15	15.31	4.20	3.60	3.881	0.960	24	0	
12/04/16	62.88	41.81	21.07	157.66	154.82	141.78	140.58	14.24	4.20	3.60	3.852	0.897	24	0	
13/04/16	62.52	41.73	20.79	157.44	154.62	142.29	141.09	13.53	4.20	3.60	3.776	0.847	24	0	
14/04/16	62.50	41.24	21.26	158.33	155.50	142.12	140.92	14.58	4.20	3.60	3.903	0.912	24	0	
15/04/16	62.58	40.75	21.83	157.00	154.18	141.42	140.22	13.96	4.20	3.60	3.931	0.874	24	0	
16/04/16	62.88	41.12	21.76	157.83	154.98	140.56	139.36	15.62	4.20	3.60	4.011	0.984	24	0	
17/04/16	62.94	41.67	21.27	159.05	156.17	140.51	139.31	16.86	4.20	3.60	4.020	1.066	24	0	
18/04/16	62.41	41.84	20.57	157.69	154.86	141.65	140.45	14.41	4.20	3.60	3.786	0.902	24	0	
19/04/16	62.69	41.74	20.95	158.03	155.19	142.80	141.60	13.59	4.20	3.60	3.814	0.853	24	0	
20/04/16	62.88	41.99	20.89	159.48	156.59	143.06	141.86	14.73	4.20	3.60	3.885	0.926	24	0	
21/04/16	62.66	41.44	21.22	159.18	156.34	143.33	142.13	14.21	4.20	3.60	3.904	0.891	24	0	
22/04/16	62.84	41.68	21.16	158.84	155.98	143.29	142.09	13.89	4.20	3.60	3.875	0.875	24	0	
23/04/16	62.60	41.52	21.08	159.73	156.90	142.96	141.76	15.14	4.20	3.60	3.934	0.951	24	0	
24/04/16	62.79	41.59	21.20	161.04	158.17	142.55	141.35	16.82	4.20	3.60	4.049	1.057	24	0	
Итого:				5817.76	5712.26	5269.47	5219.52	492.74			128.481	31.041	720	0	
V															
Средние:	62.88	43.40	19.48						4.20	3.60					

Итоговые параметры на 25/04/16г. 10 ч

Др	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/04/16	165679.34	162456.61	149331.77	147660.88	14795.73	3202.929	637.241	20560	368

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации