

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/16г.-25/04/16г.

Абонент: Калинина, 49

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 7

Пределы измерений: _____

Договорные расходы: _____

G под max= _____ G под min= _____

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= _____ G обр min= _____

Тхв= 0 °C

Заводской номер 00156894

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/03/16	65.21	47.39	17.82	216.86	212.65	183.34	181.39	31.26	4.60	3.80	5.272	1.494	24	0	
27/03/16	65.25	49.30	15.95	237.46	232.83	201.94	199.61	33.22	4.60	3.80	5.346	1.635	24	0	
28/03/16	65.10	49.59	15.51	237.55	232.98	204.73	202.33	30.65	4.60	3.80	5.131	1.521	24	0	
29/03/16	65.78	49.46	16.32	225.55	221.10	194.21	192.01	29.09	4.60	3.80	5.047	1.439	24	0	
30/03/16	65.41	48.53	16.88	210.20	206.14	180.10	178.13	28.01	4.60	3.80	4.836	1.360	24	0	
31/03/16	65.12	48.37	16.75	211.09	207.02	180.58	178.66	28.36	4.60	3.80	4.841	1.371	24	0	
01/04/16	65.58	48.54	17.04	212.39	208.25	181.13	179.16	29.09	4.60	3.80	4.958	1.409	24	0	
02/04/16	65.29	48.25	17.04	212.69	208.58	181.57	179.65	28.93	4.60	3.80	4.949	1.398	24	0	
03/04/16	65.39	48.29	17.10	213.88	209.73	180.57	178.59	31.14	4.60	3.80	5.091	1.505	24	0	
04/04/16	65.35	48.43	16.92	212.25	208.12	181.32	179.37	28.75	4.60	3.80	4.913	1.393	24	0	
05/04/16	65.36	48.40	16.96	211.61	207.52	182.33	180.33	27.19	4.60	3.80	4.832	1.318	24	0	
06/04/16	65.41	48.56	16.85	212.14	208.01	182.70	180.66	27.35	4.60	3.80	4.833	1.327	24	0	
07/04/16	65.39	48.89	16.50	213.68	209.53	184.40	182.27	27.26	4.60	3.80	4.788	1.334	24	0	
08/04/16	65.27	48.79	16.48	215.12	210.95	184.11	181.98	28.97	4.60	3.80	4.889	1.415	24	0	
09/04/16	65.46	48.94	16.52	215.68	211.46	183.78	181.67	29.79	4.60	3.80	4.950	1.457	24	0	
10/04/16	65.25	48.63	16.62	215.85	211.66	183.66	181.60	30.06	4.60	3.80	4.977	1.463	24	0	
11/04/16	65.24	48.63	16.61	214.93	210.77	184.32	182.21	28.56	4.60	3.80	4.890	1.390	24	0	
12/04/16	65.45	48.87	16.58	214.99	210.79	184.79	182.66	28.13	4.60	3.80	4.867	1.374	24	0	
13/04/16	65.14	48.72	16.42	215.50	211.34	185.10	182.98	28.36	4.60	3.80	4.848	1.379	24	0	
14/04/16	65.23	48.77	16.46	215.15	210.95	185.19	183.06	27.89	4.60	3.80	4.826	1.360	24	0	
15/04/16	65.31	48.51	16.80	214.85	210.69	183.39	181.39	29.30	4.60	3.80	4.959	1.420	24	0	
16/04/16	65.55	48.58	16.97	214.73	210.50	182.06	180.04	30.46	4.60	3.80	5.052	1.479	24	0	
17/04/16	65.59	48.99	16.60	214.67	210.46	182.31	180.20	30.26	4.60	3.80	4.974	1.484	24	0	
18/04/16	64.99	48.91	16.08	214.99	210.86	183.99	181.88	28.98	4.60	3.80	4.805	1.414	24	0	
19/04/16	65.09	49.08	16.01	215.07	210.93	184.57	182.45	28.48	4.60	3.80	4.774	1.395	24	0	
20/04/16	65.03	48.56	16.47	210.23	206.19	180.61	178.55	27.64	4.60	3.80	4.738	1.338	24	0	
21/04/16	64.84	46.99	17.85	189.54	185.88	163.09	161.36	24.52	4.60	3.80	4.467	1.155	24	0	
22/04/16	65.00	47.76	17.24	205.11	201.13	175.01	173.10	28.03	4.60	3.80	4.808	1.335	24	0	
23/04/16	64.81	47.46	17.35	205.00	201.04	174.65	172.75	28.29	4.60	3.80	4.830	1.342	24	0	
24/04/16	64.94	47.44	17.50	206.15	202.16	173.77	171.88	30.28	4.60	3.80	4.972	1.439	24	0	
25/04/16	64.72	47.33	17.39	199.02	195.20	169.91	168.13	27.07	4.60	3.80	4.675	1.281	24	0	
Итого:				6623.93	6495.42	5663.23	5600.05	895.37			152.138	43.424	744	0	
Средние:	65.24	48.48	16.76						4.60	3.80					

Итоговые параметры на 26/04/16г. 13 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
26/04/16	46805.34	45810.11	40027.33	39571.71	6238.40	1194.633	318.336	4991	890

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации