

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/16г. - 24/04/16г.

Абонент: Комсом, 3

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений: _____

Договорные расходы: _____

G под max=_____ G под min=_____

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max=_____ G обр min=_____

Тхв= 0°C

Заводской номер 00166002

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/03/16	59.13	47.08	12.05	116.49	114.58	110.01	108.81	5.77	7.00	7.00	1.621	0.244	24	0	
27/03/16	62.92	47.25	15.67	116.84	114.68	109.33	108.13	6.55	7.00	7.00	2.070	0.277	24	0	
28/03/16	62.86	47.83	15.03	119.81	117.63	114.01	112.81	4.82	7.00	7.00	1.973	0.206	24	0	
29/03/16	63.44	48.57	14.87	123.64	121.32	118.03	116.73	4.59	7.00	7.00	2.001	0.197	24	0	
30/03/16	63.23	48.71	14.52	125.37	123.08	118.71	117.43	5.65	7.00	7.00	2.032	0.248	24	0	
31/03/16	62.85	48.59	14.26	125.50	123.27	119.41	118.08	5.19	7.00	7.00	1.985	0.227	24	0	
01/04/16	63.40	49.02	14.38	127.55	125.20	121.59	120.18	5.02	7.00	7.00	2.019	0.221	24	0	
02/04/16	63.07	48.92	14.15	129.80	127.41	123.80	122.36	5.05	7.00	7.00	2.024	0.222	24	0	
03/04/16	63.20	48.86	14.34	129.35	126.95	122.13	120.75	6.20	7.00	7.00	2.088	0.271	24	0	
04/04/16	63.14	48.65	14.49	125.08	122.80	118.96	117.63	5.17	7.00	7.00	2.003	0.227	24	0	
05/04/16	63.12	48.57	14.55	121.74	119.58	115.91	114.71	4.87	7.00	7.00	1.951	0.211	24	0	
06/04/16	63.17	48.40	14.77	122.20	120.03	116.23	115.03	5.00	7.00	7.00	1.988	0.214	24	0	
07/04/16	63.21	48.55	14.66	122.63	120.40	115.62	114.42	5.98	7.00	7.00	2.023	0.261	24	0	
08/04/16	63.05	48.74	14.31	125.52	123.21	120.10	118.70	4.51	7.00	7.00	1.958	0.197	24	0	
09/04/16	63.23	49.21	14.02	128.20	125.87	122.33	120.92	4.95	7.00	7.00	1.984	0.217	24	0	
10/04/16	63.08	49.45	13.63	129.27	126.89	122.93	121.50	5.39	7.00	7.00	1.967	0.240	24	0	
11/04/16	63.02	49.44	13.58	129.96	127.56	123.65	122.21	5.35	7.00	7.00	1.966	0.240	24	0	
12/04/16	63.30	49.52	13.78	128.05	125.66	121.34	119.91	5.75	7.00	7.00	1.987	0.257	24	0	
13/04/16	62.94	49.33	13.61	127.02	124.72	121.04	119.62	5.10	7.00	7.00	1.922	0.227	24	0	
14/04/16	63.01	49.23	13.78	126.93	124.62	121.48	120.05	4.57	7.00	7.00	1.920	0.200	24	0	
15/04/16	63.13	49.18	13.95	126.77	124.43	120.60	119.17	5.26	7.00	7.00	1.968	0.232	24	0	
16/04/16	63.33	49.30	14.03	127.52	125.20	120.72	119.28	5.92	7.00	7.00	2.016	0.261	24	0	
17/04/16	63.36	49.42	13.94	127.52	125.18	121.45	120.01	5.17	7.00	7.00	1.973	0.230	24	0	
18/04/16	62.85	49.38	13.47	127.94	125.59	122.04	120.60	4.99	7.00	7.00	1.913	0.220	24	0	
19/04/16	63.15	49.39	13.76	127.85	125.45	121.89	120.45	5.00	7.00	7.00	1.945	0.222	24	0	
20/04/16	63.29	49.57	13.72	128.32	125.93	122.32	120.88	5.05	7.00	7.00	1.954	0.226	24	0	
21/04/16	63.18	49.41	13.77	128.31	125.91	123.08	121.64	4.27	7.00	7.00	1.921	0.189	24	0	
22/04/16	63.33	49.51	13.82	128.53	126.13	123.01	121.57	4.56	7.00	7.00	1.944	0.202	24	0	
23/04/16	63.05	49.29	13.76	128.65	126.33	122.12	120.69	5.64	7.00	7.00	1.987	0.248	24	0	
24/04/16	63.22	49.37	13.85	128.67	126.32	121.83	120.40	5.92	7.00	7.00	2.011	0.263	24	0	
Итого:				3781.03	3711.93	3595.67	3554.67	157.26			59.114	6.897	720	0	

Средние: 63.01 | 48.92 | 14.09 | | | | | | 7.00 | 7.00 | | | | | |

Итоговые параметры на 25/04/16г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/04/16	169293.03	166314.87	160257.90	158597.19	7717.68	2787.340	304.572	32491	1014

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации