

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/16г. - 24/04/16г.

Абонент: Красноармейская, 17

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 17

Пределы измерений: _____

Договорные расходы: _____

G под max=_____ G под min=_____

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max=_____ G обр min=_____

Тхв= 0°C

Заводской номер 00222383

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/03/16	63.36	51.33	12.03	237.74	233.31	226.77	223.90	0.00	9.41	0.00	0.00	3.237	0.549	24	0	
27/03/16	64.45	52.35	12.10	242.49	237.85	229.82	226.84	0.00	11.01	0.00	0.00	3.393	0.649	24	0	
28/03/16	62.74	51.57	11.17	244.49	240.02	235.37	232.38	0.00	7.64	0.00	0.00	3.032	0.443	24	0	
29/03/16	63.95	52.53	11.42	247.56	242.89	238.07	234.96	0.00	7.93	0.00	0.00	3.146	0.470	24	0	
30/03/16	63.85	52.40	11.45	243.35	238.74	233.57	230.53	0.00	8.21	0.00	0.00	3.117	0.478	24	0	
31/03/16	63.54	52.50	11.04	251.76	247.08	242.93	239.77	0.00	7.31	0.00	0.00	3.073	0.426	24	0	
01/04/16	63.51	52.03	11.48	242.46	237.94	232.77	229.79	0.00	8.15	0.00	0.00	3.113	0.474	24	0	
02/04/16	64.00	52.44	11.56	246.74	242.07	236.23	233.10	0.00	8.97	0.00	0.00	3.221	0.528	24	0	
03/04/16	63.63	52.12	11.51	247.64	242.98	235.53	232.47	0.00	10.51	0.00	0.00	3.287	0.615	24	0	
04/04/16	63.21	51.92	11.29	246.59	242.01	236.70	233.66	0.00	8.35	0.00	0.00	3.122	0.489	24	0	
05/04/16	64.07	52.52	11.55	248.15	243.44	237.31	234.21	0.00	9.23	0.00	0.00	3.242	0.546	24	0	
06/04/16	63.55	52.20	11.35	247.23	242.64	236.50	233.43	0.00	9.21	0.00	0.00	3.183	0.537	24	0	
07/04/16	63.43	52.23	11.20	246.27	241.69	235.60	232.52	0.00	9.17	0.00	0.00	3.136	0.534	24	0	
08/04/16	63.90	52.59	11.31	246.10	241.44	235.79	232.65	0.00	8.79	0.00	0.00	3.147	0.520	24	0	
09/04/16	62.83	51.83	11.00	246.27	241.78	235.35	232.33	0.00	9.45	0.00	0.00	3.096	0.549	24	0	
10/04/16	63.83	52.50	11.33	247.29	242.63	234.90	231.81	0.00	10.82	0.00	0.00	3.257	0.633	24	0	
11/04/16	63.70	52.40	11.30	245.33	240.74	234.69	231.61	0.00	9.13	0.00	0.00	3.148	0.532	24	0	
12/04/16	61.90	51.19	10.71	247.31	242.88	235.02	232.07	0.00	10.81	0.00	0.00	3.095	0.614	24	0	
13/04/16	63.98	52.65	11.33	244.89	240.26	233.88	230.80	0.00	9.46	0.00	0.00	3.170	0.558	24	0	
14/04/16	63.35	52.30	11.05	250.69	246.05	240.40	237.28	0.00	8.77	0.00	0.00	3.132	0.513	24	0	
15/04/16	63.44	52.14	11.30	249.10	244.47	237.69	234.61	0.00	9.86	0.00	0.00	3.224	0.577	24	0	
16/04/16	63.50	52.33	11.17	249.86	245.19	237.48	234.39	0.00	10.80	0.00	0.00	3.248	0.630	24	0	
17/04/16	63.91	52.85	11.06	251.27	246.56	238.32	235.15	0.00	11.41	0.00	0.00	3.271	0.669	24	0	
18/04/16	64.27	53.12	11.15	249.36	244.60	239.32	236.11	0.00	8.49	0.00	0.00	3.132	0.504	24	0	
19/04/16	63.99	52.96	11.03	249.53	244.83	239.16	235.97	0.00	8.86	0.00	0.00	3.121	0.522	24	0	
20/04/16	63.79	52.73	11.06	248.53	243.85	239.34	236.15	0.00	7.70	0.00	0.00	3.060	0.456	24	0	
21/04/16	61.87	51.19	10.68	249.95	245.51	238.45	235.47	0.00	10.04	0.00	0.00	3.080	0.574	24	0	
22/04/16	62.94	51.97	10.97	249.99	245.40	239.46	236.37	0.00	9.03	0.00	0.00	3.109	0.523	24	0	
23/04/16	63.61	52.28	11.33	250.48	245.77	238.88	235.75	0.00	10.02	0.00	0.00	3.255	0.588	24	0	
24/04/16	65.72	53.75	11.97	253.24	248.24	238.19	234.89	0.00	13.35	0.00	0.00	3.614	0.813	24	0	

Итого: | | | | 7421.66 | 7282.86 | 7093.49 | 7000.97 | 0.00 | 281.89 | | | 95.461 | 16.513 | 720 | 0 | |

Средние: | 63.59 | 52.30 | 11.29 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

Итоговые параметры на 25/04/16г. 10 ч

Дат	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/04/16	181813.81	175823.14	175204.73	170475.50	0.00	5347.64	2146.431	331.098	20304	832

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации