

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/16г. - 24/04/16г.

Абонент: Ленина, 24

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 21

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max= _____ G под min= _____

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= _____ G обр min= _____

Тхв= 0°C

Заводской номер 00184004

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/03/16	63.64	53.64	10.00	213.71	209.76	202.75	200.02	9.74	4.80	4.20	2.622	0.622	24	0	
27/03/16	64.78	54.72	10.06	217.78	213.60	205.93	203.04	10.56	4.80	4.20	2.726	0.684	24	0	
28/03/16	63.07	53.93	9.14	222.01	217.97	210.35	207.50	10.47	4.80	4.20	2.556	0.659	24	0	
29/03/16	64.28	54.96	9.32	224.71	220.47	213.33	210.30	10.17	4.80	4.20	2.613	0.656	24	0	
30/03/16	64.24	54.81	9.43	219.30	215.17	207.72	204.80	10.37	4.80	4.20	2.598	0.666	24	0	
31/03/16	64.00	54.61	9.39	222.37	218.21	210.70	207.78	10.43	4.80	4.20	2.618	0.666	24	0	
01/04/16	63.84	54.27	9.57	218.44	214.37	207.34	204.47	9.90	4.80	4.20	2.592	0.633	24	0	
02/04/16	64.52	54.75	9.77	219.88	215.73	208.33	205.39	10.34	4.80	4.20	2.673	0.667	24	0	
03/04/16	63.92	54.41	9.51	219.88	215.78	207.53	204.66	11.12	4.80	4.20	2.659	0.713	24	0	
04/04/16	63.53	54.10	9.43	219.84	215.79	208.13	205.27	10.52	4.80	4.20	2.603	0.669	24	0	
05/04/16	64.46	54.80	9.66	220.92	216.75	208.82	205.92	10.83	4.80	4.20	2.690	0.699	24	0	
06/04/16	64.01	54.53	9.48	219.66	215.56	208.03	205.17	10.39	4.80	4.20	2.609	0.665	24	0	
07/04/16	63.69	54.43	9.26	218.82	214.77	206.94	204.08	10.69	4.80	4.20	2.573	0.681	24	0	
08/04/16	64.32	54.88	9.44	219.03	214.89	207.00	204.08	10.81	4.80	4.20	2.621	0.693	24	0	
09/04/16	63.26	54.17	9.09	218.65	214.66	206.65	203.83	10.83	4.80	4.20	2.537	0.685	24	0	
10/04/16	64.17	54.71	9.46	218.76	214.63	206.15	203.25	11.38	4.80	4.20	2.654	0.731	24	0	
11/04/16	64.17	54.65	9.52	218.50	214.39	205.96	203.09	11.30	4.80	4.20	2.657	0.724	24	0	
12/04/16	62.19	53.25	8.94	219.08	215.18	206.61	203.86	11.32	4.80	4.20	2.526	0.706	24	0	
13/04/16	64.33	54.83	9.50	217.70	213.58	205.75	202.83	10.75	4.80	4.20	2.619	0.692	24	0	
14/04/16	63.81	54.41	9.40	221.49	217.39	208.92	206.03	11.36	4.80	4.20	2.662	0.727	24	0	
15/04/16	63.70	54.14	9.56	221.07	216.96	208.58	205.73	11.23	4.80	4.20	2.682	0.719	24	0	
16/04/16	63.93	54.46	9.47	220.55	216.44	208.50	205.63	10.81	4.80	4.20	2.638	0.692	24	0	
17/04/16	64.32	54.88	9.44	221.79	217.63	208.58	205.64	11.99	4.80	4.20	2.716	0.771	24	0	
18/04/16	64.40	55.00	9.40	215.91	211.84	203.77	200.90	10.94	4.80	4.20	2.595	0.706	24	0	
19/04/16	64.50	55.09	9.41	221.00	216.81	209.11	206.16	10.65	4.80	4.20	2.628	0.684	24	0	
20/04/16	64.35	54.92	9.43	220.91	216.74	208.49	205.56	11.18	4.80	4.20	2.660	0.720	24	0	
21/04/16	62.22	53.22	9.00	220.13	216.23	207.94	205.18	11.05	4.80	4.20	2.536	0.685	24	0	
22/04/16	63.41	54.15	9.26	220.99	216.93	208.52	205.66	11.27	4.80	4.20	2.619	0.716	24	0	
23/04/16	63.81	54.37	9.44	220.40	216.28	208.22	205.32	10.96	4.80	4.20	2.639	0.698	24	0	
24/04/16	66.07	56.02	10.05	221.17	216.78	207.95	204.89	11.89	4.80	4.20	2.848	0.788	24	0	
Итого:				6594.45	6471.29	6232.60	6146.04	325.25			78.969	20.817	720	0	
Средние:	63.96	54.50	9.46						4.80	4.20					

Итоговые параметры на 25/04/16г. 11 ч

Д-т	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/04/16	215468.29	211265.81	199892.76	197115.15	14150.66	2881.261	701.761	29268	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации