

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/16г.-24/04/16г.

Абонент: Ленина, 26

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 19

Пределы измерений: _____

Договорные расходы: _____

G под max= _____

G под min= _____

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= _____

G обр min= _____

Тхв= 0°C

Заводской номер 00224272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/03/16	63.26	49.98	13.28	318.72	312.90	302.62	299.04	0.00	13.86	5.60	4.20	4.855	0.881	24	0	
27/03/16	64.38	51.14	13.24	326.04	319.89	306.67	302.91	0.00	16.98	5.60	4.20	5.106	1.089	24	0	
28/03/16	62.63	50.37	12.26	330.76	324.85	313.83	310.09	0.00	14.76	5.60	4.20	4.730	0.923	24	0	
29/03/16	63.87	51.24	12.63	335.59	329.34	318.28	314.35	0.00	14.99	5.60	4.20	4.932	0.958	24	0	
30/03/16	63.79	51.12	12.67	326.90	320.84	310.16	306.33	0.00	14.51	5.60	4.20	4.814	0.919	24	0	
31/03/16	63.55	51.06	12.49	330.48	324.39	315.30	311.45	0.00	12.94	5.60	4.20	4.718	0.818	24	0	
01/04/16	63.42	50.75	12.67	325.91	319.94	310.03	306.25	0.00	13.69	5.60	4.20	4.755	0.869	24	0	
02/04/16	64.07	51.09	12.98	329.26	323.10	311.41	307.56	0.00	15.54	5.60	4.20	4.994	0.993	24	0	
03/04/16	63.47	50.69	12.78	328.26	322.22	310.95	307.19	0.00	15.03	5.60	4.20	4.885	0.953	24	0	
04/04/16	63.15	50.49	12.66	329.13	323.14	311.66	307.91	0.00	15.23	5.60	4.20	4.861	0.965	24	0	
05/04/16	64.04	51.16	12.88	330.55	324.39	312.80	308.97	0.00	15.42	5.60	4.20	4.971	0.987	24	0	
06/04/16	63.52	50.98	12.54	327.46	321.44	312.18	308.36	0.00	13.08	5.60	4.20	4.703	0.832	24	0	
07/04/16	63.33	50.96	12.37	326.13	320.14	310.73	306.93	0.00	13.21	5.60	4.20	4.640	0.836	24	0	
08/04/16	63.86	51.52	12.34	325.32	319.27	310.69	306.79	0.00	12.48	5.60	4.20	4.588	0.796	24	0	
09/04/16	62.79	50.69	12.10	326.66	320.80	310.38	306.62	0.00	14.18	5.60	4.20	4.608	0.891	24	0	
10/04/16	63.74	51.30	12.44	325.51	319.47	309.94	306.08	0.00	13.39	5.60	4.20	4.666	0.852	24	0	
11/04/16	63.74	51.27	12.47	325.19	319.17	309.86	306.01	0.00	13.16	5.60	4.20	4.655	0.837	24	0	
12/04/16	61.84	50.07	11.77	325.46	319.76	311.24	307.54	0.00	12.22	5.60	4.20	4.378	0.758	24	0	
13/04/16	63.92	51.47	12.45	325.05	319.01	309.21	305.34	0.00	13.67	5.60	4.20	4.680	0.873	24	0	
14/04/16	63.33	51.02	12.31	329.38	323.37	311.36	307.55	0.00	15.82	5.60	4.20	4.791	1.001	24	0	
15/04/16	63.34	50.81	12.53	329.47	323.40	305.29	301.59	0.00	21.81	5.60	4.20	5.165	1.374	24	0	
16/04/16	63.50	51.10	12.40	329.46	323.39	312.59	308.77	0.00	14.62	5.60	4.20	4.762	0.925	24	0	
17/04/16	63.86	51.64	12.22	330.33	324.20	312.87	308.96	0.00	15.24	5.60	4.20	4.753	0.973	24	0	
18/04/16	64.00	51.90	12.10	330.83	324.65	314.00	310.04	0.00	14.61	5.60	4.20	4.693	0.940	24	0	
19/04/16	64.15	51.79	12.36	329.15	322.98	314.43	310.49	0.00	12.49	5.60	4.20	4.643	0.806	24	0	
20/04/16	63.85	51.58	12.27	330.03	323.88	314.01	310.08	0.00	13.80	5.60	4.20	4.689	0.883	24	0	
21/04/16	61.80	50.06	11.74	328.51	322.76	313.64	309.95	0.00	12.81	5.60	4.20	4.433	0.793	24	0	
22/04/16	62.95	50.85	12.10	330.04	324.07	314.54	310.72	0.00	13.35	5.60	4.20	4.606	0.840	24	0	
23/04/16	63.45	51.06	12.39	330.85	324.78	313.46	309.62	0.00	15.16	5.60	4.20	4.802	0.967	24	0	
24/04/16	65.62	52.64	12.98	330.52	324.08	312.87	308.80	0.00	15.28	5.60	4.20	5.015	1.003	24	0	
Итого:				9846.95	9665.62	9347.00	9232.29	0.00	433.33			142.891	27.535	720	0	
Средние:	63.54	51.06	12.48							5.60	4.20					

Итоговые параметры на 25/04/16г. 10 ч

Датум	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/04/16	160697.54	156481.35	156635.96	153728.05	0.00	2753.30	2220.635	-17.299	20123	850

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации