

Лен, 30

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/16г. - 24/04/16г.

Абонент: Ленина, 30

Договор № _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 18

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G под max= _____ G под min= _____

Тхв=0°C

G обр max= _____ G обр min= _____

Заводской номер 00256882

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/03/16	63.13	51.70	11.43	355.35	348.91	337.39	333.20	15.71	7.00	7.00	4.798	0.995	24	0	
27/03/16	64.14	52.67	11.47	362.71	355.92	344.76	340.32	15.60	7.00	7.00	4.899	0.995	24	0	
28/03/16	62.48	51.94	10.54	371.11	364.50	355.06	350.60	13.90	7.00	7.00	4.555	0.865	24	0	
29/03/16	63.69	52.83	10.86	374.12	367.23	358.04	353.42	13.81	7.00	7.00	4.714	0.882	24	0	
30/03/16	63.62	52.71	10.91	366.62	359.87	349.94	345.39	14.48	7.00	7.00	4.687	0.915	24	0	
31/03/16	63.31	52.58	10.73	307.37	301.77	293.73	289.95	11.82	7.00	7.00	3.854	0.747	24	0	
01/04/16	63.28	52.35	10.93	369.04	362.30	352.92	348.42	13.88	7.00	7.00	4.681	0.881	24	0	
02/04/16	63.76	52.66	11.10	369.79	362.95	352.79	348.23	14.72	7.00	7.00	4.802	0.937	24	0	
03/04/16	63.42	52.30	11.12	368.23	361.50	350.24	345.80	15.70	7.00	7.00	4.836	0.995	24	0	
04/04/16	62.95	52.08	10.87	367.95	361.30	351.53	347.08	14.22	7.00	7.00	4.667	0.898	24	0	
05/04/16	63.84	52.70	11.14	369.56	362.71	352.47	347.91	14.80	7.00	7.00	4.817	0.947	24	0	
06/04/16	63.32	52.40	10.92	367.48	360.80	350.88	346.41	14.39	7.00	7.00	4.692	0.914	24	0	
07/04/16	63.25	52.41	10.84	365.09	358.44	349.75	345.27	13.17	7.00	7.00	4.571	0.832	24	0	
08/04/16	63.63	52.69	10.94	365.64	358.93	349.82	345.29	13.64	7.00	7.00	4.641	0.868	24	0	
09/04/16	62.54	51.97	10.57	365.75	359.22	348.94	344.59	14.63	7.00	7.00	4.555	0.915	24	0	
10/04/16	63.60	52.60	11.00	365.01	358.30	348.40	343.92	14.38	7.00	7.00	4.693	0.910	24	0	
11/04/16	63.46	52.49	10.97	365.31	358.63	348.19	343.71	14.92	7.00	7.00	4.715	0.948	24	0	
12/04/16	61.76	51.34	10.42	365.80	359.43	349.70	345.41	14.02	7.00	7.00	4.458	0.871	24	0	
13/04/16	63.79	52.71	11.08	363.61	356.89	347.62	343.11	13.78	7.00	7.00	4.677	0.880	24	0	
14/04/16	63.14	52.36	10.78	370.69	363.99	354.65	350.13	13.86	7.00	7.00	4.645	0.872	24	0	
15/04/16	63.25	52.29	10.96	370.11	363.35	352.43	347.95	15.40	7.00	7.00	4.782	0.974	24	0	
16/04/16	63.32	52.44	10.88	369.55	362.78	352.19	347.70	15.08	7.00	7.00	4.739	0.958	24	0	
17/04/16	63.72	52.98	10.74	372.57	365.71	354.24	349.63	16.08	7.00	7.00	4.774	1.024	24	0	
18/04/16	64.18	53.32	10.86	374.34	367.33	357.38	352.69	14.64	7.00	7.00	4.767	0.944	24	0	
19/04/16	63.65	52.99	10.66	371.44	364.61	355.36	350.71	13.90	7.00	7.00	4.620	0.885	24	0	
20/04/16	63.65	52.76	10.89	361.02	354.37	345.62	341.16	13.21	7.00	7.00	4.552	0.849	24	0	
21/04/16	61.77	51.34	10.43	361.75	355.44	345.88	341.63	13.81	7.00	7.00	4.413	0.852	24	0	
22/04/16	62.74	52.06	10.68	370.11	363.48	353.19	348.73	14.75	7.00	7.00	4.647	0.926	24	0	
23/04/16	63.51	52.41	11.10	370.66	363.84	352.44	347.92	15.92	7.00	7.00	4.870	1.013	24	0	
24/04/16	65.51	53.85	11.66	370.63	363.42	352.40	347.67	15.75	7.00	7.00	5.083	1.035	24	0	

Итого: | | | | 10968.4 | 10767.9 | 10467.9 | 10333.9 | 433.97 | | | 140.204 | 27.527 | 720 | 0 | |

Средние: | 63.38 | 52.46 | 10.92 | | | | | | 7.00 | 7.00 | | | | | |

Итоговые параметры на 25/04/16г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/04/16	50996.17	49955.84	48119.19	47491.11	2464.73	831.460	163.734	5927	2207

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации