290 Гр.Гавдох Линина 36
Линина 36

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/16г.-24/04/16г.

онент: _____ Договор N: _____
рес: _____ Тип расходомера: _____
пловычислитель ВКТ7 сет.N 0 Пределы измерений:
говорные расходы: G под max= 17.50 м3/ч G под min= 0.50 м3/ч
сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 17.50 м3/ч G обр min= 0.46 м3/ч
в= 0.00 Град С

одской номер 00145028 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0хBDE6 ПО 2.7

а	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мт	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	Н.С.											
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мт	P1	P2	Qo	Qг
/16	64.45	45.40	19.05	198.22	194.47	185.38	183.51	10.96	3.90	3.60	4.197	0.703	24	0													
/16	64.40	45.63	18.77	198.88	195.10	185.72	183.81	11.29	3.90	3.60	4.173	0.730	24	0													
/16	64.31	45.98	18.33	198.94	195.17	187.65	185.74	9.43	3.90	3.60	4.008	0.605	24	0													
/16	64.91	46.48	18.43	201.30	197.45	190.02	188.10	9.35	3.90	3.60	4.071	0.607	24	0													
/16	64.66	46.63	18.03	203.19	199.33	192.10	190.16	9.17	3.90	3.60	4.019	0.596	24	0													
/16	64.25	46.41	17.84	203.92	200.08	193.17	191.25	8.83	3.90	3.60	3.972	0.570	24	0													
/16	64.80	46.78	18.02	205.88	201.92	194.48	192.52	9.40	3.90	3.60	4.073	0.613	24	0													
/16	64.46	46.61	17.85	206.23	202.31	194.72	192.80	9.51	3.90	3.60	4.050	0.613	24	0													
/16	64.59	46.75	17.84	207.60	203.61	193.93	191.97	11.64	3.90	3.60	4.172	0.750	24	0													
/16	64.55	46.62	17.93	204.44	200.55	194.52	192.60	7.95	3.90	3.60	3.961	0.513	24	0													
/16	64.55	46.59	17.96	205.24	201.30	194.92	192.97	8.33	3.90	3.60	3.998	0.538	24	0													
/16	64.60	46.78	17.82	206.18	202.26	195.06	193.06	9.20	3.90	3.60	4.030	0.596	24	0													
/16	64.62	47.04	17.58	207.24	203.27	196.55	194.44	8.83	3.90	3.60	3.984	0.569	24	0													
/16	64.46	47.15	17.31	209.16	205.19	197.28	195.14	10.05	3.90	3.60	4.022	0.648	24	0													
/16	64.64	47.28	17.36	210.10	206.10	197.58	195.45	10.65	3.90	3.60	4.077	0.690	24	0													
/16	64.48	47.21	17.27	210.23	206.23	197.29	195.17	11.06	3.90	3.60	4.078	0.715	24	0													
/16	64.42	47.10	17.32	208.71	204.75	197.90	195.75	9.00	3.90	3.60	3.966	0.576	24	0													
/16	64.70	47.36	17.34	207.98	203.97	197.61	195.46	8.51	3.90	3.60	3.936	0.552	24	0													
/16	64.33	47.28	17.05	208.45	204.49	197.64	195.51	8.98	3.90	3.60	3.910	0.581	24	0													
/16	64.40	47.02	17.38	207.30	203.34	197.11	194.99	8.35	3.90	3.60	3.920	0.536	24	0													
/16	64.52	46.92	17.60	206.74	202.82	195.53	193.53	9.29	3.90	3.60	4.001	0.601	24	0													
/16	64.73	47.13	17.60	206.04	202.06	195.33	193.25	8.81	3.90	3.60	3.971	0.569	24	0													
/16	64.77	47.32	17.45	207.18	203.19	195.43	193.32	9.87	3.90	3.60	4.008	0.642	24	0													
/16	64.22	47.31	16.91	207.89	203.97	196.81	194.67	9.30	3.90	3.60	3.885	0.598	24	0													
/16	64.52	47.42	17.10	207.24	203.31	197.98	195.82	7.49	3.90	3.60	3.826	0.485	24	0													
/16	64.66	47.43	17.23	206.99	202.95	198.01	195.85	7.10	3.90	3.60	3.833	0.460	24	0													
/16	64.55	47.25	17.30	208.01	204.04	197.96	195.82	8.22	3.90	3.60	3.915	0.530	24	0													
/16	64.71	47.37	17.34	208.71	204.71	198.14	195.99	8.72	3.90	3.60	3.961	0.562	24	0													
/16	64.42	47.08	17.34	208.54	204.56	197.40	195.28	9.28	3.90	3.60	3.982	0.601	24	0													
/16	64.59	47.18	17.41	209.34	205.34	196.86	194.73	10.61	3.90	3.60	4.071	0.684	24	0													
:				6185.77	6067.84	5850.08	5788.66	279.18			120.070	18.033	720	0													
:	64.54	46.88	17.66						3.90	3.60																	

нормальной работы 720ч
отсутств.счета тепл.энергии 0ч
аботы прибора после сброса 1416ч

ставитель абонента Представитель теплоснабж.организации

"Резервсантех" Reservsantech Ltd.