

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/16г. - 24/04/16г.

Абонент: Ленина,38

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 12

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max= _____ G под min= _____

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= _____ G обр min= _____

Тхв= 0°C

Заводской номер 00048811

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/03/16	64.32	42.41	21.91	174.24	170.96	159.21	157.78	13.18	6.00	5.00	4.301	0.847	24	0	*
27/03/16	64.33	42.58	21.75	176.06	172.75	159.45	158.01	14.74	6.00	5.00	4.384	0.948	24	0	*
28/03/16	64.22	43.09	21.13	174.76	171.44	160.87	159.43	12.01	6.00	5.00	4.138	0.773	24	0	*
29/03/16	64.89	43.65	21.24	176.28	172.90	162.81	161.37	11.53	6.00	5.00	4.175	0.751	24	0	*
30/03/16	64.59	43.81	20.78	178.36	174.99	164.11	162.67	12.32	6.00	5.00	4.176	0.799	24	0	*
31/03/16	64.26	43.83	20.43	178.69	175.34	164.48	163.04	12.30	6.00	5.00	4.122	0.794	24	0	*
01/04/16	64.74	44.14	20.60	178.90	175.51	165.35	163.90	11.61	6.00	5.00	4.126	0.752	24	0	*
02/04/16	64.44	43.90	20.54	180.14	176.76	165.82	164.38	12.38	6.00	5.00	4.171	0.799	24	0	*
03/04/16	64.57	44.14	20.43	181.89	178.44	165.52	164.08	14.36	6.00	5.00	4.280	0.927	24	0	*
04/04/16	64.52	44.15	20.37	179.91	176.52	165.38	163.94	12.58	6.00	5.00	4.149	0.811	24	0	*
05/04/16	64.52	43.98	20.54	178.75	175.38	166.03	164.59	10.79	6.00	5.00	4.077	0.696	24	0	*
06/04/16	64.59	44.23	20.36	181.59	178.16	166.16	164.69	13.47	6.00	5.00	4.220	0.872	24	0	*
07/04/16	64.59	44.56	20.03	181.18	177.75	167.46	165.86	11.89	6.00	5.00	4.088	0.771	24	0	*
08/04/16	64.44	44.40	20.04	183.72	180.22	168.28	166.69	13.53	6.00	5.00	4.209	0.874	24	0	*
09/04/16	64.63	44.43	20.20	183.16	179.69	168.52	166.93	12.76	6.00	5.00	4.193	0.826	24	0	*
10/04/16	64.44	44.33	20.11	183.38	179.88	168.34	166.76	13.12	6.00	5.00	4.199	0.846	24	0	*
11/04/16	64.40	44.37	20.03	182.26	178.83	168.62	166.99	11.84	6.00	5.00	4.105	0.762	24	0	*
12/04/16	64.66	44.58	20.08	183.29	179.77	168.89	167.25	12.52	6.00	5.00	4.164	0.810	24	0	*
13/04/16	64.32	44.48	19.84	183.73	180.29	169.28	167.65	12.64	6.00	5.00	4.139	0.816	24	0	*
14/04/16	64.41	44.35	20.06	185.55	182.05	168.80	167.20	14.85	6.00	5.00	4.307	0.957	24	0	*
15/04/16	64.49	44.21	20.28	182.16	178.72	167.54	166.04	12.68	6.00	5.00	4.185	0.818	24	0	*
16/04/16	64.72	44.28	20.44	182.14	178.66	167.26	165.72	12.94	6.00	5.00	4.223	0.840	24	0	*
17/04/16	64.76	44.77	19.99	182.45	178.96	167.60	165.97	12.99	6.00	5.00	4.160	0.843	24	0	*
18/04/16	64.18	44.57	19.61	183.44	180.03	168.61	167.03	13.00	6.00	5.00	4.107	0.833	24	0	*
19/04/16	64.50	44.59	19.91	182.78	179.33	169.27	167.60	11.73	6.00	5.00	4.093	0.756	24	0	*
20/04/16	64.66	44.73	19.93	182.29	178.82	169.29	167.62	11.20	6.00	5.00	4.062	0.725	24	0	*
21/04/16	64.52	44.53	19.99	183.10	179.61	169.39	167.73	11.88	6.00	5.00	4.120	0.768	24	0	*
22/04/16	64.67	44.58	20.09	183.63	180.11	169.51	167.85	12.26	6.00	5.00	4.166	0.794	24	0	*
23/04/16	64.43	44.31	20.12	184.16	180.69	169.01	167.40	13.29	6.00	5.00	4.222	0.859	24	0	*
24/04/16	64.58	44.38	20.20	183.57	180.08	168.85	167.24	12.84	6.00	5.00	4.205	0.831	24	0	*
Итого:				5435.56	5332.64	4999.71	4953.41	379.23			125.266	24.498	720	0	*
Средние:	64.51	44.15	20.36						6.00	5.00					

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5852ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации