

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/16г. - 24/04/16г.

Абонент: Ленина, 62а

Договор N _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 11

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = _____ G под min = _____

Тхв = 0°C

G обр max = _____ G обр min = _____

Заводской номер 00162223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
26/03/16	64.16	47.51	16.65	144.45	141.74	134.09	132.64	9.10	3.90	3.60	2.792	0.428	24	0	
27/03/16	64.19	48.37	15.82	181.49	178.09	171.95	170.03	8.06	3.90	3.60	3.203	0.390	24	0	
28/03/16	63.99	48.75	15.24	182.69	179.28	174.83	172.91	6.37	3.90	3.60	3.038	0.312	24	0	
29/03/16	64.69	49.40	15.29	184.75	181.22	176.00	173.98	7.24	3.90	3.60	3.124	0.354	24	0	
30/03/16	64.37	48.18	16.19	155.93	152.98	148.06	146.40	6.58	3.90	3.60	2.790	0.313	24	0	
31/03/16	64.01	46.60	17.41	135.13	132.57	127.86	126.54	6.03	3.90	3.60	2.588	0.279	24	0	
01/04/16	64.51	46.70	17.81	135.35	132.76	128.62	127.26	5.50	3.90	3.60	2.619	0.256	24	0	
02/04/16	64.22	46.30	17.92	136.58	133.99	128.40	127.12	6.87	3.90	3.60	2.715	0.318	24	0	
03/04/16	64.34	46.30	18.04	136.93	134.30	127.49	126.22	8.08	3.90	3.60	2.793	0.373	24	0	
04/04/16	64.29	46.44	17.85	135.97	133.39	128.75	127.43	5.96	3.90	3.60	2.656	0.277	24	0	
05/04/16	64.31	46.52	17.79	139.97	137.36	132.10	130.71	6.65	3.90	3.60	2.752	0.307	24	0	
06/04/16	64.38	46.79	17.59	142.19	139.50	134.66	133.22	6.28	3.90	3.60	2.745	0.292	24	0	
07/04/16	64.39	47.22	17.17	143.72	141.00	137.04	135.60	5.40	3.90	3.60	2.671	0.257	24	0	
08/04/16	64.26	47.41	16.85	144.96	142.24	137.80	136.36	5.88	3.90	3.60	2.673	0.279	24	0	
09/04/16	64.46	47.69	16.77	146.66	143.89	139.52	138.08	5.81	3.90	3.60	2.686	0.279	24	0	
10/04/16	64.28	47.44	16.84	147.53	144.76	139.61	138.12	6.64	3.90	3.60	2.750	0.316	24	0	
11/04/16	64.23	47.29	16.94	145.95	143.22	139.19	137.75	5.47	3.90	3.60	2.683	0.260	24	0	
12/04/16	64.49	47.53	16.96	145.50	142.73	138.37	136.93	5.80	3.90	3.60	2.694	0.275	24	0	
13/04/16	64.14	47.56	16.58	145.81	143.04	139.23	137.79	5.25	3.90	3.60	2.619	0.251	24	0	
14/04/16	64.21	47.41	16.80	145.87	143.10	139.49	138.05	5.05	3.90	3.60	2.643	0.239	24	0	
15/04/16	64.31	47.28	17.03	144.28	141.58	138.14	136.70	4.88	3.90	3.60	2.638	0.228	24	0	
16/04/16	64.53	47.22	17.31	144.35	141.58	136.49	135.05	6.53	3.90	3.60	2.757	0.307	24	0	
17/04/16	64.58	47.64	16.94	144.83	142.07	136.26	134.82	7.25	3.90	3.60	2.750	0.347	24	0	
18/04/16	64.03	47.68	16.35	145.17	142.48	137.40	135.96	6.52	3.90	3.60	2.635	0.309	24	0	
19/04/16	64.35	47.74	16.61	145.29	142.57	138.06	136.62	5.95	3.90	3.60	2.649	0.284	24	0	
20/04/16	64.50	47.67	16.83	145.62	142.84	138.36	136.92	5.92	3.90	3.60	2.683	0.284	24	0	
21/04/16	64.37	47.55	16.82	145.84	143.09	137.75	136.31	6.78	3.90	3.60	2.730	0.323	24	0	
22/04/16	64.51	47.63	16.88	145.04	142.25	137.28	135.84	6.41	3.90	3.60	2.706	0.304	24	0	
23/04/16	64.26	47.43	16.83	145.61	142.83	136.83	135.39	7.44	3.90	3.60	2.754	0.354	24	0	
24/04/16	64.41	47.49	16.92	144.75	141.99	136.61	135.17	6.82	3.90	3.60	2.728	0.324	24	0	
Итого:				4428.21	4344.44	4196.24	4151.92	192.52			82.264	9.119	720	0	
Средние:	64.33	47.42	16.91						3.90	3.60					

Итоговые параметры на 25/04/16г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/04/16	173339.89	169966.88	162660.09	160781.64	9185.24	3126.298	436.699	33262	771

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации