

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/16г.-23/04/16г.

Абонент: Ленинградская 16

Договор №:

Адрес: г. Приозерск

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКГ-7 сст.Н

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сст.воды= т.сут Mгвс= т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00136736

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФГ=3 ТЗ=0 КС=0х0С74 ПУ 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	

26/03/16	64.37	47.72	16.65	314.74	308.77	294.73	291.56	17.21	4.50	4.50	5.953	1.107	24	0	
27/03/16	65.39	48.73	16.66	319.56	313.33	298.02	294.69	18.64	4.50	4.50	6.123	1.211	24	0	
28/03/16	63.67	48.35	15.32	322.84	316.87	306.70	303.31	13.56	4.50	4.50	5.506	0.863	24	0	
29/03/16	64.90	49.23	15.67	326.20	319.95	310.40	306.88	13.07	4.50	4.50	5.653	0.849	24	0	
30/03/16	64.81	49.06	15.75	319.59	313.46	302.46	299.01	14.45	4.50	4.50	5.639	0.927	24	0	
31/03/16	64.56	49.21	15.35	323.01	316.87	307.58	304.05	12.82	4.50	4.50	5.488	0.822	24	0	
01/04/16	64.48	48.79	15.69	319.24	313.20	300.96	297.57	15.63	4.50	4.50	5.667	1.008	24	0	
02/04/16	65.01	49.13	15.88	320.70	314.52	303.09	299.64	14.88	4.50	4.50	5.717	0.961	24	0	
03/04/16	64.57	48.72	15.85	322.46	316.31	302.03	298.64	17.67	4.50	4.50	5.865	1.138	24	0	
04/04/16	64.20	48.57	15.63	322.27	316.22	305.83	302.45	13.77	4.50	4.50	5.604	0.888	24	0	
05/04/16	65.04	49.11	15.93	323.24	317.00	306.95	303.45	13.55	4.50	4.50	5.710	0.880	24	0	
06/04/16	64.54	48.91	15.63	325.03	318.86	307.91	304.43	14.43	4.50	4.50	5.684	0.930	24	0	
07/04/16	64.38	49.07	15.31	326.51	320.33	310.43	306.92	13.41	4.50	4.50	5.559	0.863	24	0	
08/04/16	64.88	49.49	15.39	325.81	319.55	308.96	305.39	14.16	4.50	4.50	5.609	0.915	24	0	
09/04/16	63.75	48.96	14.79	326.70	320.64	308.54	305.05	15.59	4.50	4.50	5.498	0.992	24	0	
10/04/16	64.77	49.42	15.35	327.06	320.80	306.98	303.44	17.36	4.50	4.50	5.776	1.117	24	0	
11/04/16	64.71	49.64	15.07	324.39	318.19	307.90	304.32	13.87	4.50	4.50	5.476	0.893	24	0	
12/04/16	62.78	48.73	14.05	336.87	330.78	320.79	317.18	13.60	4.50	4.50	5.301	0.851	24	0	
13/04/16	64.95	49.68	15.27	325.86	319.61	308.35	304.76	14.85	4.50	4.50	5.611	0.964	24	0	
14/04/16	64.34	49.40	14.94	330.05	323.79	314.56	310.96	12.83	4.50	4.50	5.466	0.823	24	0	
15/04/16	64.35	48.99	15.36	329.63	323.38	312.41	308.85	14.53	4.50	4.50	5.671	0.937	24	0	
16/04/16	64.50	48.99	15.51	330.97	324.68	312.18	308.65	16.03	4.50	4.50	5.813	1.028	24	0	
17/04/16	64.94	49.60	15.34	332.20	325.82	313.18	309.53	16.29	4.50	4.50	5.799	1.057	24	0	
18/04/16	65.10	49.96	15.14	331.52	325.12	315.30	311.61	13.51	4.50	4.50	5.589	0.881	24	0	
19/04/16	65.11	49.90	15.21	331.04	324.66	314.65	310.95	13.71	4.50	4.50	5.616	0.893	24	0	
20/04/16	64.77	49.63	15.14	330.22	323.89	313.13	309.52	14.37	4.50	4.50	5.614	0.931	24	0	
21/04/16	62.81	48.30	14.51	327.09	321.16	312.67	309.24	11.92	4.50	4.50	5.227	0.747	24	0	
22/04/16	63.97	48.92	15.05	329.75	323.59	312.29	308.80	14.79	4.50	4.50	5.582	0.947	24	0	
23/04/16	64.49	49.07	15.42	329.34	323.05	311.54	308.01	15.04	4.50	4.50	5.710	0.981	24	0	

Итого: | | | 9453.8 | 9274.40 | 8950.5 | 8848.86 | 425.54 | | | 163.526 | 27.404 | 696 | 0 | |

Средние: 64.48 | 49.07 | 15.40 | | | | | 4.50 | 4.50 | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч

25/03/16 24:00	419567.43	411672.77	395711.89	390821.28	20851.49	6324.379	1270.588	34602	1362
23/04/16 24:00	429021.32	420947.17	404662.41	399670.14	21277.03	6487.905	1297.992	35298	1362

Итого: | 9453.89 | 9274.40 | 8950.52 | 8848.86 | 425.54 | 163.526 | 27.404 | 696 | 0 |

Период нормальной работы 696ч

Период отсчета тепла энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 36676ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации