

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/05/16г.-23/06/16г.

Абонент: _____ Договор N _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 22 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= _____ G под min= _____
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут G обр max= _____ G обр min= _____
Тхв= _____ °C

Заводской номер 00222834 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/05/16	63.66	63.05	0.61	210.69	206.78	204.13	200.38	0.00	6.40	4.20	3.60	0.531	0.414	24	0	
26/05/16	63.52	62.89	0.63	206.31	202.51	198.02	194.41	0.00	8.10	4.20	3.60	0.639	0.520	24	0	
27/05/16	62.19	61.57	0.62	78.35	76.96	77.13	75.78	0.00	1.18	4.20	3.60	0.122	0.077	24	0	
28/05/16	21.05	20.02	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	3.60	0.000	0.000	24	0	
29/05/16	19.69	19.19	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	3.60	0.000	0.000	24	0	
30/05/16	19.14	18.79	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	3.60	0.000	0.000	24	0	
31/05/16	18.49	18.15	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	3.60	0.000	0.000	24	0	
01/06/16	18.21	17.24	0.97	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	-0.15	4.20	3.60	0.000	0.000	24	0	
02/06/16	63.94	62.33	1.61	53.82	52.81	51.89	50.97	0.00	1.84	4.20	3.60	0.201	0.117	24	0	
03/06/16	63.61	62.97	0.64	207.88	204.04	198.88	195.23	0.00	8.81	4.20	3.60	0.690	0.564	24	0	
04/06/16	63.89	63.23	0.66	200.68	196.94	191.79	188.28	0.00	8.66	4.20	3.60	0.682	0.558	24	0	
05/06/16	63.58	62.94	0.64	199.48	195.82	191.57	188.09	0.00	7.73	4.20	3.60	0.613	0.495	24	0	
06/06/16	63.62	62.95	0.67	195.00	191.38	187.46	184.07	0.00	7.31	4.20	3.60	0.589	0.471	24	0	
07/06/16	63.92	63.19	0.73	175.77	172.49	167.37	164.33	0.00	8.16	4.20	3.60	0.643	0.525	24	0	
08/06/16	63.95	63.27	0.68	182.97	179.55	174.48	171.29	0.00	8.26	4.20	3.60	0.649	0.534	24	0	
09/06/16	63.59	62.93	0.66	172.52	169.34	159.92	157.01	0.00	12.33	4.20	3.60	0.889	0.781	24	0	
10/06/16	63.26	62.58	0.68	171.74	168.56	163.59	160.64	0.00	7.92	4.20	3.60	0.612	0.503	24	0	
11/06/16	63.62	62.90	0.72	170.90	167.77	161.54	158.61	0.00	9.16	4.20	3.60	0.700	0.586	24	0	
12/06/16	63.44	62.75	0.69	170.57	167.46	161.53	158.62	0.00	8.84	4.20	3.60	0.671	0.565	24	0	
13/06/16	63.38	62.69	0.69	170.35	167.21	162.18	159.27	0.00	7.94	4.20	3.60	0.614	0.511	24	0	
14/06/16	64.04	63.35	0.69	166.12	162.99	157.78	154.89	0.00	8.10	4.20	3.60	0.630	0.524	24	0	
15/06/16	61.78	60.91	0.87	128.16	125.90	121.48	119.43	0.00	6.47	4.20	3.60	0.506	0.408	24	0	
16/06/16	62.90	61.83	1.07	106.78	104.86	97.30	95.61	0.00	9.25	4.20	3.60	0.687	0.582	24	0	
17/06/16	63.32	62.31	1.01	107.16	105.20	97.74	96.05	0.00	9.15	4.20	3.60	0.678	0.581	24	0	
18/06/16	63.04	62.06	0.98	106.30	104.38	97.80	96.08	0.00	8.30	4.20	3.60	0.621	0.522	24	0	
19/06/16	63.23	62.20	1.03	106.90	104.96	98.51	96.79	0.00	8.17	4.20	3.60	0.617	0.518	24	0	
20/06/16	62.89	62.12	0.77	145.15	142.50	136.15	133.74	0.00	8.76	4.20	3.60	0.659	0.554	24	0	
21/06/16	64.20	63.50	0.70	164.44	161.37	156.70	153.83	0.00	7.54	4.20	3.60	0.593	0.486	24	0	
22/06/16	63.70	63.05	0.65	170.27	167.10	162.85	159.92	0.00	7.18	4.20	3.60	0.563	0.459	24	0	
23/06/16	63.65	62.97	0.68	170.33	167.17	163.15	160.17	0.00	7.00	4.20	3.60	0.555	0.452	24	0	
Итого:				3938.64	3866.05	3741.09	3673.64	0.00	192.41			14.954	12.307	720	0	
Средние:	56.08	55.33	0.75							4.20	3.60					

Итоговые параметры на 24/06/16г. 15 ч

Да	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
24/06/16	164735.25	159557.48	131348.74	127755.29	0.00	31802.19	3625.159	1911.184	19542	2998

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации