

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/16г.-23/06/16г.

Абонент: Чапаева 22

Договор N: _____

Адрес: г. Приозерск

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Txв = 0.00°C

Заводской номер 00145857

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0хА0СС

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
24/05/16	64.09	60.47	3.62	47.19	46.30	35.56	34.98	11.32	4.50	4.50	0.853	0.725	24	0	
25/05/16	64.55	60.82	3.73	46.16	45.28	34.98	34.38	10.90	4.50	4.50	0.833	0.706	24	0	
26/05/16	64.37	60.61	3.76	45.34	44.46	33.98	33.47	10.99	4.50	4.50	0.833	0.707	24	0	
27/05/16	63.53	58.89	4.64	38.16	37.44	24.46	24.10	13.34	4.50	4.50	0.957	0.848	24	0	
28/05/16	64.41	57.17	7.24	27.49	26.97	14.62	14.38	12.59	4.50	4.50	0.914	0.811	24	0	
29/05/16	64.33	57.23	7.10	27.82	27.30	14.69	14.45	12.85	4.50	4.50	0.929	0.827	24	0	
30/05/16	64.42	57.50	6.92	28.21	27.71	14.93	14.69	13.02	4.50	4.50	0.940	0.843	24	0	
31/05/16	64.33	57.24	7.09	27.65	27.13	14.85	14.61	12.52	4.50	4.50	0.909	0.807	24	0	
01/06/16	63.93	56.81	7.12	26.16	25.68	14.47	14.23	11.45	4.50	4.50	0.834	0.732	24	0	
02/06/16	64.39	57.18	7.21	27.19	26.68	14.48	14.24	12.44	4.50	4.50	0.903	0.801	24	0	
03/06/16	64.28	57.07	7.21	26.07	25.59	14.28	14.04	11.55	4.50	4.50	0.844	0.742	24	0	
04/06/16	64.61	57.03	7.58	25.48	25.00	13.74	13.50	11.50	4.50	4.50	0.842	0.744	24	0	
05/06/16	64.29	56.84	7.45	27.25	26.76	13.61	13.37	13.39	4.50	4.50	0.959	0.864	24	0	
06/06/16	64.27	56.41	7.86	24.98	24.52	13.35	13.11	11.41	4.50	4.50	0.833	0.733	24	0	
07/06/16	64.56	56.08	8.48	24.88	24.39	11.84	11.60	12.79	4.50	4.50	0.924	0.828	24	0	
08/06/16	64.62	56.54	8.08	24.88	24.43	12.38	12.14	12.29	4.50	4.50	0.892	0.795	24	0	
09/06/16	64.35	56.16	8.19	24.82	24.36	12.38	12.14	12.22	4.50	4.50	0.886	0.785	24	0	
10/06/16	63.83	55.58	8.25	24.55	24.09	12.08	11.84	12.25	4.50	4.50	0.879	0.781	24	0	
11/06/16	64.33	55.61	8.72	25.64	25.16	11.92	11.68	13.48	4.50	4.50	0.968	0.868	24	0	
12/06/16	64.21	55.35	8.86	26.08	25.58	11.87	11.63	13.95	4.50	4.50	1.001	0.898	24	0	
13/06/16	64.04	55.07	8.97	24.61	24.16	11.96	11.72	12.44	4.50	4.50	0.902	0.799	24	0	
14/06/16	64.71	55.35	9.36	24.03	23.59	11.58	11.35	12.24	4.50	4.50	0.898	0.793	24	0	
15/06/16	62.87	54.15	8.72	21.44	21.03	11.46	11.28	9.75	4.50	4.50	0.711	0.617	24	0	
16/06/16	63.67	55.99	7.68	29.15	28.62	16.27	16.03	12.59	4.50	4.50	0.923	0.801	24	0	
17/06/16	64.12	56.51	7.61	29.13	28.60	16.20	15.96	12.64	4.50	4.50	0.930	0.807	24	0	
18/06/16	63.74	55.87	7.87	29.29	28.76	15.98	15.74	13.02	4.50	4.50	0.953	0.831	24	0	
19/06/16	64.11	56.13	7.98	30.16	29.61	15.96	15.72	13.89	4.50	4.50	1.014	0.891	24	0	
20/06/16	63.74	57.54	6.20	34.54	33.87	23.18	22.86	11.01	4.50	4.50	0.844	0.701	24	0	
21/06/16	64.99	59.35	5.64	38.23	37.51	26.85	26.37	11.14	4.50	4.50	0.869	0.723	24	0	
22/06/16	64.52	59.19	5.33	40.15	39.37	27.80	27.32	12.05	4.50	4.50	0.922	0.779	24	0	
23/06/16	64.58	58.99	5.59	39.53	38.77	27.92	27.44	11.33	4.50	4.50	0.884	0.736	24	0	

Итого: | | | | 936.26 | 918.72 | 549.63 | 540.37 | 378.35 | | | | 27.783 | 24.323 | 744 | 0 | |

Средние: | 64.21 | 57.12 | 7.09 | | | | | | | 4.50 | 4.50 | | | | | |

	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	VHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/05/16 24:00	233589.56	229157.51	215878.51	212812.24	16345.27	4202.556	992.209	37715	262
23/06/16 24:00	234525.82	230076.23	216428.14	213352.61	16723.62	4230.339	1016.532	38459	262
Итого:	936.26	918.72	549.63	540.37	378.35	27.783	24.323	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 38731ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации