

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Июнь 2016 г.

Потребитель: Жилой дом
Адрес: ул. Чапаева 26

Тип прибора: TCPB-022
Номер прибора: 402285
Теплосистема: 1

Температура холодной воды, °C: 0

Дата	п, ч	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод				dt °C	dG, т	W3, Гкал
		W1, Гкал	t1, °C	m1, т	P1, МПа	W2, Гкал	t2, °C	m2, т	P2, МПа			
26.05.16	24.00	6.007	64.10	93.500	0.90	4.858	57.14	85.000	0.50	6.96	8.500	1.146
27.05.16	24.00	5.931	63.26	93.600	0.90	4.724	56.30	83.900	0.50	6.96	9.700	1.209
28.05.16	24.00	6.114	64.08	95.300	0.90	4.918	56.96	86.300	0.50	7.12	9.000	1.197
29.05.16	24.00	6.306	64.10	98.200	0.90	5.087	57.01	89.100	0.50	7.09	9.100	1.221
30.05.16	24.00	6.413	64.21	99.700	0.90	5.185	57.26	90.600	0.50	6.95	9.100	1.228
31.05.16	24.00	6.286	63.95	98.100	0.90	5.178	57.03	90.700	0.50	6.92	7.400	1.106
01.06.16	24.00	6.100	63.73	95.600	0.90	4.982	56.69	87.800	0.50	7.04	7.800	1.118
02.06.16	24.00	5.004	64.00	78.000	0.90	2.749	54.58	50.300	0.50	9.42	27.700	2.255
03.06.16	24.00	2.262	63.67	35.500	0.90	1.029	45.63	22.600	0.50	18.04	12.900	1.232
04.06.16	24.00	2.171	63.85	34.000	0.90	0.970	44.53	21.700	0.50	19.32	12.300	1.204
05.06.16	24.00	2.274	63.66	35.600	0.90	0.951	43.90	21.700	0.50	19.76	13.900	1.323
06.06.16	24.00	2.107	63.56	33.100	0.90	0.929	43.35	21.300	0.50	20.21	11.800	1.175
07.06.16	24.00	2.013	63.82	31.500	0.90	0.788	41.69	18.900	0.50	22.13	12.600	1.228
08.06.16	24.00	1.994	63.80	31.200	0.90	0.838	42.26	19.800	0.50	21.54	11.400	1.154
09.06.16	24.00	2.037	63.62	31.900	0.90	0.831	42.06	19.800	0.50	21.56	12.100	1.206
10.06.16	24.00	2.095	63.20	33.100	0.90	0.803	41.50	19.300	0.50	21.70	13.800	1.290
11.06.16	24.00	2.152	63.53	33.900	0.90	0.791	41.39	19.000	0.50	22.14	14.900	1.366
12.06.16	24.00	2.131	63.44	33.500	0.90	0.786	41.14	19.100	0.50	22.30	14.400	1.345
13.06.16	24.00	2.097	63.47	32.900	0.90	0.783	41.07	19.100	0.50	22.40	13.800	1.311
14.06.16	24.00	2.732	63.81	42.800	0.90	1.560	49.35	31.500	0.50	14.46	11.300	1.173
15.06.16	24.00	3.707	62.33	59.300	0.90	2.713	51.88	52.300	0.50	10.45	7.000	0.994
16.06.16	24.00	2.646	62.99	42.000	0.90	1.681	49.92	33.600	0.50	13.07	8.400	0.967
17.06.16	24.00	3.086	63.23	48.800	0.90	1.985	50.41	39.400	0.50	12.82	9.400	1.101
18.06.16	24.00	3.148	63.31	49.600	0.90	2.011	50.25	40.000	0.50	13.06	9.600	1.135
19.06.16	24.00	3.072	63.34	48.400	0.90	2.006	50.04	40.000	0.50	13.30	8.400	1.065
20.06.16	24.00	3.998	63.11	63.200	0.90	2.926	52.85	55.300	0.50	10.26	7.900	1.072
21.06.16	24.00	4.591	64.46	71.200	0.90	3.540	55.18	64.100	0.50	9.28	7.100	1.053
22.06.16	24.00	4.782	64.15	74.400	0.90	3.693	55.37	66.700	0.50	8.78	7.700	1.087
23.06.16	24.00	4.736	63.84	74.000	0.90	3.693	55.18	66.800	0.50	8.66	7.200	1.046
Среднее:		3.724	63.64	58.341		2.517	49.72	47.438		13.92	10.903	1.207
Итого:	696.00	107.992		1691.900		72.989		1375.700			316.200	35.005

Показания счетчиков:

Дата и время	m1, т	m2, т	W1, Гкал	W2, Гкал	W3, Гкал
25.05.2016 23:00	255477.800	242887.800	16535.178	12270.670	4265.939
23.06.2016 23:00	257169.700	244263.500	16643.169	12343.658	4300.944

Общее время работы = Траб + Тотк Тнс1 Тнс2 Тнс3
696.09 696.00 + 0.04 0.00 0.00 0.05

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____
Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____

ООО «СН
ПРОИЗВОДСТВЕННЫ

УВАРОВ С.В.

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"
www.vzljet.ru

27.06.16