

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/05/16г. - 23/06/16г.

Абонент: _____ Договор N _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 13 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max=_____ G под min=_____
M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max=_____ G обр min=_____
Тхв=_____ °C

Заводской номер 00152926

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/05/16	63.81	51.26	12.55	96.49	94.68	84.72	83.66	11.02	0.00	0.00	1.752	0.705	24	0	*
26/05/16	63.66	50.86	12.80	94.13	92.35	82.23	81.26	11.09	0.00	0.00	1.746	0.705	24	0	*
27/05/16	63.08	50.17	12.91	94.40	92.68	81.47	80.51	12.17	0.00	0.00	1.802	0.768	24	0	*
28/05/16	63.85	50.85	13.00	99.36	97.49	83.02	82.05	15.44	0.00	0.00	2.050	0.984	24	0	*
29/05/16	63.84	50.98	12.86	98.06	96.20	83.56	82.60	13.60	0.00	0.00	1.931	0.867	24	0	*
30/05/16	63.90	51.31	12.59	96.88	95.03	85.06	84.01	11.02	0.00	0.00	1.761	0.704	24	0	*
31/05/16	63.74	51.14	12.60	97.35	95.53	84.45	83.44	12.09	0.00	0.00	1.817	0.769	24	0	*
01/06/16	63.46	50.96	12.50	93.70	91.97	81.88	80.91	11.06	0.00	0.00	1.710	0.701	24	0	*
02/06/16	63.83	51.44	12.39	93.44	91.70	82.25	81.28	10.42	0.00	0.00	1.670	0.666	24	0	*
03/06/16	63.76	51.37	12.39	91.76	90.04	80.73	79.76	10.28	0.00	0.00	1.640	0.653	24	0	*
04/06/16	64.00	50.96	13.04	89.80	88.10	77.96	77.00	11.10	0.00	0.00	1.712	0.711	24	0	*
05/06/16	63.70	50.51	13.19	90.92	89.22	77.41	76.45	12.77	0.00	0.00	1.819	0.812	24	0	*
06/06/16	63.65	49.98	13.67	86.26	84.65	75.33	74.41	10.24	0.00	0.00	1.668	0.652	24	0	*
07/16	63.90	48.90	15.00	79.01	77.54	67.63	66.88	10.66	0.00	0.00	1.683	0.681	24	0	*
08/16	63.97	49.32	14.65	82.12	80.55	70.28	69.53	11.02	0.00	0.00	1.722	0.706	24	0	*
09/06/16	63.86	48.29	15.57	96.90	95.10	66.08	65.39	29.71	0.00	0.00	2.910	1.911	24	0	*
10/06/16	63.26	48.24	15.02	81.17	79.67	68.65	67.93	11.74	0.00	0.00	1.758	0.741	24	0	*
11/06/16	63.65	48.53	15.12	83.03	81.50	68.17	67.45	14.05	0.00	0.00	1.911	0.894	24	0	*
12/06/16	63.47	48.27	15.20	82.51	80.96	68.06	67.34	13.62	0.00	0.00	1.885	0.862	24	0	*
13/06/16	62.63	47.74	14.89	84.37	82.83	68.17	67.45	15.38	0.00	0.00	1.966	0.967	24	0	*
14/06/16	63.88	48.51	15.37	76.91	75.47	64.29	63.61	11.86	0.00	0.00	1.730	0.757	24	0	*
15/06/16	61.71	45.73	15.98	61.55	60.45	50.50	49.99	10.46	0.00	0.00	1.444	0.649	24	0	*
16/06/16	62.42	43.47	18.95	52.06	51.10	39.45	39.06	12.04	0.00	0.00	1.490	0.752	24	0	*
17/06/16	62.75	43.57	19.18	52.61	51.66	41.23	40.82	10.84	0.00	0.00	1.458	0.681	24	0	*
18/06/16	62.61	43.40	19.21	53.52	52.57	40.59	40.15	12.42	0.00	0.00	1.546	0.773	24	0	*
19/06/16	62.87	43.05	19.82	55.27	54.28	41.23	40.91	13.37	0.00	0.00	1.650	0.837	24	0	*
20/06/16	62.76	46.88	15.88	70.25	68.97	57.34	56.77	12.20	0.00	0.00	1.665	0.767	24	0	*
21/06/16	64.15	49.62	14.53	78.58	77.09	66.35	65.61	11.48	0.00	0.00	1.688	0.735	24	0	*
22/06/16	63.71	49.70	14.01	81.46	79.95	68.69	67.94	12.01	0.00	0.00	1.713	0.763	24	0	*
23/06/16	63.71	49.75	13.96	81.05	79.53	68.79	68.01	11.52	0.00	0.00	1.679	0.738	24	0	*
Итого:				2474.92	2428.86	2075.57	2052.18	376.68			52.976	23.911	720	0	*
Средние:	63.45	48.83	14.62						0.00	0.00					

Итоговые параметры на 24/06/16г. 14 ч

д	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
24/06/16	65788.84	64427.64	61416.31	60731.73	3695.91	1389.338	245.919	6287	1010

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации