ООО „Управдом"

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/05/16г.-24/06/16г.

Абонент: Чапаева 55
Адрес:
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 0
Договорные расходы:
М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут
Тхв= 0.00 Град С

Договор N:
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 8.50 м3/ч G под min= 0.27 м3/ч
G обр max= 8.00 м3/ч G обр min= 0.20 м3/ч

Заводской номер 00210245 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0x0D6D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	Н.С.											
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг
25/05/16	62.50	55.21	7.29	65.22	64.06	57.74	56.95	7.11	5.20	4.20	0.861	0.447	24	0	0.												
26/05/16	62.44	55.04	7.40	62.00	60.89	56.38	55.62	5.27	5.20	4.20	0.742	0.331	24	0	0.												
27/05/16	61.70	54.24	7.46	61.91	60.84	55.40	54.68	6.16	5.20	4.20	0.789	0.380	24	0	0.												
28/05/16	62.52	54.92	7.60	62.53	61.40	56.74	56.01	5.39	5.20	4.20	0.763	0.337	24	0	0.												
29/05/16	62.57	55.01	7.56	64.02	62.88	56.75	56.03	6.85	5.20	4.20	0.853	0.430	24	0	0.												
30/05/16	62.71	55.32	7.39	64.44	63.27	57.97	57.16	6.11	5.20	4.20	0.808	0.384	24	0	0.												
31/05/16	62.50	55.16	7.34	63.92	62.75	57.68	56.90	5.85	5.20	4.20	0.783	0.364	24	0	0.												
01/06/16	62.20	54.81	7.39	62.99	61.86	56.18	55.46	6.40	5.20	4.20	0.808	0.400	24	0	0.												
02/06/16	62.62	55.25	7.37	62.51	61.36	56.34	55.62	5.74	5.20	4.20	0.768	0.361	24	0	0.												
03/06/16	62.60	55.27	7.33	61.69	60.57	55.52	54.78	5.79	5.20	4.20	0.765	0.363	24	0	0.												
04/06/16	62.69	55.02	7.67	59.46	58.37	53.34	52.62	5.75	5.20	4.20	0.765	0.362	24	0	0.												
05/06/16	62.45	54.65	7.80	60.00	58.94	52.81	52.09	6.85	5.20	4.20	0.836	0.429	24	0	0.												
06/06/16	62.35	54.34	8.01	58.27	57.25	51.86	51.17	6.08	5.20	4.20	0.790	0.378	24	0	0.												
07/06/16	62.46	53.46	9.00	52.98	52.05	46.01	45.38	6.67	5.20	4.20	0.825	0.415	24	0	0.												
08/06/16	62.47	53.87	8.60	53.87	52.91	48.23	47.51	5.40	5.20	4.20	0.747	0.339	24	0	0.												
09/06/16	62.53	52.87	9.66	59.81	58.74	40.06	39.49	19.25	5.20	4.20	1.585	1.225	24	0	0.				1		2						
10/06/16	61.27	50.68	10.59	41.88	41.13	34.28	33.80	7.33	5.20	4.20	0.807	0.450	24	0	0.												
11/06/16	61.50	50.24	11.26	41.32	40.60	34.51	34.03	6.57	5.20	4.20	0.787	0.407	24	0	0.												
12/06/16	61.41	50.20	11.21	41.82	41.11	34.45	33.97	7.14	5.20	4.20	0.817	0.440	24	0	0.												
13/06/16	61.34	50.14	11.20	41.64	40.93	34.49	34.01	6.92	5.20	4.20	0.805	0.427	24	0	0.												
14/06/16	61.85	50.45	11.40	41.49	40.76	33.88	33.43	7.33	5.20	4.20	0.834	0.451	24	0	0.												
15/06/16	59.55	48.47	11.08	31.13	30.62	24.71	24.48	6.14	5.20	4.20	0.636	0.365	24	0	0.												
16/06/16	58.51	46.47	12.04	24.73	24.32	17.26	17.04	7.28	5.20	4.20	0.631	0.426	24	0	0.				2		2						
17/06/16	59.79	47.41	12.38	28.35	27.91	21.12	20.88	7.03	5.20	4.20	0.678	0.422	24	0	0.												
18/06/16	60.19	48.06	12.13	31.86	31.35	23.66	23.42	7.93	5.20	4.20	0.765	0.475	24	0	0.												
19/06/16	60.25	47.92	12.33	31.91	31.39	24.10	23.86	7.53	5.20	4.20	0.747	0.456	24	0	0.												
20/06/16	60.92	50.77	10.15	43.04	42.29	36.18	35.70	6.59	5.20	4.20	0.763	0.404	24	0	0.												
21/06/16	62.42	53.20	9.22	48.36	47.49	42.11	41.63	5.86	5.20	4.20	0.750	0.367	24	0	0.												
22/06/16	62.20	53.40	8.80	50.40	49.49	43.54	43.03	6.46	5.20	4.20	0.781	0.400	24	0	0.												
23/06/16	62.02	53.32	8.70	50.08	49.18	43.75	43.23	5.95	5.20	4.20	0.747	0.369	24	0	0.												
24/06/16	61.64	52.60	9.04	46.60	45.79	40.59	40.09	5.70	5.20	4.20	0.717	0.351	24	0	0.												
Итого:				1570.23	1542.50	1347.64	1330.07	212.43			24.753	13.155	744	0	0.												
Средние:	61.75	52.51	9.24						5.20	4.20																	

Итоговые параметры на 27/06/16г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
27/06/16	116854.69	114619.05	109371.49	108072.60	6546.45	2009.345	408.376	23587	694

Период нормальной работы 744ч

Ленинградская область
Общество с ограниченной ответственностью
"Резервсантех"
Rezervsantech Ltd.
Приозерск