

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/06/16г.-23/06/16г.

Абонент: Гаст, 2

Адрес: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 2

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Тхв = 0°C

Договор N _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = _____ G под min = _____

G обр max = _____ G обр min = _____

Заводской номер 00161253

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		
20/06/16	60.21	44.32	15.89	190.92	187.36	176.18	174.32	13.04	152.43	566.07	3.775	0.587	48	0		0.0000
21/06/16	61.46	47.93	13.53	30.67	30.14	25.26	25.02	5.12	0.00	0.00	0.654	0.244	24	0		0.0000
22/06/16	61.89	49.03	12.86	33.96	33.37	26.84	26.60	6.77	0.00	0.00	0.761	0.333	24	0		0.0000
23/06/16	61.17	48.99	12.18	33.38	32.79	27.94	27.70	5.09	0.00	0.00	0.649	0.247	24	0		0.0000
Итого:				288.93	283.66	256.22	253.64	30.02			5.839	1.411	120	0		
Средние:	61.18	47.57	13.61						38.11	141.52						0.0000

Итоговые параметры на 24/06/16г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС	DI
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч	
24/06/16	154.70	151.96	123.67	122.49	29.47	3.421	1.407	118	0	0.0000

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации