

ООО "Управляющая"

Отчет

о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/05/16г. - 24/06/16г.

Абонент: Водоотдел

Адрес: Теплоучаститель ВК7 сел. Н. О

Договорные расходы: т.сут Мгес=

М сеп. вода= т.сут Мгес=

Тив= 0.00 Град С

Договор №:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max= 8.20 м3/ч G под min= 0.08 м3/ч

G обр max= 8.20 м3/ч G обр min= 0.08 м3/ч

Заводской номер 00144937

Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=3 ТУ=0 КС=0xBA6E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	v1	m1	v2	m2	т	т	кг/см2	кг/см2	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВOC	НС	Н.С.
	°C	°C				м3	т	м3	т	т	т	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч		
25/05/16	12.11	153.98	8.13			67.50	66.40	63.62	62.60	3.80	3.80	3.90	3.60	3.90	3.60	0.746	0.236	24	0	0.	
26/05/16	16.93	153.61	8.32			65.51	64.39	61.76	60.85	3.54	3.54	3.90	3.60	3.90	3.60	0.725	0.219	24	0	0.	
27/05/16	16.33	152.84	8.49			64.87	63.83	61.25	60.38	3.45	3.45	3.90	3.60	3.90	3.60	0.725	0.211	24	0	0.	
28/05/16	16.12	153.54	8.59			67.63	66.53	62.24	61.26	5.27	5.27	3.90	3.60	3.90	3.60	0.854	0.330	24	0	0.	
29/05/16	16.12	153.64	8.49			68.02	66.89	62.58	61.55	5.34	5.34	3.90	3.60	3.90	3.60	0.854	0.333	24	0	0.	
30/05/16	16.16	150.26	11.42			47.36	46.63	30.58	30.13	16.50	16.50	3.90	3.60	3.90	3.60	1.361	1.033	24	0	0.	2
31/05/16	15.29	137.49	19.80			18.55	18.29	13.26	13.23	5.06	5.06	3.90	3.60	3.90	3.60	0.551	0.292	24	0	0.	
01/06/16	15.72	137.05	12.97			18.93	18.65	12.95	12.92	5.73	5.73	3.90	3.60	3.90	3.60	0.585	0.331	24	0	0.	
02/06/16	15.75	137.40	12.01			19.30	18.99	13.00	13.00	5.99	5.99	3.90	3.60	3.90	3.60	0.608	0.349	24	0	0.	2
03/06/16	15.72	137.44	19.78			18.33	18.04	12.80	12.77	5.27	5.27	3.90	3.60	3.90	3.60	0.555	0.305	24	0	0.	
04/06/16	15.74	136.93	20.53			18.86	18.58	12.36	12.34	6.24	6.24	3.90	3.60	3.90	3.60	0.612	0.363	24	0	0.	
05/06/16	15.72	136.54	20.98			19.81	19.54	12.28	12.25	7.29	7.29	3.90	3.60	3.90	3.60	0.675	0.425	24	0	0.	
06/06/16	15.84	135.58	21.26			19.37	18.10	11.95	11.92	6.18	6.18	3.90	3.60	3.90	3.60	0.604	0.356	24	0	0.	
07/06/16	15.51	134.25	22.26			17.08	16.80	10.81	10.79	6.01	6.01	3.90	3.60	3.90	3.60	0.579	0.348	24	0	0.	2
08/06/16	16.10	145.83	14.27			32.53	31.97	26.88	26.58	5.39	5.39	3.90	3.60	3.90	3.60	0.705	0.322	24	0	0.	2
09/06/16	16.09	148.03	12.66			43.06	42.36	37.26	36.72	5.64	5.64	3.90	3.60	3.90	3.60	0.808	0.344	24	0	0.	
10/06/16	16.01	147.45	12.76			41.76	41.07	36.42	35.90	5.14	5.14	3.90	3.60	3.90	3.60	0.767	0.308	24	0	0.	
11/06/16	16.04	147.43	13.11			42.58	41.87	35.97	35.47	6.40	6.40	3.90	3.60	3.90	3.60	0.850	0.390	24	0	0.	
12/06/16	16.30	147.33	12.97			41.24	40.54	36.05	35.54	5.00	5.00	3.90	3.60	3.90	3.60	0.758	0.304	24	0	0.	
13/06/16	16.03	147.33	13.00			42.16	41.44	36.00	35.53	5.91	5.91	3.90	3.60	3.90	3.60	0.816	0.356	24	0	0.	
14/06/16	16.06	147.55	13.21			39.13	38.45	33.94	33.47	4.98	4.98	3.90	3.60	3.90	3.60	0.743	0.304	24	0	0.	
15/06/16	15.86	144.72	13.34			31.05	30.57	26.19	25.98	4.59	4.59	3.90	3.60	3.90	3.60	0.613	0.267	24	0	0.	2
16/06/16	15.71	143.05	14.66			25.91	25.49	20.43	20.20	5.29	5.29	3.90	3.60	3.90	3.60	0.599	0.307	24	0	0.	
17/06/16	15.82	142.26	15.98			26.72	26.29	21.11	20.87	5.42	5.42	3.90	3.60	3.90	3.60	0.648	0.316	24	0	0.	
18/06/16	15.82	142.40	15.89			27.37	26.96	20.89	20.64	6.32	6.32	3.90	3.60	3.90	3.60	0.697	0.368	24	0	0.	
19/06/16	15.83	142.34	16.04			27.16	26.74	21.34	21.10	5.64	5.64	3.90	3.60	3.90	3.60	0.666	0.331	24	0	0.	
20/06/16	15.94	147.66	12.08			38.73	38.09	34.44	34.09	4.00	4.00	3.90	3.60	3.90	3.60	0.650	0.238	24	0	0.	
21/06/16	16.13	151.94	9.99			52.91	52.03	47.71	47.04	4.99	4.99	3.90	3.60	3.90	3.60	0.779	0.310	24	0	0.	
22/06/16	16.15	152.05	9.52			53.44	52.52	49.59	48.80	3.72	3.72	3.90	3.60	3.90	3.60	0.693	0.229	24	0	0.	
23/06/16	16.11	152.10	9.41			53.62	52.69	49.62	48.89	3.80	3.80	3.90	3.60	3.90	3.60	0.695	0.236	24	0	0.	
24/06/16	16.02	151.27	9.65			50.33	49.49	45.69	45.13	4.36	4.36	3.90	3.60	3.90	3.60	0.701	0.265	24	0	0.	
Итого:						1199.82	1180.20	1020.97	1007.94	172.26						122.222	10.326	1744	0	0.	
Средние:	159.61	145.53	14.08													3.90	3.60				

Итоговые параметры на 27/06/16г. 8 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	т	т	кг/см2	кг/см2	Qo	Qr	ВНР	ВOC
	м3	т	м3	т	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
27/06/16	10582.08	10401.69	9970.23	9855.16	546.53				211.285	33.716	2922	3

Период нормальной работы 744ч

