

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
28/05/16г.-23/06/16г.

Абонент: Гоголя

Адрес: г. Приозерск

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00263084

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0х432D

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
28/05/16	64.06	56.85	7.21	9.87	9.65	8.97	8.87	0.78	5.00	4.50	0.115	0.050	8	0	*
29/05/16	64.35	57.18	7.17	39.02	38.28	34.67	34.16	4.12	5.00	4.50	0.508	0.260	24	0	*
30/05/16	64.58	57.38	7.20	37.97	37.21	35.08	34.59	2.62	5.00	4.50	0.419	0.169	24	0	*
31/05/16	64.09	57.02	7.07	38.26	37.52	35.48	34.98	2.54	5.00	4.50	0.409	0.162	24	0	*
01/06/16	64.67	57.69	6.98	39.17	38.35	36.28	35.85	2.50	5.00	4.50	0.412	0.161	24	0	*
02/06/16	65.06	58.12	6.94	39.18	38.43	36.15	35.63	2.80	5.00	4.50	0.430	0.182	24	0	*
03/06/16	64.87	58.07	6.80	39.35	38.61	36.19	35.69	2.92	5.00	4.50	0.429	0.188	24	0	*
04/06/16	64.97	58.06	6.91	39.38	38.59	36.19	35.68	2.91	5.00	4.50	0.434	0.188	24	0	*
05/06/16	64.74	57.68	7.06	39.85	39.08	35.98	35.43	3.65	5.00	4.50	0.485	0.233	24	0	*
06/06/16	64.28	57.99	6.29	45.15	44.18	42.69	42.15	2.03	5.00	4.50	0.393	0.130	24	0	*
07/06/16	63.36	57.70	5.66	48.58	47.59	45.99	45.27	2.32	5.00	4.50	0.404	0.146	24	0	*
08/06/16	63.52	57.75	5.77	47.70	46.69	45.96	45.25	1.44	5.00	4.50	0.354	0.089	24	0	*
09/06/16	64.90	58.83	6.07	48.16	47.21	45.85	45.08	2.13	5.00	4.50	0.412	0.135	24	0	*
10/06/16	63.74	57.84	5.90	48.69	47.67	46.29	45.57	2.10	5.00	4.50	0.403	0.133	24	0	*
11/06/16	63.79	57.87	5.92	48.78	47.73	45.98	45.28	2.45	5.00	4.50	0.422	0.155	24	0	*
12/06/16	62.92	57.10	5.82	48.43	47.44	46.08	45.32	2.12	5.00	4.50	0.397	0.132	24	0	*
13/06/16	60.93	55.60	5.33	48.07	47.23	44.69	43.97	3.26	5.00	4.50	0.431	0.189	24	0	*
14/06/16	61.72	54.90	6.82	38.98	38.21	36.85	36.43	1.78	5.00	4.50	0.357	0.110	24	0	*
15/06/16	64.63	57.66	6.97	40.43	39.71	38.19	37.60	2.11	5.00	4.50	0.398	0.135	24	0	*
16/06/16	64.29	57.35	6.94	40.54	39.74	38.00	37.53	2.21	5.00	4.50	0.400	0.140	24	0	*
17/06/16	64.49	57.70	6.79	40.09	39.30	38.04	37.52	1.78	5.00	4.50	0.369	0.115	24	0	*
18/06/16	64.59	57.88	6.71	40.86	40.11	37.90	37.34	2.77	5.00	4.50	0.430	0.179	24	0	*
19/06/16	64.53	57.74	6.79	40.88	40.11	37.87	37.34	2.77	5.00	4.50	0.430	0.176	24	0	*
20/06/16	63.23	57.47	5.76	45.78	44.87	43.43	42.78	2.09	5.00	4.50	0.379	0.131	24	0	*
21/06/16	64.00	58.54	5.46	48.73	47.76	46.59	45.82	1.94	5.00	4.50	0.374	0.125	24	0	*
22/06/16	64.91	59.39	5.52	48.74	47.62	46.62	45.97	1.65	5.00	4.50	0.362	0.106	24	0	*
23/06/16	64.49	59.07	5.42	48.70	47.70	46.62	45.87	1.83	5.00	4.50	0.366	0.118	24	0	*
Итого:				1139.3	1116.59	1068.6	1052.97	63.62			10.722	4.037	632	0	
Средние:	64.06	57.64	6.41						5.00	4.50					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28/05/16 24:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0	0
23/06/16 24:00	1139.34	1116.59	1068.63	1052.97	63.62	10.722	4.037	632	0
Итого:	1139.34	1116.59	1068.63	1052.97	63.62	10.722	4.037	632	0

Период нормальной работы 632ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 643ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет должен быть с 26.05.16г.

23 июня x 24 = 696

*Мг = 63.62 * 696 = 44,269*