

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/05/16г.-23/06/16г.

Абонент: _____ Договор N _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 15 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max=_____ G под min=_____
M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max=_____ G обр min=_____
Тхв=_____ °C

Заводской номер 00188920

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/05/16	64.72	56.39	8.33	54.56	53.53	44.51	43.86	9.67	4.20	3.60	0.990	0.620	24	0	
26/05/16	64.57	56.50	8.07	55.68	54.65	49.17	48.45	6.20	4.20	3.60	0.790	0.401	24	0	
27/05/16	64.64	56.24	8.40	53.63	52.62	46.51	45.83	6.79	4.20	3.60	0.825	0.435	24	0	
28/05/16	64.36	55.90	8.46	57.11	56.03	49.29	48.57	7.46	4.20	3.60	0.891	0.478	24	0	
29/05/16	64.21	55.86	8.35	57.97	56.89	49.04	48.32	8.57	4.20	3.60	0.953	0.546	24	0	
30/05/16	64.45	56.19	8.26	57.64	56.58	49.30	48.58	8.00	4.20	3.60	0.916	0.513	24	0	*
31/05/16	63.99	55.87	8.12	57.41	56.37	49.78	49.06	7.31	4.20	3.60	0.866	0.467	24	0	
01/06/16	64.50	56.52	7.98	58.87	57.77	51.00	50.28	7.49	4.20	3.60	0.884	0.483	24	0	*
02/06/16	64.98	56.97	8.01	58.11	56.99	50.86	50.14	6.85	4.20	3.60	0.846	0.444	24	0	*
03/06/16	64.61	56.88	7.73	58.77	57.67	50.87	50.15	7.52	4.20	3.60	0.871	0.483	24	0	
04/06/16	64.89	56.80	8.09	58.17	57.04	50.85	50.13	6.91	4.20	3.60	0.852	0.444	24	0	
05/06/16	64.53	56.34	8.19	58.94	57.80	50.58	49.86	7.94	4.20	3.60	0.919	0.511	24	0	
06/06/16	63.78	56.72	7.06	67.51	66.24	58.37	57.50	8.74	4.20	3.60	0.962	0.549	24	0	
07/06/16	63.36	56.71	6.65	71.77	70.45	63.43	62.47	7.98	4.20	3.60	0.921	0.501	24	0	*
08/06/16	63.51	56.75	6.76	70.21	68.91	63.23	62.27	6.64	4.20	3.60	0.843	0.417	24	0	*
09/06/16	64.62	57.65	6.97	71.66	70.29	63.44	62.49	7.80	4.20	3.60	0.940	0.498	24	0	*
10/06/16	63.51	56.72	6.79	72.70	71.37	64.39	63.43	7.94	4.20	3.60	0.935	0.502	24	0	
11/06/16	63.62	56.79	6.83	73.88	72.50	64.16	63.20	9.30	4.20	3.60	1.024	0.593	24	0	*
12/06/16	62.87	56.10	6.77	74.34	73.01	64.22	63.27	9.74	4.20	3.60	1.038	0.606	24	0	*
13/06/16	61.17	54.90	6.27	75.53	74.22	63.86	62.96	11.26	4.20	3.60	1.081	0.671	24	0	*
14/06/16	60.53	53.37	7.16	59.34	58.34	50.77	50.12	8.22	4.20	3.60	0.856	0.486	24	0	*
15/06/16	64.59	56.66	7.93	61.59	60.42	53.34	52.62	7.80	4.20	3.60	0.923	0.503	24	0	
16/06/16	64.09	56.25	7.84	61.29	60.16	53.16	52.44	7.72	4.20	3.60	0.904	0.494	24	0	
17/06/16	64.37	56.64	7.73	60.91	59.76	53.15	52.43	7.33	4.20	3.60	0.875	0.471	24	0	
18/06/16	64.47	56.81	7.66	60.86	59.68	53.16	52.41	7.27	4.20	3.60	0.871	0.464	24	0	
19/06/16	64.46	56.78	7.68	61.70	60.51	53.04	52.31	8.20	4.20	3.60	0.929	0.528	24	0	
20/06/16	63.11	56.45	6.66	68.03	66.79	59.88	59.04	7.75	4.20	3.60	0.879	0.483	24	0	
21/06/16	63.81	57.44	6.37	72.62	71.27	64.85	63.89	7.38	4.20	3.60	0.878	0.471	24	0	*
22/06/16	64.76	58.30	6.46	72.02	70.62	64.90	63.94	6.68	4.20	3.60	0.845	0.428	24	0	
23/06/16	64.38	58.07	6.31	72.07	70.71	64.87	63.91	6.80	4.20	3.60	0.841	0.436	24	0	

Итого: | | | | 1914.89 | 1879.19 | 1667.98 | 1643.93 | 235.26 | | | | 27.148 | 14.926 | 720 | 0 |

Средние: | 63.98 | 56.52 | 7.46 | | | | | | 4.20 | 3.60 | | | | | |

Итоговые параметры на 24/06/16г. 15 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
24/06/16	183784.39	180268.11	173884.94	171896.40	8371.71	3204.678	510.665	28509	2143

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____