

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Июнь 2016 г.

Потребитель: Жилой дом
Адрес: ул.Гоголя 9

Тип прибора: ТСРВ-031
Номер прибора: 610118
Режим работы: Аналог Б-0

Расчетные формулы: $W = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ $dt = t1 - t2$
 $Fg = [G / (n \cdot G_{пр})] \cdot 100\%$ $dG = m1 - m2$

Температура холодной воды, °C: 0.00

Дата	п, ч	Подающий трубопровод			Обратный трубопровод			dt, °C	dG, т	W, Гкал
		Fg1, %	t1, °C	m1, т	Fg2, %	t2, °C	m2, т			
26.05.2016	24.00	-	64.46	89.72	-	59.77	85.57	4.69	4.15	0.671
27.05.2016	24.00	-	64.57	89.31	-	59.75	85.38	4.82	3.93	0.667
28.05.2016	24.00	-	64.25	89.83	-	59.43	84.68	4.82	5.15	0.740
29.05.2016	24.00	-	64.08	89.71	-	59.32	84.47	4.76	5.24	0.739
30.05.2016	24.00	-	64.34	89.58	-	59.62	85.14	4.72	4.44	0.689
31.05.2016	24.00	-	63.88	90.22	-	59.24	86.10	4.64	4.12	0.664
01.06.2016	24.00	-	64.42	93.36	-	59.88	88.01	4.54	5.35	0.747
02.06.2016	24.00	-	64.88	92.06	-	60.34	87.98	4.54	4.08	0.667
03.06.2016	24.00	-	64.59	92.63	-	60.15	88.02	4.44	4.61	0.690
04.06.2016	24.00	-	64.79	91.34	-	60.25	88.26	4.54	3.08	0.602
05.06.2016	24.00	-	64.47	93.33	-	59.88	87.38	4.59	5.95	0.787
06.06.2016	24.00	-	63.95	106.72	-	59.99	102.15	3.96	4.57	0.703
07.06.2016	24.00	-	63.29	115.67	-	59.67	111.17	3.62	4.50	0.689
08.06.2016	24.00	-	63.36	115.20	-	59.73	111.04	3.63	4.16	0.669
09.06.2016	24.00	-	64.66	114.80	-	60.77	111.12	3.89	3.68	0.673
10.06.2016	24.00	-	63.46	116.14	-	59.72	112.84	3.74	3.30	0.633
11.06.2016	24.00	-	63.54	115.95	-	59.80	112.43	3.74	3.52	0.647
12.06.2016	24.00	-	62.84	116.12	-	59.15	112.23	3.69	3.89	0.661
13.06.2016	24.00	-	61.09	118.78	-	57.73	111.04	3.36	7.74	0.848
14.06.2016	24.00	-	60.98	92.55	-	56.71	88.21	4.27	4.34	0.644
15.06.2016	24.00	-	64.46	97.93	-	60.01	93.24	4.45	4.69	0.719
16.06.2016	24.00	-	64.00	96.91	-	59.62	92.96	4.38	3.95	0.662
17.06.2016	24.00	-	64.25	96.75	-	59.92	92.92	4.33	3.83	0.649
18.06.2016	24.00	-	64.39	97.38	-	60.09	92.94	4.30	4.44	0.687
19.06.2016	24.00	-	64.33	97.25	-	59.95	92.61	4.38	4.64	0.706
20.06.2016	24.00	-	63.07	108.92	-	59.35	105.54	3.72	3.38	0.613
21.06.2016	24.00	-	63.73	117.86	-	60.30	113.90	3.43	3.96	0.646
22.06.2016	24.00	-	64.69	117.20	-	61.16	113.92	3.53	3.28	0.616
23.06.2016	24.00	-	64.31	117.59	-	60.87	114.06	3.44	3.53	0.622
Среднее:			63.90	102.10		59.73	97.77	4.17	4.33	0.68
Итого:	696.00			2960.82			2835.29	-	125.50	19.75

Показания счетчиков:

Дата и время	m1,т	m2,т	W,Гкал	Время н.с.,ч
25.05.2016 23:00	50153.131	49451.408	711.449	476.00
23.06.2016 23:00	53113.947	52286.700	731.199	476.00

Суммарное время аварийных ситуаций, ч: -0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

ООО «СК
ПРОИЗВОДСТВЕННИ
УВАРОВ С.В.
Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"
www.vzljot.ru

24.06.16