

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/05/16г.-23/06/16г.

Абонент: _____ Договор N _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 14 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max= _____ G под min= _____
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= _____ G обр min= _____
Тхв= _____ °C

Заводской номер 00197923 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/05/16	61.25	52.01	9.24	56.04	55.09	50.00	49.29	0.00	5.80	5.80	4.00	0.811	0.355	24	0	
26/05/16	61.09	51.81	9.28	55.65	54.68	48.68	48.03	0.00	6.65	5.80	4.00	0.855	0.407	24	0	
27/05/16	60.41	51.09	9.32	55.12	54.20	48.26	47.69	0.00	6.51	5.80	4.00	0.840	0.392	24	0	
28/05/16	61.19	51.72	9.47	56.57	55.61	49.25	48.57	0.00	7.04	5.80	4.00	0.892	0.432	24	0	
29/05/16	61.26	51.83	9.43	55.62	54.64	49.65	48.93	0.00	5.71	5.80	4.00	0.813	0.352	24	0	
30/05/16	61.52	51.33	10.19	62.46	61.37	43.66	43.08	0.00	18.29	5.80	4.00	1.563	1.136	24	0	
31/05/16	60.67	50.20	10.47	47.45	46.68	41.35	40.87	0.00	5.81	5.80	4.00	0.779	0.355	24	0	
01/06/16	60.46	49.77	10.69	45.94	45.18	40.18	39.70	0.00	5.48	5.80	4.00	0.756	0.331	24	0	
02/06/16	60.86	50.27	10.59	46.90	46.12	40.22	39.74	0.00	6.38	5.80	4.00	0.810	0.389	24	0	
03/06/16	60.93	50.32	10.61	47.16	46.37	39.51	39.03	0.00	7.34	5.80	4.00	0.862	0.448	24	0	
04/06/16	60.85	49.67	11.18	44.59	43.85	38.18	37.70	0.00	6.15	5.80	4.00	0.796	0.375	24	0	
05/06/16	60.63	49.24	11.39	45.42	44.65	37.89	37.41	0.00	7.24	5.80	4.00	0.865	0.437	24	0	
06/06/16	60.53	48.73	11.80	43.88	43.15	37.11	36.66	0.00	6.49	5.80	4.00	0.825	0.395	24	0	
07/06/16	60.82	47.80	13.02	39.66	39.00	33.32	32.95	0.00	6.05	5.80	4.00	0.799	0.368	24	0	
08/06/16	61.04	48.39	12.65	41.20	40.46	34.39	33.91	0.00	6.55	5.80	4.00	0.831	0.400	24	0	
09/06/16	60.83	48.06	12.77	41.14	40.45	34.19	33.76	0.00	6.69	5.80	4.00	0.839	0.406	24	0	
10/06/16	60.49	47.50	12.99	40.75	40.05	33.32	33.01	0.00	7.04	5.80	4.00	0.857	0.424	24	0	
11/06/16	60.53	47.33	13.20	39.86	39.20	33.06	32.80	0.00	6.40	5.80	4.00	0.820	0.385	24	0	
12/06/16	60.15	46.96	13.19	39.45	38.79	33.06	32.79	0.00	6.00	5.80	4.00	0.794	0.360	24	0	
13/06/16	60.51	47.15	13.36	40.80	40.14	32.95	32.69	0.00	7.45	5.80	4.00	0.891	0.451	24	0	
14/06/16	61.14	47.69	13.45	38.40	37.70	31.79	31.46	0.00	6.24	5.80	4.00	0.807	0.379	24	0	
15/06/16	59.11	44.84	14.27	30.17	29.67	24.54	24.32	0.00	5.35	5.80	4.00	0.663	0.317	24	0	
16/06/16	59.50	41.63	17.87	25.98	25.56	18.73	18.51	0.00	7.05	5.80	4.00	0.749	0.421	24	0	
17/06/16	59.96	42.67	17.29	26.70	26.26	20.03	19.79	0.00	6.47	5.80	4.00	0.730	0.390	24	0	
18/06/16	59.94	42.75	17.19	26.70	26.25	19.89	19.65	0.00	6.60	5.80	4.00	0.733	0.396	24	0	
19/06/16	60.03	42.76	17.27	27.75	27.28	20.05	19.81	0.00	7.47	5.80	4.00	0.788	0.450	24	0	
20/06/16	60.15	46.10	14.05	34.08	33.53	27.61	27.37	0.00	6.16	5.80	4.00	0.755	0.374	24	0	
21/06/16	61.56	48.47	13.09	38.36	37.71	31.43	31.13	0.00	6.58	5.80	4.00	0.813	0.406	24	0	
22/06/16	61.22	48.82	12.40	39.24	38.56	32.59	32.18	0.00	6.38	5.80	4.00	0.791	0.389	24	0	
23/06/16	61.13	48.78	12.35	38.48	37.82	32.68	32.24	0.00	5.58	5.80	4.00	0.741	0.344	24	0	

Итого: | | | | 1271.52 | 1250.02 | 1057.57 | 1045.07 | 0.00 | 204.95 | | | 24.868 | 12.464 | 720 | 0 | |

Средние: | 60.66 | 48.19 | 12.47 | | | | | | | | 5.80 | 4.00 | | | | | |

Итоговые параметры на 24/06/16г. 14 ч

Д	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
24/06/16	155216.29	152396.40	147140.32	145532.94	0.00	6863.46	2484.254	292.237	23997	4130

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____