

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/05/16г. - 23/06/16г.

Абонент: Калинина, 16

Договор N

Адрес:

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 8

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max=

G под min=

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max=

G обр min=

Тхв= 0 °C

Заводской номер 00027159

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	VHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/05/16	60.62	46.68	13.94	27.69	27.20	21.40	21.16	6.04	5.60	4.80	0.662	0.285	24	0	0.
27/05/16	60.16	46.19	13.97	27.95	27.50	21.13	20.89	6.61	5.60	4.80	0.689	0.307	24	0	0.
28/05/16	60.97	46.74	14.23	28.94	28.44	21.47	21.23	7.21	5.60	4.80	0.742	0.342	24	0	0.
29/05/16	60.95	46.83	14.12	29.32	28.82	21.58	21.34	7.48	5.60	4.80	0.757	0.351	24	0	0.
30/05/16	60.94	47.08	13.86	29.02	28.52	21.95	21.71	6.81	5.60	4.80	0.715	0.322	24	0	0.
31/05/16	60.85	46.96	13.89	28.22	27.73	21.83	21.59	6.14	5.60	4.80	0.675	0.286	24	0	0.
01/06/16	60.63	46.62	14.01	28.07	27.59	21.23	20.99	6.60	5.60	4.80	0.696	0.310	24	0	0.
02/06/16	61.04	47.05	13.99	28.25	27.77	21.33	21.09	6.68	5.60	4.80	0.704	0.315	24	0	0.
03/06/16	61.07	47.17	13.90	28.77	28.28	20.87	20.63	7.65	5.60	4.80	0.753	0.360	24	0	0.
04/06/16	61.18	46.65	14.53	27.29	26.83	20.22	19.98	6.85	5.60	4.80	0.709	0.321	24	0	0.
05/06/16	60.93	46.27	14.66	28.55	28.10	20.02	19.78	8.32	5.60	4.80	0.798	0.389	24	0	0.
06/06/16	60.81	45.76	15.05	27.22	26.77	19.56	19.32	7.45	5.60	4.80	0.743	0.341	24	0	0.
07/06/16	60.77	44.50	16.27	25.05	24.63	17.61	17.37	7.26	5.60	4.80	0.724	0.327	24	0	0.
08/06/16	61.25	45.33	15.92	27.91	27.44	18.12	17.88	9.56	5.60	4.80	0.869	0.437	24	0	0.
09/06/16	60.64	44.69	15.95	25.69	25.26	18.33	18.09	7.17	5.60	4.80	0.723	0.324	24	0	0.
10/06/16	60.26	44.16	16.10	26.13	25.68	17.81	17.57	8.11	5.60	4.80	0.772	0.360	24	0	0.
11/06/16	60.87	45.13	15.74	27.63	27.16	19.03	18.79	8.37	5.60	4.80	0.806	0.383	24	0	0.
12/06/16	60.96	47.39	13.57	31.79	31.25	23.93	23.69	7.56	5.60	4.80	0.782	0.362	24	0	0.
13/06/16	61.06	47.47	13.59	33.06	32.48	23.79	23.55	8.93	5.60	4.80	0.868	0.428	24	0	0.
14/06/16	61.41	47.82	13.59	30.44	29.92	22.75	22.52	7.40	5.60	4.80	0.761	0.354	24	0	0.
15/06/16	59.27	45.65	13.62	24.75	24.35	17.83	17.62	6.73	5.60	4.80	0.640	0.309	24	0	0.
16/06/16	59.39	43.18	16.21	22.36	21.96	14.02	13.80	8.16	5.60	4.80	0.709	0.356	24	0	0.
17/06/16	60.22	42.99	17.23	21.65	21.28	14.38	14.17	7.11	5.60	4.80	0.672	0.307	24	0	0.
18/06/16	59.87	42.22	17.65	22.73	22.33	14.12	14.03	8.30	5.60	4.80	0.743	0.351	24	0	0.
19/06/16	60.01	42.33	17.68	22.35	21.95	14.44	14.32	7.63	5.60	4.80	0.711	0.328	24	0	0.
20/06/16	60.55	46.18	14.37	28.37	27.90	20.08	19.84	8.06	5.60	4.80	0.774	0.375	24	0	0.
21/06/16	61.62	48.37	13.25	29.81	29.30	23.36	23.12	6.18	5.60	4.80	0.687	0.300	24	0	0.
22/06/16	61.11	48.62	12.49	31.06	30.55	24.11	23.87	6.68	5.60	4.80	0.709	0.325	24	0	0.
23/06/16	62.03	50.66	11.37	36.04	35.40	28.33	27.98	7.42	5.60	4.80	0.779	0.383	24	0	0.

Итого: | | | | 806.11 | 792.39 | 584.63 | 577.92 | 214.47 | | | 21.372 | 9.938 | 696 | 0 | 0.

Средние: | 60.74 | 46.09 | 14.65 | | | | | | | 5.60 | 4.80 | | | | | |

Итоговые параметры на 24/06/16г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	VHP	BOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
24/06/16	91868.79	90073.54	83176.96	82295.15	7778.39	1971.101	347.306	24066	483

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации