

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/05/16г.-23/06/16г.

Абонент: Кал, 18

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 9

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max=_____ G под min=_____

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max=_____ G обр min=_____

Тхв= 0°C

Заводской номер 00156831

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/05/16	63.84	57.89	5.95	84.66	83.10	79.07	77.84	5.26	5.60	4.80	0.801	0.338	24	0	
27/05/16	63.27	57.25	6.02	83.67	82.19	77.99	76.78	5.41	5.60	4.80	0.806	0.345	24	0	
28/05/16	64.08	57.97	6.11	86.26	84.65	79.02	77.81	6.84	5.60	4.80	0.914	0.440	24	0	
29/05/16	64.05	58.06	5.99	86.21	84.60	79.62	78.41	6.19	5.60	4.80	0.871	0.397	24	0	
30/05/16	64.11	58.27	5.84	86.66	85.04	81.07	79.85	5.19	5.60	4.80	0.800	0.334	24	0	
31/05/16	64.00	58.14	5.86	86.26	84.63	80.71	79.48	5.15	5.60	4.80	0.797	0.331	24	0	
01/06/16	63.72	57.79	5.93	84.06	82.51	78.41	77.19	5.32	5.60	4.80	0.797	0.340	24	0	
02/06/16	64.08	58.18	5.90	84.02	82.43	78.79	77.57	4.86	5.60	4.80	0.772	0.315	24	0	
03/06/16	64.04	58.16	5.88	82.80	81.24	77.63	76.43	4.81	5.60	4.80	0.757	0.309	24	0	
04/06/16	64.28	58.05	6.23	80.64	79.13	74.70	73.50	5.63	5.60	4.80	0.823	0.363	24	0	
05/06/16	63.93	57.63	6.30	80.87	79.37	74.26	73.06	6.31	5.60	4.80	0.864	0.405	24	0	
06/06/16	63.98	57.45	6.53	78.01	76.57	73.02	71.83	4.74	5.60	4.80	0.771	0.306	24	0	
07/06/16	64.13	56.85	7.28	70.98	69.62	64.81	63.83	5.79	5.60	4.80	0.837	0.374	24	0	
08/06/16	64.28	57.24	7.04	74.13	72.72	67.59	66.61	6.11	5.60	4.80	0.863	0.396	24	0	
09/06/16	63.91	56.89	7.02	73.66	72.30	67.74	66.77	5.53	5.60	4.80	0.822	0.357	24	0	
10/06/16	63.52	56.34	7.18	73.60	72.26	65.74	64.78	7.48	5.60	4.80	0.942	0.477	24	0	
11/06/16	63.89	56.52	7.37	71.87	70.52	65.39	64.42	6.10	5.60	4.80	0.865	0.391	24	0	
12/06/16	63.68	56.30	7.38	71.40	70.05	65.39	64.42	5.63	5.60	4.80	0.832	0.360	24	0	
13/06/16	63.65	56.30	7.35	72.53	71.17	65.16	64.20	6.97	5.60	4.80	0.916	0.447	24	0	
14/06/16	64.17	56.78	7.39	69.93	68.63	64.73	63.75	4.88	5.60	4.80	0.789	0.316	24	0	
15/06/16	61.60	53.91	7.69	54.63	53.69	48.58	47.92	5.77	5.60	4.80	0.724	0.338	24	0	*
16/06/16	61.96	51.96	10.00	43.64	42.88	37.71	37.25	5.63	5.60	4.80	0.719	0.342	24	0	*
17/06/16	63.41	53.01	10.40	45.19	44.37	39.17	38.66	5.71	5.60	4.80	0.764	0.365	24	0	*
18/06/16	62.93	52.58	10.35	45.33	44.52	39.32	38.82	5.70	5.60	4.80	0.760	0.358	24	0	*
19/06/16	63.15	52.72	10.43	44.71	43.93	39.78	39.28	4.65	5.60	4.80	0.703	0.292	24	0	*
20/06/16	63.14	55.25	7.89	60.93	59.81	54.85	54.06	5.75	5.60	4.80	0.793	0.365	24	0	
21/06/16	64.38	57.30	7.08	68.72	67.45	63.62	62.64	4.81	5.60	4.80	0.753	0.309	24	0	
22/06/16	63.94	57.24	6.70	71.61	70.30	65.82	64.83	5.47	5.60	4.80	0.782	0.347	24	0	
23/06/16	64.01	57.32	6.69	71.30	69.95	65.95	64.99	4.96	5.60	4.80	0.752	0.318	24	0	
Итого:				2088.28	2049.63	1915.64	1886.98	162.65			23.389	10.375	696	0	
Средние:	63.69	56.53	7.16						5.60	4.80					

Итоговые параметры на 24/06/16г. 11 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
24/06/16	219299.14	215055.12	209896.40	206877.70	8177.42	2941.344	503.978	37177	2398

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

162,65