

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/05/16г. - 23/06/16г.

Абонент: Калинина, 41

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 3

Пределы измерений: _____

Договорные расходы: _____

G под max=_____ G под min=_____

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max=_____ G обр min=_____

Тхв= 0°C

Заводской номер 00205276

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/05/16	62.98	52.20	10.78	53.62	52.62	46.69	46.11	6.51	5.20	4.60	0.908	0.415	24	0	0.
27/05/16	62.44	51.43	11.01	52.92	51.98	46.12	45.63	6.35	5.20	4.60	0.900	0.400	24	0	0.
28/05/16	63.24	52.03	11.21	54.30	53.29	46.82	46.25	7.04	5.20	4.60	0.960	0.449	24	0	0.
29/05/16	63.21	52.22	10.99	53.91	52.90	47.22	46.58	6.32	5.20	4.60	0.911	0.405	24	0	0.
30/05/16	63.18	51.73	11.45	50.86	49.95	42.90	42.33	7.62	5.20	4.60	0.970	0.485	24	0	0.
31/05/16	62.88	48.60	14.28	38.60	37.91	31.77	31.46	6.45	5.20	4.60	0.853	0.407	24	0	0.
01/06/16	62.61	48.22	14.39	38.55	37.85	30.70	30.45	7.40	5.20	4.60	0.902	0.469	24	0	0.
02/06/16	63.01	48.72	14.29	38.42	37.73	30.88	30.58	7.15	5.20	4.60	0.887	0.457	24	0	0.
03/06/16	62.93	48.79	14.14	38.10	37.41	30.52	30.22	7.19	5.20	4.60	0.880	0.455	24	0	0.
04/06/16	63.18	48.37	14.81	36.95	36.29	29.62	29.38	6.91	5.20	4.60	0.871	0.441	24	0	0.
05/06/16	62.85	47.76	15.09	37.11	36.44	29.42	29.18	7.26	5.20	4.60	0.896	0.460	24	0	0.
06/06/16	62.93	47.20	15.73	36.69	36.02	28.58	28.34	7.68	5.20	4.60	0.929	0.486	24	0	0.
07/06/16	63.02	45.90	17.12	33.69	33.06	25.24	25.00	8.06	5.20	4.60	0.939	0.512	24	0	0.
08/06/16	63.09	46.62	16.47	34.35	33.72	26.59	26.35	7.37	5.20	4.60	0.896	0.468	24	0	0.
09/06/16	62.66	45.71	16.95	34.16	33.53	26.61	26.37	7.16	5.20	4.60	0.896	0.451	24	0	0.
10/06/16	62.21	45.15	17.06	33.31	32.72	26.11	25.87	6.85	5.20	4.60	0.867	0.431	24	0	0.
11/06/16	62.74	45.21	17.53	34.63	33.99	25.35	25.11	8.88	5.20	4.60	0.999	0.561	24	0	0.
12/06/16	62.52	45.14	17.38	33.85	33.25	25.54	25.30	7.95	5.20	4.60	0.938	0.501	24	0	0.
13/06/16	62.45	45.10	17.35	34.02	33.42	25.56	25.32	8.10	5.20	4.60	0.944	0.509	24	0	0.
14/06/16	62.91	45.61	17.30	24.73	24.29	20.29	20.10	4.19	5.20	4.60	0.611	0.268	24	0	0.
15/06/16	60.54	42.10	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	4.60	0.000	0.000	24	0	0.
16/06/16	61.55	39.70	21.85	23.28	22.87	13.96	13.87	9.00	5.20	4.60	0.856	0.553	24	0	0.
17/06/16	62.26	40.77	21.49	22.40	21.99	15.15	15.00	6.99	5.20	4.60	0.754	0.437	24	0	0.
18/06/16	61.81	40.54	21.27	23.35	22.92	14.74	14.67	8.25	5.20	4.60	0.821	0.511	24	0	0.
19/06/16	61.95	40.07	21.88	23.14	22.74	14.88	14.82	7.92	5.20	4.60	0.814	0.494	24	0	0.
20/06/16	61.96	44.16	17.80	29.04	28.55	21.44	21.20	7.35	5.20	4.60	0.833	0.457	24	0	0.
21/06/16	63.18	46.85	16.33	31.68	31.12	25.11	24.87	6.25	5.20	4.60	0.801	0.394	24	0	0.
22/06/16	62.71	46.93	15.78	33.96	33.35	25.55	25.31	8.04	5.20	4.60	0.903	0.505	24	0	0.
23/06/16	62.86	47.24	15.62	33.23	32.63	25.87	25.63	7.00	5.20	4.60	0.841	0.441	24	0	0.
Итого:				1012.85	994.54	799.23	791.30	203.24			24.580	12.822	696	0	0.
Средние:	62.62	46.55	16.07						5.20	4.60					

Итоговые параметры на 24/06/16г. 11 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
24/06/16	136282.53	133612.19	128404.63	127066.19	6546.00	2673.764	253.704	23999	788

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации