

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/05/16г.-23/06/16г.

Абонент: Калинина, 43

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 4

Пределы измерений: _____

Договорные расходы: _____

G под max= _____ G под min= _____

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= _____ G обр min= _____

Тхв= 0°C

Заводской номер 00197930

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/05/16	63.24	50.88	12.36	38.82	38.13	31.19	30.72	7.41	5.40	4.60	0.849	0.469	24	0	0.
27/05/16	62.74	50.02	12.72	39.18	38.48	30.80	30.41	8.07	5.40	4.60	0.893	0.511	24	0	0.
28/05/16	63.52	50.27	13.25	40.23	39.50	31.47	31.01	8.49	5.40	4.60	0.949	0.543	24	0	0.
29/05/16	63.47	50.50	12.97	40.54	39.80	31.66	31.18	8.62	5.40	4.60	0.951	0.549	24	0	0.
30/05/16	63.44	50.20	13.24	36.72	36.03	29.57	29.16	6.87	5.40	4.60	0.823	0.438	24	0	0.
31/05/16	63.26	47.67	15.59	30.36	29.81	23.27	23.03	6.78	5.40	4.60	0.787	0.432	24	0	0.
01/06/16	62.99	47.75	15.24	30.66	30.09	22.37	22.13	7.96	5.40	4.60	0.838	0.504	24	0	0.
02/06/16	63.41	48.64	14.77	30.71	30.12	22.27	22.03	8.09	5.40	4.60	0.837	0.516	24	0	0.
03/06/16	63.28	48.69	14.59	29.24	28.71	22.04	21.80	6.91	5.40	4.60	0.754	0.439	24	0	0.
04/06/16	63.62	48.05	15.57	29.54	28.98	21.20	20.96	8.02	5.40	4.60	0.837	0.515	24	0	0.
05/06/16	63.21	47.42	15.79	29.94	29.37	21.07	20.83	8.54	5.40	4.60	0.869	0.543	24	0	0.
06/06/16	63.34	46.62	16.72	28.93	28.40	20.77	20.53	7.87	5.40	4.60	0.842	0.501	24	0	0.
07/06/16	63.45	45.00	18.45	26.33	25.88	18.74	18.50	7.38	5.40	4.60	0.808	0.470	24	0	0.
08/06/16	63.57	45.67	17.90	27.52	27.00	19.56	19.32	7.68	5.40	4.60	0.834	0.490	24	0	0.
09/06/16	63.20	45.09	18.11	27.12	26.62	19.61	19.37	7.25	5.40	4.60	0.807	0.463	24	0	0.
10/06/16	62.76	44.68	18.08	26.22	25.77	19.02	18.78	6.99	5.40	4.60	0.778	0.441	24	0	0.
11/06/16	63.29	44.96	18.33	27.41	26.93	18.60	18.36	8.57	5.40	4.60	0.879	0.546	24	0	0.
12/06/16	63.02	44.58	18.44	26.97	26.50	18.60	18.36	8.14	5.40	4.60	0.851	0.517	24	0	0.
13/06/16	62.97	44.60	18.37	26.83	26.36	18.60	18.36	8.00	5.40	4.60	0.839	0.505	24	0	0.
14/06/16	63.38	44.98	18.40	19.14	18.78	14.40	14.22	4.56	5.40	4.60	0.550	0.287	24	0	0.
15/06/16	60.19	41.60	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	4.60	0.000	0.000	24	0	0.
16/06/16	62.41	40.73	21.68	18.82	18.45	10.51	10.51	7.94	5.40	4.60	0.726	0.496	24	0	0.
17/06/16	62.98	41.57	21.41	18.46	18.11	11.10	11.10	7.01	5.40	4.60	0.680	0.443	24	0	0.
18/06/16	62.53	41.32	21.21	19.42	19.06	10.98	10.98	8.08	5.40	4.60	0.739	0.508	24	0	0.
19/06/16	62.77	41.01	21.76	20.10	19.76	11.04	11.03	8.73	5.40	4.60	0.787	0.552	24	0	0.
20/06/16	62.63	44.59	18.04	22.66	22.24	15.66	15.42	6.82	5.40	4.60	0.706	0.430	24	0	0.
21/06/16	63.77	49.50	14.27	30.87	30.28	23.92	23.68	6.60	5.40	4.60	0.760	0.422	24	0	0.
22/06/16	63.16	50.63	12.53	36.09	35.43	29.87	29.55	5.88	5.40	4.60	0.744	0.371	24	0	0.
23/06/16	63.55	51.00	12.55	37.15	36.48	30.91	30.45	6.03	5.40	4.60	0.765	0.385	24	0	0.
Итого:				815.98	801.07	598.80	591.78	209.29			22.482	13.286	696	0	0.
Средние:	63.07	46.49	16.58						5.40	4.60					

Итоговые параметры на 24/06/16г. 11 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
24/06/16	125148.63	122715.94	114992.10	113883.06	8832.88	2692.046	315.543	25434	680

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации