

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/05/16г. - 23/06/16г.

Абонент: Калинина, 45

Договор N _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 5

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0°C

G под max = _____ G под min = _____

G обр max = _____ G обр min = _____

Заводской номер 00200402

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/05/16	63.03	54.48	8.55	73.35	72.01	66.78	65.82	0.00	6.19	5.40	4.80	0.951	0.394	24	0	
27/05/16	62.47	53.79	8.68	72.95	71.63	65.65	64.70	0.00	6.93	5.40	4.80	0.997	0.437	24	0	
28/05/16	63.26	54.42	8.84	74.74	73.37	66.51	65.55	0.00	7.82	5.40	4.80	1.075	0.496	24	0	
29/05/16	63.25	54.58	8.67	75.79	74.42	66.51	65.55	0.00	8.87	5.40	4.80	1.130	0.560	24	0	
30/05/16	63.21	53.73	9.48	64.94	63.76	56.76	56.00	0.00	7.76	5.40	4.80	1.022	0.490	24	0	
31/05/16	62.59	46.75	15.84	36.07	35.40	29.09	28.85	0.00	6.55	5.40	4.80	0.866	0.410	24	0	
01/06/16	62.30	46.24	16.06	34.95	34.32	28.37	28.13	0.00	6.19	5.40	4.80	0.836	0.387	24	0	
02/06/16	62.75	46.76	15.99	36.18	35.50	28.33	28.09	0.00	7.41	5.40	4.80	0.913	0.465	24	0	
03/06/16	62.64	46.91	15.73	34.29	33.67	28.19	27.95	0.00	5.72	5.40	4.80	0.797	0.357	24	0	
04/06/16	62.90	46.33	16.57	34.81	34.16	26.90	26.66	0.00	7.50	5.40	4.80	0.912	0.475	24	0	
05/06/16	62.52	45.63	16.89	35.18	34.54	26.68	26.44	0.00	8.10	5.40	4.80	0.953	0.508	24	0	
06/06/16	62.52	45.07	17.45	32.95	32.36	26.37	26.13	0.00	6.23	5.40	4.80	0.844	0.390	24	0	
07/06/16	62.68	43.71	18.97	30.62	30.07	23.34	23.10	0.00	6.97	5.40	4.80	0.874	0.436	24	0	
08/06/16	62.83	44.44	18.39	32.01	31.45	24.36	24.12	0.00	7.33	5.40	4.80	0.903	0.462	24	0	
09/06/16	62.40	43.72	18.68	31.62	31.05	24.38	24.14	0.00	6.91	5.40	4.80	0.880	0.434	24	0	
10/06/16	62.03	43.14	18.89	31.63	31.08	23.78	23.54	0.00	7.54	5.40	4.80	0.916	0.467	24	0	
11/06/16	62.50	43.29	19.21	31.78	31.19	23.46	23.22	0.00	7.97	5.40	4.80	0.944	0.501	24	0	
12/06/16	62.25	42.95	19.30	31.35	30.76	23.48	23.24	0.00	7.52	5.40	4.80	0.915	0.470	24	0	
13/06/16	62.25	43.00	19.25	31.89	31.32	23.42	23.18	0.00	8.14	5.40	4.80	0.953	0.507	24	0	
14/06/16	62.68	43.39	19.29	23.64	23.23	18.59	18.40	0.00	4.83	5.40	4.80	0.659	0.305	24	0	
15/06/16	59.91	40.14	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	4.80	0.000	0.000	24	0	
16/06/16	61.43	39.39	22.04	21.04	20.67	13.09	13.09	0.00	7.58	5.40	4.80	0.753	0.467	24	0	
17/06/16	62.03	39.77	22.26	20.98	20.60	13.93	13.93	0.00	6.67	5.40	4.80	0.726	0.416	24	0	
18/06/16	61.54	39.24	22.30	21.56	21.19	13.77	13.77	0.00	7.42	5.40	4.80	0.763	0.456	24	0	
19/06/16	61.71	38.90	22.81	21.66	21.28	13.81	13.80	0.00	7.48	5.40	4.80	0.777	0.465	24	0	
20/06/16	61.69	42.86	18.83	25.79	25.34	19.78	19.54	0.00	5.80	5.40	4.80	0.725	0.357	24	0	
21/06/16	62.96	45.45	17.51	29.31	28.80	22.76	22.52	0.00	6.28	5.40	4.80	0.790	0.396	24	0	
22/06/16	62.46	45.77	16.69	30.45	29.92	23.56	23.32	0.00	6.60	5.40	4.80	0.801	0.412	24	0	
23/06/16	62.64	45.70	16.94	29.69	29.16	23.81	23.57	0.00	5.59	5.40	4.80	0.749	0.349	24	0	
Итого:				1051.22	1032.25	845.46	836.35	0.00	195.90			24.424	12.269	696	0	
Средние:	62.39	45.50	16.89							5.40	4.80					

Итоговые параметры на 24/06/16г. 11 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
24/06/16	115382.65	113150.62	103453.08	102521.84	0.00	10628.78	2746.073	485.609	25703	1440

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации