

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/05/16г. - 23/06/16г.

Абонент: Калинина, 47

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 6

Пределы измерений: _____

Договорные расходы: _____

G под max= _____ G под min= _____

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= _____ G обр min= _____

Тхв= 0°C

Заводской номер 00224513

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/05/16	58.83	45.18	13.65	40.20	39.57	29.86	29.62	9.95	4.20	3.60	0.992	0.590	24	0	
27/05/16	58.24	44.81	13.43	39.97	39.33	29.47	29.23	10.10	4.20	3.60	0.980	0.592	24	0	
28/05/16	58.97	46.00	12.97	40.47	39.82	29.97	29.73	10.09	4.20	3.60	0.980	0.599	24	0	
29/05/16	59.16	46.32	12.84	42.18	41.51	30.07	29.83	11.68	4.20	3.60	1.073	0.695	24	0	
30/05/16	59.30	46.34	12.96	41.75	41.07	30.61	30.37	10.70	4.20	3.60	1.026	0.636	24	0	
31/05/16	59.00	45.45	13.55	42.02	41.33	30.58	30.34	10.99	4.20	3.60	1.058	0.654	24	0	
01/06/16	58.63	45.08	13.55	40.55	39.91	29.81	29.57	10.34	4.20	3.60	1.006	0.607	24	0	
02/06/16	59.15	45.60	13.55	41.08	40.42	29.91	29.67	10.75	4.20	3.60	1.039	0.639	24	0	
03/06/16	59.08	45.74	13.34	40.04	39.39	29.53	29.29	10.10	4.20	3.60	0.988	0.597	24	0	
04/06/16	58.94	44.83	14.11	39.33	38.69	28.42	28.18	10.51	4.20	3.60	1.018	0.623	24	0	
05/06/16	58.82	44.45	14.37	41.53	40.88	28.16	27.92	12.96	4.20	3.60	1.163	0.764	24	0	
06/06/16	58.62	43.88	14.74	39.85	39.17	27.65	27.41	11.76	4.20	3.60	1.092	0.693	24	0	
07/06/16	59.99	41.28	18.71	45.34	44.59	21.53	21.30	23.29	4.20	3.60	1.796	1.435	24	0	
08/06/16	58.08	40.25	17.83	32.59	32.08	20.02	19.79	12.29	4.20	3.60	1.068	0.719	24	0	
09/06/16	57.10	39.09	18.01	29.86	29.41	19.40	19.18	10.23	4.20	3.60	0.927	0.588	24	0	
10/06/16	56.62	38.63	17.99	29.21	28.78	19.15	18.94	9.84	4.20	3.60	0.898	0.559	24	0	
11/06/16	57.19	38.36	18.83	30.79	30.35	18.42	18.22	12.13	4.20	3.60	1.039	0.698	24	0	
12/06/16	56.69	37.78	18.91	30.06	29.64	18.73	18.55	11.09	4.20	3.60	0.978	0.633	24	0	
13/06/16	56.93	37.89	19.04	31.02	30.56	18.43	18.25	12.31	4.20	3.60	1.050	0.708	24	0	
14/06/16	57.28	38.54	18.74	22.62	22.25	14.62	14.48	7.77	4.20	3.60	0.715	0.448	24	0	
15/06/16	53.96	35.61	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	3.60	0.000	0.000	24	0	
16/06/16	54.60	31.96	22.64	21.26	20.94	10.13	10.13	10.81	4.20	3.60	0.820	0.599	24	0	
17/06/16	55.25	32.89	22.36	22.18	21.87	10.54	10.54	11.33	4.20	3.60	0.863	0.628	24	0	
18/06/16	54.96	32.95	22.01	21.55	21.26	10.68	10.68	10.58	4.20	3.60	0.816	0.583	24	0	
19/06/16	55.04	32.19	22.85	22.10	21.78	10.51	10.51	11.27	4.20	3.60	0.860	0.628	24	0	
20/06/16	56.24	37.32	18.92	27.04	26.63	15.67	15.63	11.00	4.20	3.60	0.909	0.627	24	0	
21/06/16	57.81	40.46	17.35	28.82	28.36	18.75	18.52	9.84	4.20	3.60	0.887	0.572	24	0	
22/06/16	57.82	40.84	16.98	30.81	30.33	19.21	18.97	11.36	4.20	3.60	0.981	0.662	24	0	
23/06/16	57.61	41.18	16.43	29.67	29.22	19.60	19.36	9.86	4.20	3.60	0.888	0.571	24	0	
Итого:				943.89	929.14	619.43	614.21	314.93			27.910	18.347	696	0	
Средние:	57.58	40.72	16.86						4.20	3.60					

Итоговые параметры на 24/06/16г. 12 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
24/06/16	168210.14	164945.85	151211.06	149526.22	15419.63	3276.334	673.707	22002	368

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации