

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/05/16г.-23/06/16г.

Абонент: _____ Договор N _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 17 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max= _____ G под min= _____
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= _____ G обр min= _____
Тхв= _____ °C

Заводской номер 00222383 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/05/16	64.55	62.47	2.08	119.81	117.50	111.07	109.07	0.00	8.43	0.00	0.00	0.730	0.500	24	0	
26/05/16	64.43	62.07	2.36	116.75	114.56	108.61	106.66	0.00	7.90	0.00	0.00	0.722	0.467	24	0	
27/05/16	64.52	62.12	2.40	117.05	114.84	107.99	106.04	0.00	8.80	0.00	0.00	0.779	0.521	24	0	
28/05/16	64.20	61.80	2.40	117.48	115.25	107.67	105.75	0.00	9.50	0.00	0.00	0.817	0.559	24	0	
29/05/16	64.03	61.70	2.33	118.41	116.19	107.20	105.29	0.00	10.90	0.00	0.00	0.889	0.637	24	0	
30/05/16	64.27	61.93	2.34	117.74	115.52	108.13	106.21	0.00	9.31	0.00	0.00	0.799	0.550	24	0	
31/05/16	63.79	61.50	2.29	118.16	115.92	109.19	107.28	0.00	8.64	0.00	0.00	0.752	0.505	24	0	
01/06/16	64.33	62.06	2.27	120.64	118.33	111.98	110.00	0.00	8.33	0.00	0.00	0.742	0.495	24	0	
02/06/16	64.75	62.50	2.25	120.30	117.92	111.62	109.62	0.00	8.30	0.00	0.00	0.740	0.493	24	0	
03/06/16	64.50	62.28	2.22	120.56	118.25	111.85	109.86	0.00	8.39	0.00	0.00	0.741	0.497	24	0	
04/06/16	64.64	62.38	2.26	121.03	118.73	111.68	109.68	0.00	9.05	0.00	0.00	0.787	0.537	24	0	
05/06/16	64.36	62.06	2.30	121.13	118.79	111.24	109.26	0.00	9.53	0.00	0.00	0.813	0.560	24	0	
06/06/16	63.74	61.73	2.01	138.63	136.03	129.09	126.79	0.00	9.24	0.00	0.00	0.796	0.544	24	0	
07/06/16	62.95	61.16	1.79	148.23	145.53	139.78	137.36	0.00	8.17	0.00	0.00	0.714	0.468	24	0	
08/06/16	63.04	61.32	1.72	152.86	150.05	140.24	137.78	0.00	12.27	0.00	0.00	0.945	0.708	24	0	
09/06/16	64.43	62.75	1.68	166.02	162.83	156.24	153.35	0.00	9.48	0.00	0.00	0.822	0.557	24	0	
10/06/16	63.21	61.53	1.68	168.79	165.67	158.73	155.91	0.00	9.76	0.00	0.00	0.830	0.567	24	0	
11/06/16	63.27	61.60	1.67	168.64	165.51	158.19	155.39	0.00	10.12	0.00	0.00	0.846	0.590	24	0	
12/06/16	62.51	60.90	1.61	167.48	164.43	158.55	155.83	0.00	8.60	0.00	0.00	0.746	0.488	24	0	
13/06/16	60.61	59.22	1.39	168.75	165.87	157.69	155.11	0.00	10.76	0.00	0.00	0.811	0.579	24	0	
14/06/16	61.05	59.48	1.57	134.66	132.29	125.69	123.61	0.00	8.68	0.00	0.00	0.679	0.483	24	0	
15/06/16	64.37	62.36	2.01	141.09	138.42	132.74	130.36	0.00	8.06	0.00	0.00	0.739	0.478	24	0	
16/06/16	63.95	62.01	1.94	141.87	139.19	132.31	129.94	0.00	9.25	0.00	0.00	0.794	0.548	24	0	
17/06/16	64.18	62.25	1.93	140.21	137.56	132.60	130.19	0.00	7.37	0.00	0.00	0.687	0.435	24	0	
18/06/16	64.29	62.39	1.90	140.62	137.92	132.59	130.15	0.00	7.77	0.00	0.00	0.706	0.456	24	0	
19/06/16	64.23	62.34	1.89	142.83	140.14	131.99	129.62	0.00	10.52	0.00	0.00	0.868	0.619	24	0	
20/06/16	62.85	61.21	1.64	159.44	156.52	149.75	147.13	0.00	9.39	0.00	0.00	0.784	0.537	24	0	
21/06/16	63.48	61.93	1.55	169.49	166.32	161.41	158.52	0.00	7.80	0.00	0.00	0.703	0.456	24	0	
22/06/16	64.39	62.84	1.55	169.72	166.49	161.33	158.39	0.00	8.10	0.00	0.00	0.728	0.479	24	0	
23/06/16	64.00	62.48	1.52	169.82	166.63	161.39	158.46	0.00	8.17	0.00	0.00	0.722	0.480	24	0	
Итого:				4218.21	4139.20	3938.54	3868.61	0.00	270.59			23.231	15.793	720	0	
Средние:	63.76	61.81	1.95							0.00	0.00					

Итоговые параметры на 24/06/16г. 15 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
24/06/16	190664.09	184505.69	183488.97	178621.72	0.00	5883.97	2214.233	362.578	21749	832

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации