

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/05/16г.-23/06/16г.

Абонент: _____ Договор N _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 16 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max=_____ G под min=_____
M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max=_____ G обр min=_____
Тхв=_____ °C

Заводской номер 00204968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/05/16	64.31	54.75	9.56	44.10	43.26	36.44	35.96	0.00	7.30	0.00	0.00	0.775	0.361	24	0	
26/05/16	64.20	54.42	9.78	42.97	42.15	35.56	35.08	0.00	7.07	0.00	0.00	0.762	0.346	24	0	
27/05/16	64.29	54.19	10.10	42.42	41.63	35.43	34.95	0.00	6.68	0.00	0.00	0.748	0.330	24	0	
28/05/16	64.00	53.83	10.17	43.62	42.79	35.41	34.93	0.00	7.86	0.00	0.00	0.817	0.382	24	0	
29/05/16	63.80	53.68	10.12	44.93	44.09	35.39	34.91	0.00	9.18	0.00	0.00	0.891	0.444	24	0	
30/05/16	64.05	53.58	10.47	43.72	42.90	35.73	35.25	0.00	7.65	0.00	0.00	0.819	0.369	24	0	
31/05/16	63.58	53.01	10.57	44.94	44.12	36.11	35.63	0.00	8.49	0.00	0.00	0.871	0.408	24	0	
01/06/16	64.12	53.71	10.41	43.76	42.92	37.18	36.70	0.00	6.22	0.00	0.00	0.750	0.302	24	0	
02/06/16	64.54	54.14	10.40	43.34	42.52	37.03	36.55	0.00	5.97	0.00	0.00	0.736	0.294	24	0	
03/06/16	64.29	54.41	9.88	45.04	44.18	37.02	36.54	0.00	7.64	0.00	0.00	0.815	0.377	24	0	
04/06/16	64.43	54.35	10.08	44.57	43.71	36.99	36.51	0.00	7.20	0.00	0.00	0.794	0.353	24	0	
05/06/16	64.14	53.86	10.28	45.21	44.35	36.81	36.33	0.00	8.02	0.00	0.00	0.847	0.389	24	0	
06/06/16	63.52	54.09	9.43	49.53	48.62	43.05	42.45	0.00	6.17	0.00	0.00	0.760	0.299	24	0	
07/06/16	62.72	54.25	8.47	54.77	53.77	46.35	45.64	0.00	8.13	0.00	0.00	0.854	0.396	24	0	
08/06/16	62.69	54.13	8.56	53.37	52.41	45.20	44.51	0.00	7.90	0.00	0.00	0.836	0.375	24	0	
09/06/16	64.26	55.69	8.57	55.86	54.82	48.86	48.14	0.00	6.68	0.00	0.00	0.809	0.337	24	0	
10/06/16	63.09	54.69	8.40	57.20	56.12	49.53	48.81	0.00	7.31	0.00	0.00	0.834	0.366	24	0	
11/06/16	63.12	54.68	8.44	56.85	55.81	49.32	48.60	0.00	7.21	0.00	0.00	0.827	0.357	24	0	
12/06/16	62.30	54.14	8.16	57.29	56.29	49.31	48.60	0.00	7.69	0.00	0.00	0.838	0.375	24	0	
13/06/16	60.30	52.81	7.49	58.47	57.49	49.00	48.33	0.00	9.16	0.00	0.00	0.865	0.426	24	0	
14/06/16	61.52	51.82	9.70	49.02	48.13	38.56	38.12	0.00	10.01	0.00	0.00	0.935	0.481	24	0	
15/06/16	64.16	54.32	9.84	48.18	47.26	41.03	40.55	0.00	6.71	0.00	0.00	0.795	0.331	24	0	
16/06/16	63.77	54.11	9.66	48.56	47.65	40.89	40.41	0.00	7.24	0.00	0.00	0.814	0.354	24	0	
17/06/16	64.00	54.49	9.51	48.80	47.87	40.91	40.42	0.00	7.45	0.00	0.00	0.823	0.367	24	0	
18/06/16	64.07	54.74	9.33	49.44	48.50	40.87	40.34	0.00	8.16	0.00	0.00	0.859	0.405	24	0	
19/06/16	64.01	54.57	9.44	48.33	47.40	40.89	40.36	0.00	7.04	0.00	0.00	0.795	0.346	24	0	
20/06/16	62.55	54.48	8.07	53.92	52.96	46.42	45.81	0.00	7.15	0.00	0.00	0.777	0.349	24	0	
21/06/16	63.33	55.51	7.82	56.88	55.81	50.06	49.34	0.00	6.47	0.00	0.00	0.762	0.328	24	0	
22/06/16	64.24	56.29	7.95	57.34	56.26	50.11	49.39	0.00	6.87	0.00	0.00	0.797	0.355	24	0	
23/06/16	63.85	56.45	7.40	56.96	55.90	49.94	49.22	0.00	6.68	0.00	0.00	0.754	0.342	24	0	

Итого: | | | | 1489.39 | 1461.69 | 1255.40 | 1238.38 | 0.00 | 223.31 | | | | 24.359 | 10.944 | 720 | 0 | |

Средние: | 63.58 | 54.31 | 9.27 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

Итоговые параметры на 24/06/16г. 14 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
24/06/16	135368.61	132771.39	124935.47	123354.21	0.00	9417.18	2163.123	406.687	23427	306

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации