

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/05/16г.-23/06/16г.

Абонент: _____ Договор N _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max=_____ G под min=_____
M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max=_____ G обр min=_____
Тхв=_____ °C

Заводской номер 00192826

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/05/16	17.62	17.69	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.60	0.000	0.000	24	0	*
26/05/16	17.34	17.39	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.60	0.000	0.000	24	0	*
27/05/16	16.65	16.68	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.60	0.000	0.000	24	0	*
28/05/16	16.59	16.63	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.60	0.000	0.000	24	0	*
29/05/16	16.74	16.84	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.60	0.000	0.000	24	0	*
30/05/16	16.87	16.96	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.60	0.000	0.000	24	0	*
31/05/16	63.13	54.50	8.63	11.98	11.77	9.41	9.25	2.52	5.00	3.60	0.231	0.150	24	0	*
01/06/16	62.97	54.38	8.59	34.04	33.39	29.35	28.87	4.52	5.00	3.60	0.518	0.268	24	0	
02/06/16	63.55	54.02	9.53	35.73	35.07	29.93	29.45	5.62	5.00	3.60	0.614	0.336	24	0	
03/06/16	63.45	53.49	9.96	33.77	33.11	29.93	29.46	3.65	5.00	3.60	0.509	0.218	24	0	
04/06/16	63.76	53.21	10.55	34.66	34.02	28.49	28.03	5.99	5.00	3.60	0.653	0.357	24	0	
05/06/16	63.51	52.95	10.56	38.47	37.75	28.06	27.62	10.13	5.00	3.60	0.895	0.603	24	0	
06/06/16	63.47	52.75	10.72	34.23	33.60	27.72	27.29	6.31	5.00	3.60	0.667	0.376	24	0	
07/06/16	63.66	51.93	11.73	31.14	30.58	24.83	24.58	6.00	5.00	3.60	0.648	0.359	24	0	*
08/06/16	63.72	52.20	11.52	30.67	30.14	25.96	25.72	4.42	5.00	3.60	0.560	0.262	24	0	
09/06/16	63.34	51.86	11.48	31.25	30.69	25.84	25.58	5.11	5.00	3.60	0.596	0.300	24	0	
10/06/16	63.09	51.37	11.72	34.73	34.12	24.80	24.56	9.56	5.00	3.60	0.851	0.567	24	0	
11/06/16	63.29	51.35	11.94	29.96	29.45	24.98	24.74	4.71	5.00	3.60	0.575	0.280	24	0	
12/06/16	63.16	51.11	12.05	29.22	28.72	25.02	24.77	3.95	5.00	3.60	0.533	0.234	24	0	
13/06/16	63.11	51.19	11.92	29.35	28.84	25.07	24.83	4.01	5.00	3.60	0.536	0.237	24	0	
14/06/16	63.74	51.67	12.07	28.91	28.38	22.26	22.03	6.35	5.00	3.60	0.645	0.383	24	0	*
15/06/16	61.66	49.68	11.98	25.87	25.41	18.16	17.94	7.47	5.00	3.60	0.648	0.433	24	0	*
16/06/16	62.07	47.89	14.18	26.32	25.88	12.18	11.97	13.91	5.00	3.60	0.977	0.807	24	0	*
17/06/16	62.26	46.99	15.27	20.48	20.14	13.82	13.58	6.56	5.00	3.60	0.590	0.378	24	0	*
18/06/16	62.10	46.40	15.70	17.76	17.49	14.04	13.80	3.69	5.00	3.60	0.429	0.217	24	0	*
19/06/16	62.22	46.33	15.89	17.58	17.29	14.25	14.01	3.28	5.00	3.60	0.415	0.193	24	0	*
20/06/16	62.43	49.77	12.66	23.88	23.45	19.67	19.43	4.02	5.00	3.60	0.480	0.236	24	0	*
21/06/16	63.91	52.11	11.80	28.51	27.97	22.42	22.17	5.80	5.00	3.60	0.605	0.349	24	0	*
22/06/16	63.45	52.42	11.03	33.15	32.54	23.19	22.95	9.59	5.00	3.60	0.823	0.573	24	0	
23/06/16	63.24	52.46	10.78	31.91	31.34	24.38	24.14	7.20	5.00	3.60	0.688	0.424	24	0	

Итого: | | | | 693.57 | 681.14 | 543.76 | 536.77 | 144.37 | | | 14.686 | 8.540 | 720 | 0 | |

Средние: | 53.87 | 44.47 | 9.40 | | | | | | | 5.00 | 3.60 | | | | |

Итоговые параметры на 24/06/16г. 14 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
24/06/16	64417.51	63136.29	57175.54	56643.42	6492.87	1649.759	394.638	23621	5848

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации