

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/05/16г. - 23/06/16г.

Абонент: _____ Договор N _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max=_____ G под min=_____
M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max=_____ G обр min=_____
Тхв=_____ °C

Заводской номер 00189903

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/05/16	15.64	15.49	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	0.000	24	0	*
26/05/16	15.54	15.38	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	0.000	24	0	*
27/05/16	15.12	15.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	0.000	24	0	*
28/05/16	14.80	14.71	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	0.000	24	0	*
29/05/16	14.79	14.77	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	0.000	24	0	*
30/05/16	14.88	14.78	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	0.000	24	0	*
31/05/16	62.45	57.27	5.18	7.83	7.67	6.14	6.06	1.61	7.00	7.00	0.126	0.094	24	0	*
01/06/16	63.05	57.69	5.36	53.31	52.36	48.78	48.06	4.30	7.00	7.00	0.511	0.252	24	0	*
02/06/16	63.79	58.93	4.86	98.92	97.08	93.81	92.36	4.72	7.00	7.00	0.731	0.282	24	0	*
03/06/16	63.74	58.97	4.77	96.66	94.87	92.48	91.02	3.85	7.00	7.00	0.666	0.227	24	0	*
04/06/16	63.98	58.83	5.15	93.00	91.29	88.70	87.27	4.02	7.00	7.00	0.692	0.241	24	0	*
05/06/16	63.67	58.47	5.20	92.81	91.13	88.30	86.87	4.26	7.00	7.00	0.709	0.254	24	0	*
06/06/16	63.69	58.33	5.36	90.86	89.20	86.18	84.78	4.42	7.00	7.00	0.720	0.263	24	0	*
07/06/16	63.92	58.00	5.92	81.34	79.81	77.14	75.97	3.84	7.00	7.00	0.680	0.232	24	0	*
08/06/16	63.98	58.23	5.75	84.07	82.51	80.36	79.16	3.35	7.00	7.00	0.658	0.201	24	0	*
09/06/16	63.62	57.76	5.86	84.93	83.35	80.21	79.01	4.34	7.00	7.00	0.720	0.260	24	0	*
10/06/16	63.23	57.30	5.93	85.69	84.15	80.81	79.61	4.54	7.00	7.00	0.741	0.267	24	0	*
11/06/16	63.60	57.58	6.02	86.56	84.95	82.03	80.83	4.12	7.00	7.00	0.732	0.244	24	0	*
12/06/16	63.45	57.41	6.04	86.07	84.47	82.00	80.80	3.67	7.00	7.00	0.709	0.218	24	0	*
13/06/16	63.38	57.43	5.95	86.68	85.06	82.12	80.92	4.14	7.00	7.00	0.724	0.247	24	0	*
14/06/16	64.04	57.76	6.28	84.97	83.37	75.09	73.96	9.41	7.00	7.00	1.028	0.567	24	0	*
15/06/16	61.77	54.84	6.93	69.72	68.50	64.93	64.02	4.48	7.00	7.00	0.702	0.259	24	0	*
16/06/16	62.39	53.28	9.11	58.95	57.93	51.66	50.97	6.96	7.00	7.00	0.870	0.405	24	0	*
17/06/16	62.79	54.46	8.33	54.88	53.92	50.59	49.87	4.05	7.00	7.00	0.654	0.237	24	0	*
18/06/16	62.65	54.30	8.35	54.54	53.57	50.41	49.69	3.88	7.00	7.00	0.642	0.227	24	0	*
19/06/16	62.73	54.15	8.58	54.98	54.00	51.07	50.33	3.67	7.00	7.00	0.646	0.214	24	0	*
20/06/16	62.80	56.45	6.35	74.45	73.14	70.09	69.06	4.08	7.00	7.00	0.681	0.241	24	0	*
21/06/16	64.20	58.50	5.70	84.96	83.37	80.60	79.36	4.01	7.00	7.00	0.694	0.243	24	0	*
22/06/16	63.66	58.35	5.31	88.69	87.08	84.36	83.04	4.04	7.00	7.00	0.683	0.242	24	0	*
23/06/16	63.61	58.30	5.31	89.01	87.35	84.60	83.24	4.11	7.00	7.00	0.686	0.248	24	0	*
Итого:				1843.88	1810.13	1732.46	1706.26	103.87			16.405	6.165	720	0	
Средние:	53.70	48.76	4.94						7.00	7.00					

Итоговые параметры на 24/06/16г. 14 ч

	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
24/06/16	119901.87	115267.39	115157.75	111450.89	3816.50	1727.989	231.260	27023	455

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации