

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/05/16г. - 23/06/16г.

Абонент: _____ Договор N _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 21 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max=_____ G под min=_____
M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max=_____ G обр min=_____
Тхв=_____ °C

Заводской номер 00184004 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/05/16	64.59	60.91	3.68	97.80	95.92	90.89	89.35	6.57	4.80	4.20	0.753	0.422	24	0	
26/05/16	64.35	60.65	3.70	95.23	93.45	88.70	87.22	6.23	4.80	4.20	0.724	0.400	24	0	
27/05/16	64.42	60.67	3.75	94.59	92.83	88.21	86.74	6.09	4.80	4.20	0.716	0.391	24	0	
28/05/16	64.06	60.32	3.74	94.30	92.56	87.99	86.55	6.01	4.80	4.20	0.710	0.384	24	0	
29/05/16	63.95	60.27	3.68	94.99	93.24	88.42	86.95	6.29	4.80	4.20	0.723	0.401	24	0	
30/05/16	64.21	60.56	3.65	96.34	94.50	89.45	87.96	6.54	4.80	4.20	0.741	0.418	24	0	
31/05/16	63.76	60.20	3.56	97.23	95.39	90.13	88.65	6.74	4.80	4.20	0.748	0.431	24	0	
01/06/16	64.27	60.77	3.50	98.06	96.19	91.13	89.56	6.63	4.80	4.20	0.740	0.425	24	0	
02/06/16	64.78	61.27	3.51	98.95	97.03	92.17	90.56	6.47	4.80	4.20	0.737	0.418	24	0	
03/06/16	64.47	61.00	3.47	98.99	97.09	92.22	90.62	6.47	4.80	4.20	0.734	0.416	24	0	
04/06/16	64.73	61.16	3.57	102.88	100.92	96.41	94.73	6.19	4.80	4.20	0.743	0.401	24	0	
05/06/16	64.33	60.74	3.59	103.02	101.07	95.83	94.17	6.90	4.80	4.20	0.782	0.447	24	0	
06/06/16	62.38	60.39	1.99	116.26	114.19	106.17	104.38	9.81	4.80	4.20	0.822	0.575	24	0	
07/06/16	63.27	60.45	2.82	109.61	107.61	102.54	100.80	6.81	4.80	4.20	0.717	0.424	24	0	
08/06/16	63.33	60.60	2.73	136.24	133.75	127.46	125.30	8.45	4.80	4.20	0.877	0.533	24	0	
09/06/16	64.44	61.61	2.83	136.56	133.98	128.85	126.63	7.35	4.80	4.20	0.832	0.473	24	0	
10/06/16	63.27	60.54	2.73	138.70	136.14	130.95	128.79	7.35	4.80	4.20	0.818	0.465	24	0	
11/06/16	63.40	60.66	2.74	138.37	135.82	130.24	128.07	7.75	4.80	4.20	0.845	0.489	24	0	
12/06/16	62.82	60.13	2.69	138.85	136.35	130.12	127.94	8.41	4.80	4.20	0.873	0.522	24	0	
13/06/16	61.32	58.76	2.56	138.40	136.01	129.49	127.39	8.62	4.80	4.20	0.854	0.524	24	0	
14/06/16	60.63	57.69	2.94	110.79	108.91	103.41	101.82	7.09	4.80	4.20	0.729	0.425	24	0	
15/06/16	64.54	61.19	3.35	116.11	113.93	108.99	107.08	6.85	4.80	4.20	0.802	0.442	24	0	
16/06/16	64.03	60.75	3.28	115.75	113.59	108.61	106.73	6.86	4.80	4.20	0.789	0.440	24	0	
17/06/16	64.28	61.04	3.24	115.29	113.13	108.83	106.91	6.22	4.80	4.20	0.747	0.400	24	0	
18/06/16	64.43	61.22	3.21	115.65	113.46	108.79	106.87	6.59	4.80	4.20	0.769	0.426	24	0	
19/06/16	64.41	61.17	3.24	115.79	113.60	108.58	106.69	6.91	4.80	4.20	0.792	0.446	24	0	
20/06/16	62.93	60.24	2.69	130.00	127.63	122.64	120.58	7.05	4.80	4.20	0.768	0.446	24	0	
21/06/16	63.63	61.05	2.58	140.08	137.46	132.61	130.36	7.10	4.80	4.20	0.789	0.450	24	0	
22/06/16	64.58	61.94	2.64	140.42	137.75	132.44	130.08	7.67	4.80	4.20	0.838	0.495	24	0	
23/06/16	64.23	61.65	2.58	140.00	137.36	132.45	130.10	7.26	4.80	4.20	0.803	0.466	24	0	
Итого:				3465.25	3400.86	3244.72	3189.58	211.28			23.315	13.395	720	0	

Средние: | 63.79 | 60.65 | 3.14 | | | | | | | 4.80 | 4.20 | | | | |

Итоговые параметры на 24/06/16г. 15 ч

Дг	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
24/06/16	222575.72	218238.83	206541.04	203656.14	14582.69	2942.822	729.350	30712	0

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____