

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/16г.-23/06/16г.

Абонент:Ленина 28

Адрес:г. Приозерск

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 3.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00156847

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0хЕ10D

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
24/05/16	58.13	53.39	4.74	17.05	16.80	13.26	13.09	3.71	4.50	4.50	0.266	0.211	22	2	*
25/05/16	65.48	61.33	4.15	58.03	56.81	47.92	47.19	9.62	4.50	4.50	0.796	0.598	24	0	*
26/05/16	65.20	61.02	4.18	56.31	55.12	46.77	46.12	9.00	4.50	4.50	0.753	0.557	24	0	*
27/05/16	65.31	60.98	4.33	56.54	55.40	46.52	45.84	9.56	4.50	4.50	0.793	0.595	24	0	*
28/05/16	64.97	60.67	4.30	56.58	55.33	46.42	45.82	9.51	4.50	4.50	0.785	0.586	24	0	*
29/05/16	64.82	60.73	4.09	58.05	56.77	46.29	45.71	11.06	4.50	4.50	0.869	0.678	24	0	*
30/05/16	65.06	60.98	4.08	56.85	55.62	46.58	45.94	9.68	4.50	4.50	0.790	0.597	24	0	*
31/05/16	64.65	60.70	3.95	58.56	57.41	46.98	46.29	11.12	4.50	4.50	0.870	0.683	24	0	*
01/06/16	65.11	61.21	3.90	59.70	58.48	48.16	47.43	11.05	4.50	4.50	0.871	0.684	24	0	*
02/06/16	65.59	61.65	3.94	58.65	57.52	48.05	47.23	10.29	4.50	4.50	0.829	0.641	24	0	*
03/06/16	65.30	61.43	3.87	58.13	56.89	48.17	47.46	9.43	4.50	4.50	0.772	0.586	24	0	*
04/06/16	65.50	61.56	3.94	58.84	57.66	48.13	47.36	10.30	4.50	4.50	0.830	0.640	24	0	*
05/06/16	65.10	61.15	3.95	59.23	58.05	47.98	47.23	10.82	4.50	4.50	0.855	0.669	24	0	*
06/06/16	64.70	61.18	3.52	67.16	65.87	55.16	54.24	11.63	4.50	4.50	0.906	0.716	24	0	*
07/06/16	63.84	60.75	3.09	72.08	70.64	59.78	58.88	11.76	4.50	4.50	0.897	0.710	24	0	*
08/06/16	63.95	60.80	3.15	69.65	68.33	59.50	58.54	9.79	4.50	4.50	0.780	0.593	24	0	*
09/06/16	65.11	61.83	3.28	73.41	71.98	59.81	58.79	13.19	4.50	4.50	1.010	0.817	24	0	*
10/06/16	63.89	60.69	3.20	72.84	71.30	60.77	59.96	11.34	4.50	4.50	0.882	0.690	24	0	*
11/06/16	63.99	60.70	3.29	72.51	71.14	60.53	59.57	11.57	4.50	4.50	0.902	0.705	24	0	*
12/06/16	63.39	60.21	3.18	71.21	69.74	60.63	59.81	9.93	4.50	4.50	0.792	0.594	24	0	*
13/06/16	61.92	59.15	2.77	73.74	72.31	60.35	59.52	12.79	4.50	4.50	0.917	0.737	24	0	*
14/06/16	62.10	58.30	3.80	59.00	57.88	48.43	47.72	10.16	4.50	4.50	0.780	0.609	24	0	*
15/06/16	65.24	61.68	3.56	57.73	56.49	44.58	43.92	12.57	4.50	4.50	0.937	0.777	24	0	*
16/06/16	64.75	61.44	3.31	69.72	68.21	57.94	57.12	11.09	4.50	4.50	0.870	0.683	24	0	*
17/06/16	64.98	61.76	3.22	69.42	67.99	57.97	57.08	10.91	4.50	4.50	0.861	0.673	24	0	*
18/06/16	65.10	61.88	3.22	68.84	67.34	58.03	57.18	10.16	4.50	4.50	0.815	0.626	24	0	*
19/06/16	65.08	61.85	3.23	68.67	67.25	58.00	57.11	10.14	4.50	4.50	0.812	0.626	24	0	*
20/06/16	63.82	61.04	2.78	76.81	75.32	65.11	64.06	11.26	4.50	4.50	0.862	0.679	24	0	*
21/06/16	64.28	61.66	2.62	81.81	80.13	70.19	69.13	11.00	4.50	4.50	0.854	0.671	24	0	*
22/06/16	65.18	62.50	2.68	81.83	80.11	70.18	69.08	11.03	4.50	4.50	0.870	0.684	24	0	*
23/06/16	64.84	62.18	2.66	80.04	78.44	70.22	69.09	9.35	4.50	4.50	0.760	0.578	24	0	*

Итого: | | | | 1998.9 | 1958.33 | 1658.4 | 1633.51 | 324.82 | | | 25.586 | 19.893 | 742 | 2 | |

Средние: | 64.39 | 60.85 | 3.54 | | | | | | 4.50 | 4.50 | | | | | |

Д	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/05/16 24:00	346054.56	337832.80	322051.29	319255.46	18577.34	5023.489	1114.253	37429	187
23/06/16 24:00	348053.55	339791.13	323709.70	320888.97	18902.16	5049.075	1134.146	38171	189
Итого:	1998.99	1958.33	1658.41	1633.51	324.82	25.586	19.893	742	2

Период нормальной работы 742ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 38373ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации