

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/05/16г.-23/06/16г.

Абонент: _____ Договор N _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 18 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max=_____ G под min=_____
M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max=_____ G обр min=_____
Тхв=_____ °C

Заводской номер 00256882 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/05/16	61.93	53.01	8.92	32.45	31.90	22.71	22.47	9.43	7.00	7.00	0.783	0.584	24	0	
26/05/16	61.98	52.98	9.00	31.95	31.37	22.17	21.93	9.44	7.00	7.00	0.783	0.587	24	0	
27/05/16	62.24	53.16	9.08	32.55	31.95	22.01	21.77	10.18	7.00	7.00	0.831	0.639	24	0	
28/05/16	61.96	52.94	9.02	33.05	32.45	21.93	21.69	10.76	7.00	7.00	0.865	0.668	24	0	
29/05/16	61.79	52.97	8.82	33.67	33.10	21.88	21.64	11.46	7.00	7.00	0.901	0.706	24	0	
30/05/16	61.96	53.17	8.79	33.60	33.00	22.03	21.79	11.21	7.00	7.00	0.886	0.695	24	0	
31/05/16	61.53	52.88	8.65	33.53	32.93	22.28	22.04	10.89	7.00	7.00	0.862	0.672	24	0	
01/06/16	62.01	53.43	8.58	32.97	32.38	22.77	22.53	9.85	7.00	7.00	0.806	0.614	24	0	
02/06/16	62.46	53.76	8.70	32.84	32.25	22.71	22.47	9.78	7.00	7.00	0.809	0.611	24	0	
03/06/16	62.20	53.67	8.53	32.41	31.84	22.74	22.50	9.34	7.00	7.00	0.774	0.583	24	0	
04/06/16	62.42	53.78	8.64	33.87	33.24	22.70	22.46	10.78	7.00	7.00	0.866	0.676	24	0	
05/06/16	62.06	53.39	8.67	34.29	33.66	22.60	22.36	11.30	7.00	7.00	0.896	0.704	24	0	
06/06/16	61.54	53.72	7.82	36.31	35.66	26.37	26.00	9.66	7.00	7.00	0.798	0.596	24	0	
07/06/16	61.02	53.94	7.08	38.86	38.22	28.18	27.71	10.51	7.00	7.00	0.837	0.639	24	0	
08/06/16	61.30	54.08	7.22	39.85	39.17	27.98	27.52	11.65	7.00	7.00	0.913	0.715	24	0	
09/06/16	62.33	54.80	7.53	39.55	38.86	28.22	27.76	11.10	7.00	7.00	0.900	0.693	24	0	
10/06/16	61.27	53.94	7.33	39.93	39.25	28.58	28.10	11.15	7.00	7.00	0.890	0.689	24	0	
11/06/16	61.37	54.12	7.25	41.61	40.91	28.42	27.94	12.97	7.00	7.00	0.999	0.794	24	0	
12/06/16	60.71	53.48	7.23	39.56	38.91	28.51	28.06	10.85	7.00	7.00	0.860	0.660	24	0	
13/06/16	59.12	52.54	6.58	40.36	39.70	27.66	27.26	12.44	7.00	7.00	0.916	0.728	24	0	
14/06/16	58.78	50.64	8.14	34.24	33.70	23.01	22.78	10.92	7.00	7.00	0.828	0.654	24	0	
15/06/16	61.91	54.78	7.13	40.70	39.99	27.03	26.67	13.32	7.00	7.00	1.014	0.812	24	0	
16/06/16	62.15	55.38	6.77	42.89	42.15	31.91	31.43	10.72	7.00	7.00	0.879	0.668	24	0	
17/06/16	62.38	55.74	6.64	42.58	41.82	31.92	31.44	10.38	7.00	7.00	0.857	0.648	24	0	
18/06/16	62.50	55.94	6.56	43.37	42.61	31.95	31.47	11.14	7.00	7.00	0.902	0.696	24	0	
19/06/16	62.50	55.88	6.62	43.28	42.47	31.90	31.42	11.05	7.00	7.00	0.899	0.690	24	0	
20/06/16	61.29	55.52	5.77	47.43	46.61	36.33	35.85	10.76	7.00	7.00	0.866	0.661	24	0	
21/06/16	61.88	56.35	5.53	48.44	47.57	38.90	38.42	9.15	7.00	7.00	0.778	0.567	24	0	
22/06/16	62.83	57.22	5.61	47.40	46.55	37.25	36.75	9.80	7.00	7.00	0.822	0.616	24	0	
23/06/16	62.48	57.00	5.48	49.39	48.50	39.00	38.51	9.99	7.00	7.00	0.838	0.624	24	0	

Итого: | | | | 1152.93 | 1132.72 | 821.65 | 810.74 | 321.98 | | | | 25.858 | 19.889 | 720 | 0 | |

Средние: | 61.73 | 54.14 | 7.59 | | | | | | | 7.00 | 7.00 | | | | | |

Итоговые параметры на 24/06/16г. 14 ч

Да	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
24/06/16	56265.69	55128.38	52675.24	51984.58	3143.80	918.074	206.176	7373	2207

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации