

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/05/16г.-23/06/16г.

Абонент: _____ Договор N _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 12 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= _____ G под min= _____
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= _____ G обр min= _____
Тхв= _____ °C

Заводской номер 00048811 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/05/16	61.62	52.18	9.44	42.95	42.23	32.77	32.29	9.94	6.00	5.00	0.918	0.613	24	0	
26/05/16	61.60	51.97	9.63	41.66	40.93	31.83	31.35	9.58	6.00	5.00	0.889	0.591	24	0	
27/05/16	61.12	47.82	13.30	48.83	48.00	19.78	19.47	28.53	6.00	5.00	2.003	1.756	24	0	*
28/05/16	60.45	43.79	16.66	26.65	26.20	14.02	13.80	12.40	6.00	5.00	0.979	0.752	24	0	*
29/05/16	60.41	43.85	16.56	26.47	26.04	14.08	13.88	12.16	6.00	5.00	0.965	0.740	24	0	*
30/05/16	60.56	44.37	16.19	26.74	26.29	14.29	14.06	12.23	6.00	5.00	0.969	0.744	24	0	*
31/05/16	60.12	43.76	16.36	25.57	25.14	14.22	13.98	11.16	6.00	5.00	0.901	0.673	24	0	*
01/06/16	60.04	43.57	16.47	26.04	25.60	13.83	13.65	11.95	6.00	5.00	0.942	0.720	24	0	*
02/06/16	60.22	46.33	13.89	23.86	23.45	15.26	15.13	8.32	6.00	5.00	0.714	0.501	24	0	*
03/06/16	61.02	49.08	11.94	34.03	33.44	22.91	22.67	10.77	6.00	5.00	0.928	0.657	24	0	*
04/06/16	61.08	48.67	12.41	32.83	32.24	22.11	21.87	10.37	6.00	5.00	0.907	0.635	24	0	*
05/06/16	60.93	48.61	12.32	33.37	32.79	21.90	21.66	11.13	6.00	5.00	0.945	0.681	24	0	*
06/06/16	60.84	48.16	12.68	33.56	33.00	21.18	20.94	12.06	6.00	5.00	1.000	0.735	24	0	*
06/16	60.84	46.90	13.94	29.38	28.92	19.23	18.99	9.93	6.00	5.00	0.868	0.603	24	0	*
07/06/16	60.88	47.12	13.76	31.15	30.61	19.90	19.66	10.95	6.00	5.00	0.936	0.669	24	0	*
09/06/16	60.70	46.65	14.05	30.89	30.38	19.83	19.59	10.79	6.00	5.00	0.929	0.656	24	0	*
10/06/16	60.31	46.09	14.22	30.91	30.40	19.36	19.12	11.28	6.00	5.00	0.953	0.681	24	0	*
11/06/16	60.58	46.27	14.31	31.22	30.70	19.12	18.88	11.82	6.00	5.00	0.990	0.716	24	0	*
12/06/16	60.43	46.02	14.41	29.89	29.41	19.11	18.87	10.54	6.00	5.00	0.910	0.638	24	0	*
13/06/16	60.44	46.10	14.34	30.64	30.16	19.11	18.87	11.29	6.00	5.00	0.954	0.682	24	0	*
14/06/16	60.67	45.15	15.52	28.79	28.33	18.41	18.19	10.14	6.00	5.00	0.899	0.620	24	0	*
15/06/16	59.66	42.72	16.94	24.14	23.75	14.78	14.57	9.18	6.00	5.00	0.796	0.555	24	0	*
16/06/16	59.63	40.68	18.95	24.24	23.86	11.26	11.26	12.60	6.00	5.00	0.966	0.755	24	0	*
17/06/16	59.75	39.34	20.41	23.21	22.81	12.06	12.06	10.75	6.00	5.00	0.890	0.644	24	0	*
18/06/16	59.65	38.20	21.45	23.10	22.72	12.53	12.53	10.19	6.00	5.00	0.876	0.611	24	0	*
19/06/16	59.68	37.95	21.73	23.91	23.50	12.76	12.74	10.76	6.00	5.00	0.919	0.647	24	0	*
20/06/16	59.99	44.19	15.80	26.86	26.43	16.34	16.10	10.33	6.00	5.00	0.874	0.622	24	0	*
21/06/16	61.28	47.17	14.11	30.32	29.81	18.49	18.25	11.56	6.00	5.00	0.966	0.709	24	0	*
22/06/16	60.86	47.11	13.75	28.59	28.14	19.24	19.00	9.14	6.00	5.00	0.818	0.558	24	0	*
23/06/16	60.91	47.30	13.61	28.86	28.38	19.11	18.87	9.51	6.00	5.00	0.836	0.583	24	0	*
Итого:				898.66	883.66	548.82	542.30	341.36			28.440	20.747	720	0	*
Средние:	60.54	45.57	14.97						6.00	5.00					

Итоговые параметры на 24/06/16г. 14 ч

ча	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
24/06/16	37400.59	36626.20	31983.75	31682.29	4943.91	1061.146	406.736	6218	1080

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации