

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/05/16г. - 23/06/16г.

Абонент: Ленина, 62а

Договор № _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 11

Пределы измерений: _____

Договорные расходы: _____

G под max= _____

G под min= _____

M сет. воды= _____ Т.сут Mгвс= _____ Т.сут

G обр max= _____

G обр min= _____

Тхв=0°C

Заводской номер 00162223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	Т	м3	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/05/16	62.94	53.72	9.22	52.41	51.47	47.29	46.58	4.89	3.90	3.60	0.739	0.266	24	0	
26/05/16	62.73	53.36	9.37	50.37	49.41	46.09	45.40	4.01	3.90	3.60	0.677	0.215	24	0	
27/05/16	62.19	52.68	9.51	49.79	48.89	45.42	44.85	4.04	3.90	3.60	0.680	0.215	24	0	
28/05/16	63.01	53.29	9.72	51.33	50.40	45.92	45.25	5.15	3.90	3.60	0.766	0.278	24	0	
29/05/16	63.02	53.45	9.57	52.27	51.30	45.99	45.27	6.03	3.90	3.60	0.810	0.323	24	0	
30/05/16	63.05	53.71	9.34	52.91	51.94	46.96	46.24	5.70	3.90	3.60	0.794	0.308	24	0	
31/05/16	62.96	53.66	9.30	52.16	51.20	46.99	46.27	4.93	3.90	3.60	0.744	0.266	24	0	
01/06/16	62.67	53.31	9.36	50.67	49.74	45.77	45.09	4.65	3.90	3.60	0.715	0.247	24	0	
02/06/16	63.04	53.81	9.23	51.01	50.08	46.32	45.61	4.47	3.90	3.60	0.704	0.244	24	0	
03/06/16	62.96	53.84	9.12	49.93	49.01	45.84	45.16	3.85	3.90	3.60	0.655	0.207	24	0	
04/06/16	62.96	53.84	9.12	49.93	49.01	45.84	45.16	3.85	3.90	3.60	0.701	0.243	24	0	
05/06/16	62.86	53.14	9.72	49.42	48.50	44.06	43.52	4.48	3.90	3.60	0.758	0.287	24	0	
06/06/16	62.86	52.77	10.09	49.17	48.26	43.63	43.12	5.38	3.90	3.60	0.824	0.339	24	0	
07/06/16	59.63	50.28	9.35	20.09	19.76	42.33	41.85	6.41	3.90	3.60	0.337	0.121	24	0	
08/06/16	19.65	20.32	-0.67	1.86	1.86	16.92	16.70	3.06	3.90	3.60	0.034	0.033	24	0	
09/06/16	18.07	17.95	0.12	1.12	1.12	0.09	0.09	1.77	3.90	3.60	0.019	0.018	24	0	
10/06/16	18.92	16.83	2.09	2.78	2.78	0.00	0.00	1.12	3.90	3.60	0.053	0.050	24	0	
11/06/16	14.28	15.98	-1.70	0.97	0.97	0.00	0.00	2.78	3.90	3.60	0.011	0.013	24	0	
12/06/16	15.16	15.54	-0.38	0.22	0.22	0.00	0.00	0.97	3.90	3.60	0.003	0.003	24	0	
13/06/16	14.80	15.30	-0.50	0.10	0.10	0.00	0.00	0.22	3.90	3.60	0.000	0.000	24	0	
14/06/16	14.26	14.80	-0.54	0.13	0.13	0.01	0.01	0.09	3.90	3.60	0.001	0.001	24	0	
15/06/16	28.58	24.34	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	3.90	3.60	0.000	0.000	24	0	
16/06/16	59.87	45.15	14.72	26.64	26.21	0.00	0.00	0.00	3.90	3.60	0.645	0.265	24	0	
17/06/16	61.54	46.14	15.40	26.64	26.21	20.64	20.42	5.79	3.90	3.60	1.655	0.877	24	0	
18/06/16	60.58	46.46	14.12	28.64	28.14	21.44	21.21	21.60	3.90	3.60	1.655	0.877	24	0	
19/06/16	60.96	46.69	14.27	28.64	28.14	22.88	22.64	5.50	3.90	3.60	0.653	0.256	24	0	
20/06/16	61.30	49.69	11.61	29.35	28.84	22.81	22.57	6.27	3.90	3.60	0.704	0.297	24	0	
21/06/16	62.83	52.10	10.73	37.68	37.03	33.10	32.74	4.29	3.90	3.60	0.643	0.216	24	0	
22/06/16	62.50	52.30	10.20	42.68	41.93	38.11	37.63	4.30	3.90	3.60	0.675	0.227	24	0	
23/06/16	62.56	52.48	10.08	44.35	43.57	39.42	38.94	4.63	3.90	3.60	0.689	0.244	24	0	
Итого:				985.09	967.46	847.64	836.29	131.17			16.375	6.304	720	0	
Средние:	50.43	42.56	7.87						3.90	3.60					

Итоговые параметры на 24/06/16г. 12 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	Т	м3	Т	Т	Гкал	Гкал	ч	ч
24/06/16	176360.74	172932.63	165383.13	163472.18	9460.45	3178.139	450.184	34705	771

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации