

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/05/16г.-23/06/16г.

Абонент: Ленина 70а

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max=_____ G под min=_____

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max=_____ G обр min=_____

Тхв= 0°C

Заводской номер 00213709

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/05/16	64.10	57.98	6.12	86.56	84.93	81.26	80.05	4.88	5.20	3.00	0.786	0.295	24	0	
26/05/16	63.96	57.71	6.25	84.03	82.45	79.11	77.91	4.54	5.20	3.00	0.763	0.271	24	0	
27/05/16	63.40	57.06	6.34	82.80	81.27	77.64	76.44	4.83	5.20	3.00	0.778	0.289	24	0	
28/05/16	64.22	57.77	6.45	84.49	82.89	78.60	77.40	5.49	5.20	3.00	0.835	0.329	24	0	
29/05/16	64.26	57.91	6.35	62.78	61.59	59.22	58.32	3.27	5.20	3.00	0.570	0.199	24	0	*
30/05/16	64.24	58.07	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	3.00	0.000	0.000	24	0	*
31/05/16	64.18	57.93	6.25	47.62	46.70	43.34	42.68	4.02	5.20	3.00	0.510	0.243	24	0	*
01/06/16	63.84	57.59	6.25	83.83	82.29	78.53	77.33	4.96	5.20	3.00	0.782	0.296	24	0	
02/06/16	64.13	58.00	6.13	84.24	82.63	79.64	78.44	4.19	5.20	3.00	0.735	0.253	24	0	
03/06/16	64.09	57.96	6.13	83.92	82.31	78.14	76.94	5.37	5.20	3.00	0.797	0.323	24	0	
04/06/16	64.36	57.93	6.43	80.98	79.47	75.18	73.98	5.49	5.20	3.00	0.809	0.334	24	0	
05/06/16	64.04	57.55	6.49	80.33	78.85	74.93	73.74	5.11	5.20	3.00	0.788	0.307	24	0	
06/06/16	64.13	57.41	6.72	78.85	77.39	73.03	71.86	5.53	5.20	3.00	0.817	0.334	24	0	
07/06/16	63.63	56.37	7.26	30.94	30.36	28.87	28.42	1.94	5.20	3.00	0.324	0.101	24	0	*
08/06/16	16.93	17.96	-1.03	1.61	1.61	0.12	0.12	1.49	5.20	3.00	0.025	0.025	24	0	*
09/06/16	14.70	15.22	-0.52	1.05	1.05	1.39	1.39	-0.34	5.20	3.00	0.000	0.000	24	0	*
10/06/16	13.77	14.09	-0.32	1.09	1.09	1.75	1.75	-0.66	5.20	3.00	0.000	0.000	24	0	*
11/06/16	15.12	15.23	-0.11	1.20	1.20	1.88	1.88	-0.68	5.20	3.00	0.000	0.000	24	0	*
12/06/16	14.54	15.09	-0.55	1.18	1.18	1.80	1.80	-0.62	5.20	3.00	0.001	0.001	24	0	*
13/06/16	14.08	14.58	-0.50	1.18	1.18	1.89	1.89	-0.71	5.20	3.00	0.000	0.000	24	0	*
14/06/16	14.76	14.98	-0.22	0.82	0.82	1.50	1.50	-0.68	5.20	3.00	0.000	0.000	24	0	*
15/06/16	29.58	27.31	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	3.00	0.000	0.000	24	0	*
16/06/16	62.89	53.09	9.80	35.19	34.58	30.42	29.98	4.60	5.20	3.00	0.566	0.270	24	0	*
17/06/16	63.36	52.12	11.24	43.81	43.01	39.11	38.63	4.38	5.20	3.00	0.697	0.259	24	0	*
18/06/16	63.05	52.49	10.56	43.69	42.94	38.75	38.27	4.67	5.20	3.00	0.684	0.274	24	0	*
19/06/16	63.26	52.30	10.96	43.59	42.81	39.14	38.65	4.16	5.20	3.00	0.671	0.248	24	0	*
20/06/16	62.38	52.84	9.54	35.20	34.57	25.82	25.48	9.09	5.20	3.00	0.785	0.542	24	0	*
21/06/16	64.48	57.45	7.03	36.80	36.10	32.75	32.27	3.83	5.20	3.00	0.457	0.225	24	0	*
22/06/16	64.06	57.35	6.71	71.08	69.74	66.88	65.91	3.83	5.20	3.00	0.673	0.230	24	0	*
23/06/16	64.05	57.30	6.75	72.53	71.18	67.87	66.88	4.30	5.20	3.00	0.712	0.259	24	0	
Итого:				1361.39	1336.19	1258.56	1239.91	96.28			14.565	5.907	720	0	
Средние:	51.25	45.89	5.36						5.20	3.00					

Итоговые параметры на 24/06/16г. 12 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
24/06/16	118792.17	116405.75	113107.33	111695.18	4710.57	1993.622	288.794	22220	5

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации