

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/05/16г. - 23/06/16г.

Абонент: ленинградская 16

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: г. Приозерск

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00136736

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0x0C74

ПО 2.7

| Дата     | t1    | t2    | dt   | V1     | M1      | V2     | M2      | Mг     | P1     | P2     | Qo     | Qг     | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
|          | °C    | °C    | °C   | м3     | т       | м3     | т       | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | Гкал   | ч   | ч   |    |
| 24/05/16 | 62.19 | 56.98 | 5.21 | 47.13  | 46.29   | 42.06  | 41.43   | 4.86   | 4.50   | 4.50   | 0.518  | 0.303  | 24  | 0   |    |
| 25/05/16 | 65.54 | 60.31 | 5.23 | 194.49 | 190.69  | 182.57 | 179.49  | 11.20  | 4.50   | 4.50   | 1.674  | 0.730  | 24  | 0   |    |
| 26/05/16 | 65.35 | 60.08 | 5.27 | 190.76 | 187.07  | 177.36 | 174.43  | 12.64  | 4.50   | 4.50   | 1.745  | 0.825  | 24  | 0   |    |
| 27/05/16 | 65.45 | 60.07 | 5.38 | 190.99 | 187.28  | 177.27 | 174.30  | 12.98  | 4.50   | 4.50   | 1.786  | 0.847  | 24  | 0   |    |
| 28/05/16 | 65.11 | 59.72 | 5.39 | 190.30 | 186.63  | 176.36 | 173.42  | 13.21  | 4.50   | 4.50   | 1.792  | 0.858  | 24  | 0   |    |
| 29/05/16 | 64.95 | 59.61 | 5.34 | 192.05 | 188.36  | 175.27 | 172.39  | 15.97  | 4.50   | 4.50   | 1.954  | 1.031  | 24  | 0   |    |
| 30/05/16 | 65.20 | 59.91 | 5.29 | 190.15 | 186.48  | 177.05 | 174.14  | 12.34  | 4.50   | 4.50   | 1.725  | 0.799  | 24  | 0   |    |
| 31/05/16 | 64.71 | 59.56 | 5.15 | 192.72 | 189.03  | 178.60 | 175.67  | 13.36  | 4.50   | 4.50   | 1.770  | 0.860  | 24  | 0   |    |
| 01/06/16 | 65.25 | 60.15 | 5.10 | 196.04 | 192.22  | 183.23 | 180.17  | 12.05  | 4.50   | 4.50   | 1.704  | 0.783  | 24  | 0   |    |
| 02/06/16 | 65.71 | 60.62 | 5.09 | 196.03 | 192.17  | 182.54 | 179.44  | 12.73  | 4.50   | 4.50   | 1.748  | 0.830  | 24  | 0   |    |
| 03/06/16 | 65.40 | 60.43 | 4.97 | 196.56 | 192.73  | 182.72 | 179.64  | 13.09  | 4.50   | 4.50   | 1.748  | 0.853  | 24  | 0   |    |
| 04/06/16 | 65.59 | 60.58 | 5.01 | 195.81 | 191.97  | 181.32 | 178.23  | 13.74  | 4.50   | 4.50   | 1.795  | 0.893  | 24  | 0   |    |
| 05/06/16 | 65.26 | 60.22 | 5.04 | 195.23 | 191.44  | 179.38 | 176.39  | 15.05  | 4.50   | 4.50   | 1.872  | 0.979  | 24  | 0   |    |
| 06/06/16 | 64.73 | 60.31 | 4.42 | 222.08 | 217.81  | 209.08 | 205.58  | 12.23  | 4.50   | 4.50   | 1.697  | 0.791  | 24  | 0   |    |
| 07/06/16 | 63.97 | 59.98 | 3.99 | 240.64 | 236.12  | 227.27 | 223.49  | 12.63  | 4.50   | 4.50   | 1.698  | 0.798  | 24  | 0   |    |
| 08/06/16 | 63.94 | 59.97 | 3.97 | 226.73 | 222.51  | 202.34 | 199.01  | 23.50  | 4.50   | 4.50   | 2.291  | 1.494  | 24  | 0   |    |
| 09/06/16 | 65.38 | 61.29 | 4.09 | 255.62 | 250.66  | 243.16 | 238.95  | 11.71  | 4.50   | 4.50   | 1.741  | 0.762  | 24  | 0   |    |
| 10/06/16 | 64.16 | 60.25 | 3.91 | 266.28 | 261.28  | 253.55 | 249.30  | 11.98  | 4.50   | 4.50   | 1.743  | 0.771  | 24  | 0   |    |
| 11/06/16 | 64.23 | 60.29 | 3.94 | 265.79 | 260.78  | 252.37 | 248.15  | 12.63  | 4.50   | 4.50   | 1.789  | 0.810  | 24  | 0   |    |
| 12/06/16 | 63.51 | 59.63 | 3.88 | 266.16 | 261.24  | 252.40 | 248.25  | 12.99  | 4.50   | 4.50   | 1.788  | 0.814  | 24  | 0   |    |
| 13/06/16 | 61.76 | 58.17 | 3.59 | 266.95 | 262.26  | 250.74 | 246.80  | 15.46  | 4.50   | 4.50   | 1.839  | 0.927  | 24  | 0   |    |
| 14/06/16 | 61.81 | 57.24 | 4.57 | 213.63 | 209.86  | 199.21 | 196.15  | 13.71  | 4.50   | 4.50   | 1.742  | 0.859  | 24  | 0   |    |
| 15/06/16 | 65.31 | 60.57 | 4.74 | 222.46 | 218.13  | 210.82 | 207.25  | 10.88  | 4.50   | 4.50   | 1.691  | 0.705  | 24  | 0   |    |
| 16/06/16 | 64.82 | 60.19 | 4.63 | 222.83 | 218.54  | 209.87 | 206.36  | 12.18  | 4.50   | 4.50   | 1.744  | 0.790  | 24  | 0   |    |
| 17/06/16 | 65.07 | 60.51 | 4.56 | 222.54 | 218.24  | 210.01 | 206.49  | 11.75  | 4.50   | 4.50   | 1.708  | 0.766  | 24  | 0   |    |
| 18/06/16 | 65.20 | 60.63 | 4.57 | 224.18 | 219.84  | 209.44 | 205.92  | 13.92  | 4.50   | 4.50   | 1.847  | 0.899  | 24  | 0   |    |
| 19/06/16 | 65.14 | 60.58 | 4.56 | 222.00 | 217.70  | 209.92 | 206.36  | 11.34  | 4.50   | 4.50   | 1.677  | 0.734  | 24  | 0   |    |
| 20/06/16 | 63.81 | 59.91 | 3.90 | 250.25 | 245.59  | 237.74 | 233.80  | 11.79  | 4.50   | 4.50   | 1.661  | 0.745  | 24  | 0   |    |
| 21/06/16 | 64.43 | 60.78 | 3.65 | 268.74 | 263.66  | 257.16 | 252.78  | 10.88  | 4.50   | 4.50   | 1.621  | 0.701  | 24  | 0   |    |
| 22/06/16 | 65.37 | 61.70 | 3.67 | 269.22 | 263.97  | 256.98 | 252.48  | 11.49  | 4.50   | 4.50   | 1.677  | 0.745  | 24  | 0   |    |
| 23/06/16 | 64.97 | 61.36 | 3.61 | 266.17 | 261.02  | 253.63 | 249.26  | 11.76  | 4.50   | 4.50   | 1.661  | 0.761  | 24  | 0   |    |
| Итого:   |       |       |      | 6760.5 | 6631.57 | 6341.4 | 6235.52 | 396.05 |        |        | 53.446 | 25.463 | 744 | 0   |    |
| Средние: | 64.62 | 60.05 | 4.57 |        |         |        |         |        | 4.50   | 4.50   |        |        |     |     |    |

|                | V1        | M1        | V2        | M2        | Mг       | Qo       | Qг       | ВНР   | ВОС  |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-------|------|
|                | м3        | т         | м3        | т         | т        | Гкал     | Гкал     | ч     | ч    |
| 23/05/16 24:00 | 435698.01 | 427493.47 | 410890.40 | 405811.33 | 21682.14 | 6581.646 | 1324.367 | 36018 | 1362 |
| 23/06/16 24:00 | 442458.54 | 434125.04 | 417231.82 | 412046.85 | 22078.19 | 6635.092 | 1349.830 | 36762 | 1362 |
| Итого:         | 6760.53   | 6631.57   | 6341.42   | 6235.52   | 396.05   | 53.446   | 25.463   | 744   | 0    |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 38134ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации