

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснаб. () я
26/12/15г.-25/01/16г.

Абонент: Управдом
Адрес: ул. Ленинградская 16
Тепловычислитель вкт-7 сет. N
Договорные расходы:
M сет. воды=_____ Т.сут МГВС=_____ Т.сут
Заводской номер 00136736 ВВОД 1

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=0 КС=0x0C74 Тхв= 0.00°С
ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Q0	QГ	ВНР	ВОС	НС	
	°С	°С	°С	м3	Т	м3	Т	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч
26/12/15	65.49	53.49	12.00	480.76	471.40	463.25	457.04	14.36	4.50	4.50	6.416	0.939	24	0		
27/12/15	67.98	54.78	13.20	482.79	472.68	462.76	456.26	16.42	4.50	4.50	7.134	1.133	24	0		
28/12/15	69.45	55.91	13.54	481.14	470.66	465.27	458.49	12.17	4.50	4.50	7.045	0.827	24	0		
29/12/15	71.51	56.99	14.52	458.73	448.23	441.66	434.97	13.26	4.50	4.50	7.259	0.962	24	0		
30/12/15	73.30	58.15	15.15	487.71	476.05	468.31	460.98	15.07	4.50	4.50	8.085	1.096	24	0		
31/12/15	66.78	53.84	12.94	489.30	479.40	462.45	456.18	23.22	4.50	4.50	7.448	1.537	24	0		
01/01/16	69.69	55.54	14.15	484.84	474.23	467.80	461.07	13.16	4.50	4.50	7.438	0.926	24	0		
02/01/16	72.82	57.46	15.36	484.89	473.40	467.25	460.09	13.31	4.50	4.50	8.031	0.969	24	0		
03/01/16	74.69	58.74	15.95	483.47	471.47	466.25	458.79	12.68	4.50	4.50	8.263	0.954	24	0		
04/01/16	74.14	58.49	15.65	483.01	471.20	465.17	457.78	13.42	4.50	4.50	8.157	1.001	24	0		
05/01/16	72.57	57.04	15.53	483.07	471.69	464.91	457.88	13.81	4.50	4.50	8.110	0.998	24	0		
06/01/16	74.64	58.18	16.46	482.39	470.46	464.52	457.25	13.21	4.50	4.50	8.508	0.985	24	0		
07/01/16	75.30	58.06	17.24	480.00	467.94	460.49	453.29	14.65	4.50	4.50	8.916	1.101	24	0		
08/01/16	71.84	55.16	16.68	475.00	464.03	455.46	449.01	15.02	4.50	4.50	8.561	1.078	24	0		
09/01/16	83.25	62.41	20.84	472.85	458.63	455.63	447.49	11.14	4.50	4.50	10.260	0.936	24	0		
10/01/16	83.99	63.53	20.46	474.07	459.57	460.30	451.83	7.74	4.50	4.50	9.903	0.653	24	0		
11/01/16	83.66	63.65	20.01	476.08	461.66	466.03	457.40	4.26	4.50	4.50	9.521	0.356	24	0		
12/01/16	75.03	59.01	16.02	481.29	469.25	472.35	464.75	4.50	4.50	4.50	7.776	0.319	24	0		
13/01/16	74.87	58.69	16.18	479.81	467.85	471.09	463.56	4.29	4.50	4.50	7.819	0.344	24	0		
14/01/16	81.19	63.05	18.14	478.10	464.36	469.19	460.64	3.72	4.50	4.50	8.664	0.314	24	0		
15/01/16	85.53	65.61	19.92	475.83	460.83	465.61	456.48	4.35	4.50	4.50	9.476	0.380	24	0		
16/01/16	84.87	64.82	20.05	472.16	457.50	462.28	453.41	4.09	4.50	4.50	9.451	0.353	24	0		
17/01/16	84.40	64.69	19.71	472.61	458.05	459.93	451.16	6.89	4.50	4.50	9.483	0.576	24	0		
18/01/16	84.57	64.51	20.06	468.67	454.19	458.49	449.79	4.40	4.50	4.50	9.404	0.377	24	0		
19/01/16	83.13	63.60	19.53	466.23	452.24	457.51	449.03	3.21	4.50	4.50	9.042	0.278	24	0		
20/01/16	83.29	63.67	19.62	467.48	453.38	457.62	449.15	4.23	4.50	4.50	9.164	0.372	24	0		
21/01/16	84.58	64.30	20.28	467.80	453.33	455.37	446.78	6.55	4.50	4.50	9.627	0.559	24	0		
22/01/16	88.61	66.91	21.70	466.00	450.37	455.29	446.04	4.33	4.50	4.50	10.079	0.396	24	0		
23/01/16	86.27	65.66	20.61	470.23	455.16	454.63	445.71	9.45	4.50	4.50	10.009	0.799	24	0		
24/01/16	75.93	59.30	16.63	465.05	453.15	451.29	443.94	9.21	4.50	4.50	8.081	0.677	24	0		
25/01/16	73.83	58.11	15.72	442.05	431.32	433.53	426.75	4.57	4.50	4.50	7.044	0.325	23	1		*
Итого:				14733.41	14343.68	14281.69	14042.99	300.69	264.174	22.520	743	1				
Средние:	77.32	60.10	17.22						4.50	4.50						

Дата	V1	M1	V2	M2	MГ	Q0	QГ	ВНР	ВОС	
	м3	Т	м3	Т	Т	Т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/12/15 24:00	382573.20	375500.42	360143.11	355749.91	19750.51	5704.388	1196.000	32423	1357	
25/01/16 24:00	397306.61	389844.10	374424.80	369792.90	20051.20	5968.562	1218.520	33166	1358	
Итого:	14733.41	14343.68	14281.69	14042.99	300.69	264.174	22.520	743	1	

Период нормальной работы 743ч
Период отсутств.счета телл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 34534ч

Представитель абонента _____
Представитель теплоснабж.организации _____